A:N
AL101:BA449

W1:BA99

0.75*0.75

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

عدد المتنسبين
9

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الاحد	التاريخ	2025/06/01

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1			231V	231V	230V	230V	230V	231V	230V	230V	231V	230V
V2			231V	231V	230V	231V	231V	231V	230V	231V	231V	231V
V3			232V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V
I1			520A	537A	123A	145A	50A	57A	186A	179A	81A	33A
I2			513A	546A	115A	134A	27A	32A	175A	156A	64A	26A
I3			494A	519A	115A	133A	21A	26A	195A	180A	101A	52A
E Del			2.9932	2,9942	926.48		1.2904	1,2905	1.3952	1,3956	1.2699	1,2701

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	230V	231V	230V	230V				
V2	231V	231V	230V	231V	230V	231V				
V3	231V	230V	232V	231V	231V	231V				
I1	179A	102A	53A	20A	138A	104A				
I2	146A	72A	59A	21A	118A	80A				
I3	153A	89A	49A	17A	129A	80A				
E Del	1.2929	1,2933	848.92	848,97	1.5827	1,5829				

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V		
I L1	0A	0A	1.3	1.7	2.9	1.8	3.6	1.1	3.6		
I L2	3.6	3.2	2.6	2.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.8		
I L3	2.5	1.4	1.2	3.5	1.9	2.8	1.6	2.1	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99		

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي مطلك		
عبدالله علوان		
عباس فارس		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
مرتضى عبدالكاظم	عباس فارس

| المنتسب | الـــــــ

A:N
AL101:BA449

W1:BA99

0.75*0.75

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

عدد المتنسبين
9

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الاثنين	التاريخ	2025/06/02

	المدرسة (D)		المدرسة (C)		الروضة (B)		المدرسة (A)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	374V	373V	376V	376V	376V	377V	395V	399V
V2	369V	370V	370V	373V	371V	371V	391V	394V
V3	374V	377V	371V	372V	373V	372V	391V	393V
I1	115A	118A	156A	161A	110A	116A	158A	161A
I2	155A	159A	203A	206A	104A	109A	163A	166A
I3	125A	127A	199A	201A	107A	111A	161A	171A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	219V	220V	219V	220V
I L1	3.4	0.0	3.3	2.8
I L2	1.7	0.0	1.3	1.4
I L3	1.8	3.1	1.4	1.3
UPS SOC (%)	100	100	100	100

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا		عباس ضياء
نوار حيدر		حيدر خالد

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح
عباس نصر

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
م.علي رضا	نوار حيدر

الملاحظات	المنتسب

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

عدد المتنسبين
9

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الاثنين	التاريخ	2025/06/02

	المدرسة (E)		المدرسة (D)		المدرسة (C)		الروضة (B)		المركز (A)		محطة الرفع	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V		229V		231V		230V		230V		231V	
V2	231V		230V		231V		230V		230V		231V	
V3	231V		231V		231V		231V		231V		231V	
I1	62A		348A		44A		131A		476A		74A	
I2	54A		339A		23A		124A		442A		42A	
I3	78A		336A		20A		107A		417A		59A	
E Del	1.2704		1.3965		1.2908		927.13		2.9958		183.46	

	المدرسة (J)		المدرسة (I)		المدرسة (H)		الروضة (G)		المدرسة (F)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1					230V		231V		230V	
V2					231V		231V		231V	
V3					231V		231V		231V	
I1					96A		23A		153A	
I2					82A		30A		115A	
I3					75A		40A		130A	
E Del					1.5835		849.37		1.2943	

	J	I	H	G	F	E	D	C	B		A1
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي مطلك		
منتظر ميثم		
مرتضى عبدالكاظم		

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
مرتضى عبدالكاظم	

الملاحظات	المنتسب

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

العدد
9

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	2025/06/03

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	232V		232V		231V		234V		206V		232V	
V2	234V		232V		231V		235V		231V		232V	
V3	232V		234V		233V		236V		258V		234V	
I1	70A		307A		68A		44A		99A		91A	
I2	40A		265A		62A		21A		96A		99A	
I3	58A		285A		55A		22A		114A		123A	
E Del	184.33		2.9983		927.77		1.2913		1.3978		1.2708	

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	232V		232V		232V					
V2	233V		233V		233V					
V3	235V		235V		235V					
I1	146A		16A		84A					
I2	117A		10A		81A					
I3	132A		25A		72A					
E Del	1.2955		849.73		1.5840					

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي مطلك		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
مرتضى عبدالكاظم	

المنتسب	الملاحظات

0.75*0.75

قراءات المولدات بالاسفل

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

عدد المنتسبين
9

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	2025/06/03

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
التفولت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	380V	400V	388V	399V	385V	398V	383V	400V
V2	383V	399V	385V	397V	381V	399V	378V	397V
V3	384V	397V	386V	397V	386V	399V	384V	397V
I1	173A	136A	74A	76A	61A	69A	97A	102A
I2	180A	125A	66A	64A	77A	76A	182A	92A
I3	174A	131A	53A	55A	80A	81A	112A	88A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	219V	220V
I L1	3.5	0.0	3.2	2.8
I L2	1.7	0.0	1.3	1.3
I L3	1.8	3.1	1.4	1.3
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا		عباس ضياء
م.رضا حمودي		
نوار حيدر		
محمد فالح		

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
نوار حيدر	م.علي رضا

المنتسب	الملاحظات

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الاربعاء	التاريخ	2025/06/04

	المدرسة (A)		المدرسة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
تفويل	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	388V	399V	391V	396V	386V	398V	390V	396V
V2	390V	398V	389V	395V	388V	397V	389V	395V
V3	394V	396V	384V	398V	385V	397V	384V	398V
I1	83A	88A	63A	69A	31A	33A	110A	122A
I2	66A	79A	53A	49A	47A	42A	123A	141A
I3	68A	77A	58A	61A	67A	50A	105A	119A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	219V	220V	219V	220V
I L1	3.5	0.0	3.3	2.8
I L2	1.7	0.0	1.3	1.3
I L3	1.8	3.1	1.4	1.3
UPS SOC (%)	100	100	100	100

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.رضا حمودي		عباس ضياء
رضا فاضل		
احمد فلاح		

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

ملاحظات	المنتسبين

0.75*0.75

قراءات المولدات بالاسفل

العدد
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الاربعاء	التاريخ	2025/06/04

	المدرسة (E)		المدرسة (D)		المدرسة (C)		الروضة (B)		المركز (A)		محطة الرفع	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V	230V	207V	208V	232V		-227V	226V	228V	225V	228V	226V
V2	231V	231V	231V	232V	232V		226V	226V	227V	225V	2230V	228V
V3	234V	232V	259V	258V	234V		229V	229V	230V	227V	228V	225V
I1	101A	78A	205A	233A	74A		36A	49A	374A	483A	77A	85A
I2	105A	73A	192A	235A	60A		39A	57A	393A	521A	48A	55A
I3	135A	104A	197A	215A	74A		50A	67A	394A	513A	55A	68A
E Del	1.2714	1.2717	1.3992	1.3997	1.2918		928.13	928.24	3.0009	3.0018	185.16	185.28

	المدرسة (J)		المدرسة (I)		المدرسة (H)		الروضة (G)		المدرسة (F)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1					228V	227V	230V	227V	230V	226V
V2					228V	228V	230V	227V	231V	228V
V3					231V	230V	232V	229V	233V	229V
I1					155A	161A	26A	18A	126A	143A
I2					147A	145A	28A	32A	107A	105A
I3					153A	151A	26A	29A	124A	112A
E Del					1.5850	1.5854	849.93	849.97	1.2968	1.2970

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي مطلك		
جهاد جواد		
مرتضى عبدالكاظم		

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
جهاد جواد	

ملاحظات	المنتسب

عدد المنتسبين
8

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الخميس	التاريخ	2025/06/05

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
تفول	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	427V	422V	427V	422V	426V	423V	428V	411V
V2	427V	426V	428V	419V	428V	419V	425V	412V
V3	428V	428V	429V	414V	428V	417V	428V	417V
I1	89A	95A	53A	58A	29A	33A	75A	77A
I2	65A	77A	49A	61A	41A	40A	100A	112A
I3	63A	61A	44A	69A	66A	51A	105A	95A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	219V	220V	219V	
I L1		0.0	3.3	
I L2		0.0	1.3	
I L3		3.1	1.4	
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.رضا حمودي		
حيدر خالد		
احمد فلاح		

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
حيدر خالد	احمد فلاح

ملاحظات	المنتسب

0.75*0.75

قراءات المولدات بالاسفل

العدد
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الخميس	التاريخ	2025/06/05

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	227V	230V	232V	232V	232V	230V	231V	230V	208V	230V	230V	230V
V2	228V	231V	231V	231V	232V	231V	231V	231V	231V	231V	230V	231V
V3	227V	230V	232V	230V	233V	231V	232V	231V	257V	230V	231V	230V
I1	66A	87A	272A	287A	33A	33A	31A	50A	237A	190A	94A	101A
I2	38A	56A	287A	290A	39A	34A	16A	16A	236A	169A	87A	87A
I3	46A	68A	278A	294A	34A	44A	23A	26A	212A	170A	106A	113A
E Del	185.96	186.07	3.0041	3.0332	928.58	974.24	1.2935	1.2935	1.4009	1.4015	1.2720	1.2725

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V	231V	232V	230V	234V	230V				
V2	232V	231V	232V	230V	234V	230V				
V3	233V	230V	233V	231V	234V	230V				
I1	80A	140A	5A	15A	86A	112A				
I2	65A	12A	7A	15A	68A	71A				
I3	77A	112A	10A	16A	71A	73A				
E Del	1.2982	1.2964	850.15	850.16	1.5861	1.5862				

26

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي يسري		
ياسر عامر		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
مرتضى عبدالكاظم	ياسر عامر

ملاحظات	المنتسب

عدد المنتسبين
8

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الاثنين	التاريخ	2025/06/09

	المدرسة (A)		المدرسة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
التوقيت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	403V	399V	403V	399V	398V	399V	399V	398V
V2	397V	399V	399V	399V	403V	399V	402V	399V
V3	403V	397V	404V	396V	404V	396V	404V	397V
I1	64A	157A	25A	122A	22A	33A	82A	84A
I2	81A	136A	37A	119A	34A	48A	59A	112A
I3	79A	154A	50A	99A	60A	71A	76A	111A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	219V	220V
I L1	3.5	0.0	3.1	2.8
I L2	1.6	0.0	1.3	1.3
I L3	1.7	3.3	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
		عباس ضياء

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
حيدر خالد	حيدر خالد

ملاحظات	الموظف

0.75*0.75

قراءات المولدات بالاسفل

العدد
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الاثنين	التاريخ	2025/06/09

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1												
V2												
V3												
I1												
I2												
I3												
E Del												

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1										
V2										
V3										
I1										
I2										
I3										
E Del										

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

ملاحظات	المنتسب

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

العدد
9

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	2025/06/10

	المدرسة (E)		المدرسة (D)		المدرسة (C)		الروضة (B)		المركز (A)		محطة الرفع	
الوقت	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM
V1												
V2												
V3												
I1												
I2												
I3												
E Del												

	المدرسة (J)		المدرسة (I)		المدرسة (H)		الروضة (G)		المدرسة (F)	
الوقت	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM
V1										
V2										
V3										
I1										
I2										
I3										
E Del										

	J	I	H	G	F	E	D	C	B		A1
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

المنتسب	الملاحظات

0.75*0.75

قراءات المولدات بالاسفل

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

عدد المنتسبين
9

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	2025/06/10

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM
V1								
V2								
V3								
I1								
I2								
I3								
E Del								

	D	C	B	A
UPS V OUT	220V	220V	219V	220V
I L1	2.8	3.2	0.0	3.5
I L2	1.3	1.3	0.0	1.7
I L3	1.4	1.3	3.2	1.7
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
		عباس ضياء

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

المنتسب	الملاحظات

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

العدد
9

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الاربعاء	التاريخ	2025/06/11

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	227V	230V	230V	230V	229V	229V	230V		207V	207V	231V	232V
V2	229V	230V	230V	231V	229V	229V	230V		231V	232V	231V	232V
V3	227V	231V	232V	231V	231V	231V	231V		258V	258V	233V	234V
I1	86A	88A	610A	647A	92A	38A	198A		148A	124A	239A	89A
I2	47A	60A	613A	642A	88A	35A	184A		162A	120A	222A	88A
I3	65A	70A	632A	640A	96A	34A	203A		138A	134A	263A	137A
E Del	19118	191.27	3.0140	3.0148	930.39	930.50	1.2956		1.4064	1.4068	1.2744	1.2747

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	231V	231V	232V	231V	230V				
V2	231V	232V	231V	233V	231V	231V				
V3	232V	233V	233V	234V	233V	231V				
I1	182A	148A	24A	14A	96A	110A				
I2	137A	103A	44A	14A	77A	77A				
I3	194A	144A	36A	14A	96A	97A				
E Del	1.3013	1.3033	852.16	852.20	1.5891	1.5893				

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي مطلك		
جهاد جواد		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
جهاد جواد	مرتضى عبدالكاظم

| المنتسب | الـــــــ

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

عدد المنتسبين
9

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الخميس	التاريخ	2025/06/12

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
تيفولا	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	397V	399V	400V	398V	408V	399V	410V	398V
V2	398V	397V	402V	398V	411V	398V	408V	399V
V3	400V	397V	399V	399V	410V	398V	408V	399V
I1	150A	148A	53A	49A	114A	99A	236A	241A
I2	146A	133A	39A	37A	129A	116A	262A	256A
I3	143A	129A	49A	50A	150A	137A	257A	260A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	219V	220V	219V	220V
I L1	3.5	0.0	3.2	2.8
I L2	1.7	0.0	1.3	1.3
I L3	1.6	3.3	1.4	1.3
UPS SOC (%)	100	100	100	100

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.رضا حمودي	عباس ضياء	محمد فالح
حيدر خالد	رضا فاضل	
احمد فلاح		

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
احمد فلاح	حيدر خالد

ملاحظات	المنتسب

0.75*0.75

قراءات المولدات بالاسفل

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

العدد
9

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الخميس	التاريخ	2025/06/12

	المدرسة (E)		المدرسة (D)		المدرسة (C)		الروضة (B)		المركز (A)		محطة الرفع	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	226V	230V	206V	229V	229V		226V	230V	226V	231V	226V	225V
V2	226V	230V	230V	230V	226V		226V	230V	228V	230V	227V	227V
V3	228V	230V	256V	231V	228V		225V	231V	226V	231V	226V	224V
I1	396A	359A	288A	384A	386A		75A	83A	510A	624A	101A	90A
I2	417A	368A	284A	368A	366A		78A	90A	499A	636A	59A	56A
I3	455A	409A	260A	352A	374A		69A	80A	511A	601A	73A	72A
E Del	1.2755	1.2761	1.4070	1.4083	12972		930.36	930.90	2.8567	3.0176	192.14	192.28

362

	المدرسة (J)		المدرسة (I)		المدرسة (H)		الروضة (G)		المدرسة (F)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1					226V	230V	227V	231V	226V	233V
V2					225V	231V	228V	232V	226V	233V
V3					229V	231V	229V	233V	227V	235V
I1					133A	148A	57A	9A	179A	27A
I2					105A	107A	62A	9A	143A	17A
I3					125A	127A	64A	15A	185A	16A
E Del					1.5896	1.5899	852.12	852.74	1.3043	1.3045

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

العدد
9

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	السبت	التاريخ	2025/06/14

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	231V	231V	230V	230V	230V	229V	229V	228V	230V	229V
V2	231V	231V	230V	231V	230V	231V	230V	230V	230V	230V	230V	229V
V3	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V
I1	80A	82A	558A	473A	63A	69A	338A	328A	408A	430A	309A	354A
I2	55A	61A	539A	434A	74A	73A	300A	293A	404A	426A	300A	340A
I3	66A	72A	540A	444A	72A	58A	302A	292A	409A	427A	339A	382A
E Del	194.03	194.23	3.0200	3.0211	931.32	931.52	1.3006	1,3013	1.4104	1.4113	1.2773	1,2781

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	230V	230V	230V	230V				
V2	231V	231V	231V	231V	231V	231V				
V3	231V	231V	231V	231V	231V	231V				
I1	188A	200A	81A	75A	130A	171A				
I2	148A	152A	87A	82A	94A	144A				
I3	205A	203A	101A	86A	99A	151A				
E Del	1.3062	1.3067	853.60	853.78	1.5906	1.5909				

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي يسري		
منتظر ميثم		
عباس فارس		
مرتضى عبدالكاظم		

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
مرتضى عبدالكاظم	عباس فارس

| المنتسب | الـــــــ

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

عدد المنتسبين
9

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الاحد	التاريخ	2025/06/15

	المدرسة (A)		المدرسة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
تفويل	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	400V	409V	400V	409V	400V	413V	398V	410V
V2	398V	411V	398V	412V	399V	410V	399V	408V
V3	396V	410V	396V	408V	397V	407V	397V	407V
I1	148A	139A	141A	122A	77A	83A	133A	129A
I2	142A	127A	132A	118A	100A	92A	177A	153A
I3	138A	130A	134A	113A	133A	109A	158A	137A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V
I L1	3.1	3.3	1.6	1.8
I L2	2.8	3.1	1.9	1.4
I L3	1.6	0.0	2.4	3.0
UPS SOC (%)	100	100	100	100

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا		حيدر خالد
عباس ضياء		

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
عباس ضياء	م.علي رضا

ملاحظات	المنتسب

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

العدد
9

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الاحد	التاريخ	2025/06/15

	المدرسة (E)		المدرسة (D)		المدرسة (C)		الروضة (B)		المركز (A)		محطة الرفع	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	234V	230V	205V	229V	226V	230V	230V	230V	230V	230V	226V	230V
V2	234V	231V	230V	230V	226V	231V	230V	230V	231V	230V	229V	231V
V3	236V	231V	257V	231V	227V	231V	231V	231V	231V	231V	229V	231V
I1	394A	264A	417A	295A	328A	91A	59A	137A	188A	544A	87A	91A
I2	406A	265A	430A	271A	294A	76A	75A	157A	168A	516A	67A	54A
I3	443A	307A	457A	302A	296A	70A	60A	143A	174A	533A	70A	72A
E Del	1.2795	1.2802	1.4131	1.4138	1.3044	1.3051	931.88	932.08	3.0231	3,0240	195.07	195.26

	المدرسة (J)		المدرسة (I)		المدرسة (H)		الروضة (G)		المدرسة (F)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1					230V	230V	230V	230V	230V	230V
V2					231V	231V	230V	231V	231V	231V
V3					231V	231V	232V	231V	233V	231V
I1					215A	144A	15A	21A	226A	93A
I2					176A	97A	28A	29A	195A	55A
I3					196A	120A	46A	42A	254A	103A
E Del					1.5914	1.5917	854.25	854.35	1.3083	1.3086

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
	عباس فارس

ملاحظات	المنتسب

0.75*0.75

قراءات المولدات بالاسفل

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الاثنين	التاريخ	2025/06/16

	المدرسة (A)		المدرسة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
التوقيت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	409V	399V	402V	397V	403V	399V	414V	397V
V2	411V	397V	409V	398V	406V	399V	409V	399V
V3	413V	397V	408V	398V	406V	398V	414V	397V
I1	141A	123A	110A	112A	183A	167A	191A	186A
I2	109A	136A	96A	89A	224A	209A	234A	229A
I3	110A	129A	125A	102A	242A	225A	214A	224A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	219V	220V	220V	220V
I L1	3.5	0.0	3.2	2.8
I L2	1.7	0.0	1.3	1.3
I L3	1.6	3.3	1.3	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا		عباس ضياء
نوار حيدر		حيدر خالد

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
نوار حيدر	م.علي رضا

ملاحظات	المنتسب

0.75*0.75

قراءات المولدات بالاسفل

العدد
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الاثنين	التاريخ	2025/06/16

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	229V		229V	228V	229V	229V	229V	228V	230V	229V
V2	231V	231V	229V		231V	229V	230V	230V	230V	229V	230V	230V
V3	230V	231V	231V		231V	230V	231V	231V	231V	230V	232V	230V
I1	58A	69A	513A		94A	195A	324A	373A	306A	632A	114A	473A
I2	34A	55A	509A		64A	187A	272A	337A	270A	612A	96A	444A
I3	58A	61A	543A		65A	182A	274A	329A	261A	608A	101A	485A
E Del	195.97		3.0262		932.81	933.14	1.3066	1.3071	1.4155	1.4164	1.2816	1.2823

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	227V	231V	229V	230V	227V	230V				
V2	228V	231V	229V	231V	227V	231V				
V3	229V	231V	230V	231V	229V	231V				
I1		151A	51A	34A	135A	159A				
I2		104A	66A	48A	95A	133A				
I3		148A	94A	63A	124A	145A				
E Del		1.3092	854.76	854.86	1.5921	1.5932				

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي مطلك		
عبدالله علوان		
مرتضى عبدالكاظم		

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
مرتضى عبدالكاظم	عبدالله علوان

ملاحظات	المنتسب

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	2025/06/17

	المدرسة (A)		المدرسة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
تفويل	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	396V	401V	394V	410V	394V	399V	391V	410V
V2	398V	406V	399V	406V	397V	401V	384V	409V
V3	400V	406V	400V	405V	397V	402V	390V	409V
I1	119A	121A	122A	125A	274A	188A	339A	202A
I2	99A	100A	124A	119A	326A	167A	418A	198A
I3	87A	98A	148A	132A	323A	177A	362A	225A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	219V	220V	220V	220V
I L1	3.6	0.0	3.2	2.8
I L2	1.7	0.0	1.3	1.3
I L3	1.6	3.3	1.4	1.3
UPS SOC (%)	100	100	100	100

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا		عباس ضياء
م.رضا حمودي		
نوار حيدر		

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
نوار حيدر	م.علي رضا

ملاحظات	المنتسب

العدد
9

0.75*0.75

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	2025/06/17

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	224V	230V	225V	230V	222V	228V	225V	229V	205V	229V	228V	230V
V2	226V	230V	226V	230V	224V	228V	226V	230V	230V	229V	228V	230V
V3	224V	231V	227V	230V	222V	229V	228V	231V	257V	230V	230V	231V
I1	70A	90A	583A	864A	239A	271A	472A	436A	480A	435A	382A	304A
I2	43A	68A	589A	866A	246A	274A	452A	377A	461A	400A	376A	290A
I3	52A	64A	608A	866A	247A	276A	441A	385A	461A	391A	422A	335A
E Del	196.63		3.0305	3.0318	934.18	934.63	1.3088	1.3096	1.4189	1.4197	1.2840	1.2847

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	227V	230V	227V	230V	226V	299V				
V2	228V	231V	227V	230V	227V	231V				
V3	229V	231V	229V	230V	228V	231V				
I1	100A	117A	22A	25A	168A	183A				
I2	64A	75A	33A	27A	124A	145A				
I3	102A	107A	57A	38A	155A	174A				
E Del	1.3097	1.3099	855.23	855.28	1.5931	1.5934				

	A1		B	C	D	E	F		H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V		
I L1	0A	0A	1.3	1.9	2.8	1.6	3.4	1.3	3.3		
I L2	3.6	3.1	1.6	3.3	1.7	1.8	1.8	1.6	1.7		
I L3	2.5	1.3	2	4	1.9	2.6	2.1	2.1	1.7		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99		

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي مطلك	جهاد جواد	عباس فارس
عبدالله علوان	حسين عباس	ياسر عامر
مرتضى عبدالكاظم		

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الاربعاء	التاريخ	2025/06/18

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	395V	400V	392V	414V	391V	401V	395V	397V
V2	398V	397V	398V	416V	396V	398V	396V	400V
V3	389V	396V	396V	410V	395V	397V	391V	396V
I1	124A	154A	70A	60A	41A	55A	103A	128A
I2	119A	149A	52A	62A	65A	90A	154A	176A
I3	94A	146A	68A	73A	82A	109A	124A	154A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	219V	220V	220V
I L1	3..5	0.0	3.2	2.8
I L2	1.7	0.0	1.3	1.3
I L3	1.7	3.2	1.4	1.3
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.رضا حمودي		محمد فالح
رضا فاضل		عباس ضياء
احمد فلاح		

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
رضا فاضل	م.رضا حمودي

ملاحظات	المنتسب

العدد
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

0.75*0.75

اليوم	الاربعاء	التاريخ	2025/06/18

	المدرسة (E)		المدرسة (D)		المدرسة (C)		الروضة (B)		المركز (A)		محطة الرفع	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1												
V2												
V3												
I1												
I2												
I3												
E Del												

	المدرسة (J)		المدرسة (I)		المدرسة (H)		الروضة (G)		المدرسة (F)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1										
V2										
V3										
I1										
I2										
I3										
E Del										

	J	I	H	G	F	E	D	C	B		A1
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

ملاحظات	المنتسب

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الخميس	التاريخ	2025/06/19

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
تفويل	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	400V	399V	398V	397V	399V	399V	399V	399V
V2	401V	397V	401V	399V	399V	398V	395V	399V
V3	403V	398V	402V	398V	399V	398V	399V	398V
I1	110A	188A	113A	128A	239A	193A	331A	285A
I2	90A	190A	101A	121A	302A	229A	409A	361A
I3	92A	186A	126A	131A	293A	230A	352A	284A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V
I L1	3.5	0.0	3.2	2.8
I L2	1.7	0.0	1.3	1.3
I L3	1.7	3.2	1.3	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
		محمد فالح

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
حيدر خالد	م.رضا حمودي

ملاحظات	المنتسب

العدد
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الخميس	التاريخ	2025/06/19

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V		233V		230V		233V		233V		233V	
V2	231V		232V		233V		230V		230V		23V	
V3	231V		231V		231V		230V		231V		231V	
I1	48A		533A		258A		405A		478A		395A	
I2	33A		543A		284A		374A		458A		383A	
I3	40A		515A		259A		373A		472A		415A	
E Del	197.88		3.1353		937.69		1.3132		1.4231		1.2870	

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V		230V		233V					
V2	230V		231V		230V					
V3	231V		230V		233V					
I1	98A		38A		110A					
I2	74A		36A		86A					
I3	112A		39A		110A					
E Del	1.3116		855.89		1.5950					

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

ملاحظات	المنتسب

0.75*0.75

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	السبت	التاريخ	2025/06/21

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
تفويل	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	400V	399V	407V	408V	408V	409V	414V	412V
V2	396V	398V	414V	411V	413V	406V	407V	410V
V3	399V	401V	415V	409V	413V	410V	414V	410V
I1	16A	25A	59A	67A	92A	102A	111A	121A
I2	29A	19A	58A	53A	102A	119A	153A	146A
I3	14A	31A	73A	72A	133A	120A	127A	132A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	219V	220V	220V
I L1	3..5	0.0	3.2	2.8
I L2	1.7	0.0	1.3	1.3
I L3	1.7	3.2	1.4	1.3
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا		
محمد فالح		
عباس ضياء		

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
عباس ضياء	م.علي رضا

ملاحظات	المنتسب

العدد
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

0.75*0.75

اليوم	السبت	التاريخ	2025/06/21

	المدرسة (E)		المدرسة (D)		المدرسة (C)		الروضة (B)		المركز (A)		محطة الرفع	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	228V	232V	205V	229V	131V	229V	226V	228V	226V	229V	226V	230V
V2	228V	232V	229V	230V	131V	229V	226V	227V	226V	229V	228V	233V
V3	230V	234V	256V	231V	133V	231V	228V	230V	228V	231V	225V	230V
I1	194A	127A	216A	258A	107A	163A	132A	89A	581A	678A	51A	63A
I2	179A	111A	244A	265A	90A	145A	144A	96A	556A	696A	30A	38A
I3	237A	155A	230A	284A	99A	158A	129A	83A	573A	714A	42A	59A
E Del	1.2890	1.2894	1.4276	1.4282	1.3156	1.3159	939.53	939.79	3.0437	3.0452	199.09	

	المدرسة (J)		المدرسة (I)		المدرسة (H)		الروضة (G)		المدرسة (F)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1					227V	232V	226V	231V	226V	234V
V2					228V	232V	225V	231V	227V	234V
V3					229V	234V	228V	233V	228V	236V
I1					123A	136A	26A	15A	149A	152A
I2					78A	103A	48A	15A	126A	140A
I3					108A	126A	49A	25A	159A	171A
E Del					1.5961	1.5964	856.43	856.53	1.3130	1.3134

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
عباس فارس	

ملاحظات	المنتسب

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

الجو		التاريخ	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
تفويل	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	402V	389V	398V	393V	397V	395V	405V	414V
V2	405V	395V	404V	403V	401V	403V	398V	405V
V3	407V	396V	405V	404V	402V	403V	404V	413V
I1	115A	126A	113A	116A	280A	162A	304A	184A
I2	97A	108A	103A	115A	344A	207A	378A	224A
I3	92A	101A	110A	130A	334A	231A	328A	204A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	219V	220V	220V
I L1	3..5	0.0	3.2	2.8
I L2	1.7	0.0	1.3	1.3
I L3	1.7	3.2	1.4	1.3
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا		

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
م.علي رضا	م.علي رضا

ملاحظات	المنتسب

عدد
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الاحد	التاريخ	2025/06/22

	المدرسة (E)		المدرسة (D)		المدرسة (C)		الروضة (B)		المركز (A)		محطة الرفع	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	229V	230V	206V	231V	230V	225V	227V	228V	229V	233V	227V	233V
V2	229V	230V	230V	230V	231V	225V	226V	228V	228V	233V	229V	237V
V3	231V	234V	256V	231V	233V	228V	229V	232V	231V	236V	229V	233V
I1	473A	368A	536A	388A	482A	400A	223A	196A	776A	725A	55A	67A
I2	455A	367A	509A	378A	419A	357A	249A	227A	794A	764A	33A	36A
I3	492A	416A	492A	384A	425A	370A	227A	200A	764A	749A	34A	58A
E Del	1.2909	1.2915	1.4303	1.4310	1.3179		940.42	940.51	3.0479	3.0490	199.73	199.83

	المدرسة (J)		المدرسة (I)		المدرسة (H)		الروضة (G)		المدرسة (F)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1					225V	235V	231V	235V	231V	234V
V2					225V	236V	231V	234V	231V	235V
V3					228V	239V	232V	238V	232V	238V
I1					128A	264A	69A	49A	144A	164A
I2					97A	239A	71A	48A	100A	135A
I3					133A	271A	94A	87A	127A	166A
E Del					1.5969	1.5974	856.87	856.95	1.3140	1.3142

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

ملاحظات	المنتسب

0.75*0.75

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم		التاريخ	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
تفريغ	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 A	12 PM
V1	399V	399V	397V	397V	399V	399V	399V	396V
V2	395V	396V	398V	398V	395V	396V	392V	392V
V3	397V	398V	398V	398V	396V	396V	392V	391V
I1	111A	131A	63A	60A	65A	87A	218A	206A
I2	83A	105A	53A	41A	85A	95A	273A	280A
I3	86A	106A	67A	62A	106A	123A	240A	235A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	219V	220V	220V	220V
I L1	3.5	0.0	3.3	2.8
I L2	1.7	0.0	1.3	1.3
I L3	1.6	3.2	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا		عباس ضياء
نوار حيدر		حيدر خالد

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
نوار حيدر	نوار حيدر

ملاحظات	المنتسب

العدد
9

0.75*0.75

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الاثنين	التاريخ	2025/06/23

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	41V		399V		228V		230V		230V		231V	
V2	36V		399V		228V		230V		150V		151V	
V3	44V		399V		230V		231V		114V		101V	
I1	42A		890A		202A		131A		171A		155A	
I2	38A		889A		226A		119A		162A		128A	
I3	44A		888A		210A		128A		164A		170A	
E Del	200.38		2.0520		941.85		1.3201		1.4324		1.2926	

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V		231V		231V					
V2	168V		52V		200V					
V3	113V		33V		130V					
I1	192A		43A		210A					
I2	145A		56A		182A					
I3	196A		58A		212A					
E Del	1.3150		857.35		1.5983(					

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

ملاحظات	المنتسب

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	2025/06//24

	المدرسة (A)		المدرسة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
توقيت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	399V	406V	399V	410V	398V	409V	399V	406V
V2	398V	402V	396V	406V	397V	402V	396V	408V
V3	396V	409V	395V	406V	396V	404V	397V	408V
I1	101A	112A	69A	70A	123A	112A	126A	121A
I2	67A	89A	38A	45A	114A	120A	183A	163A
I3	73A	79A	70A	51A	146A	132A	157A	152A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	219V	220V	220V
I L1	3.6	0.0	3.2	2.8
I L2	1.7	0.0	1.3	1.3
I L3	1.6	3.2	1.3	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
احمد فلاح
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا		عباس ضياء
م.رضا حمودي		
احمد فلاح		حيدر خالد

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
احمد فلاح	م.علي رضا

ملاحظات	المنتسب

العدد
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	2025/06/24

	المدرسة (E)		المدرسة (D)		المدرسة (C)		الروضة (B)		المركز (A)		محطة الرفع	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	234V		210V		234V		229V		231V		230V	
V2	234V		236V		235V		229V		231V		231V	
V3	236V		261V		236V		231V		232V		229V	
I1	177A		166A		83A		96A		576A		49A	
I2	161A		160A		69A		105A		587A		29A	
I3	183A		153A		68A		87A		563A		52A	
E Del	1.2934		1.4333		1.3213		942.99		3.0556		201.05	

	المدرسة (J)		المدرسة (I)		المدرسة (H)		الروضة (G)		المدرسة (F)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1					234V		233V		233V	
V2					234V		234V		234V	
V3					235V		235V		235V	
I1					247A		38A		182A	
I2					221A		42A		137A	
I3					241A		34A		159A	
E Del					1.5999		857.81		1.3166	

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

الملاحظات	المنتسب

0.75*0.75

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

العدد
9

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الاربعاء	التاريخ	2025/06/25

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1												
V2												
V3												
I1												
I2												
I3												
E Del												

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1										
V2										
V3										
I1										
I2										
I3										
E Del										

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

المنتسب	الملاحظات

0.75*0.75

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

عدد المنتسبين
9

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الاربعاء	التاريخ	2025/06/25

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1								
V2								
V3								
I1								
I2								
I3								
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	219V	220V	220V
I L1	3.5	0.0	2.8	2.8
I L2	1.7	0.0	1.3	1.3
I L3	1.6	3.2	1.4	1.3
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
		عباس ضياء

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

المنتسب	الملاحظات

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الخميس	التاريخ	2025/06/26

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
تيقولا	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	393V		390V		391V		393V	
V2	386V		398V		398V		386V	
V3	395V		396V		397V		395V	
I1	78A		84A		57A		118A	
I2	110A		57A		75A		140A	
I3	82A		72A		90A		148A	
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT				
I L1				
I L2				
I L3				
UPS SOC (%)				

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.رضا حمودي		
احمد فلاح		
حيدر خالد		

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
حيدر خالد	

ملاحظات	المنتسب

العدد
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الخميس	التاريخ	2025/06/26

0.75*0.75

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1												
V2												
V3												
I1												
I2												
I3												
E Del												

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1										
V2										
V3										
I1										
I2										
I3										
E Del										

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

ملاحظات	المنتسب

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

عدد المنتسبين
9

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	السبت	التاريخ	2025/06/28

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
تفويل	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	399V		399V		398V		399V	
V2	398V		396V		397V		396V	
V3	396V		396V		396V		397V	
I1	112A		77A		185A		221A	
I2	96A		63A		172A		219A	
I3	92A		61A		178A		213A	
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	219V	220V	220V
I L1	3.6	0.0	3.2	2.8
I L2	1.7	0.0	1.3	1.3
I L3	1.6	3.2	1.3	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا		
محمد فالح		
عباس ضياء		

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
عباس ضياء	

ملاحظات	المنتسب

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

العدد
9

0.75*0.75

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	السبت	التاريخ	2025/06/28

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V	230V	230V	230V	230V	229V	225V			228V		229V
V2	231V	231V	231V	231V	230V	230V	226V			229V		230V
V3	230V	231V	231V	231V	231V	231V	228V			231V		231V
I1	50A	70A	480A	679A	94A	109A	242A			520A		443A
I2	31A	39A	452A	645A	97A	126A	194A			483A		432A
I3	52A	59A	460A	635A	95A	104A	195A			480A		471A
E Del	203.58	203:7	3.0675	3.0689	946.83	947.17	1.3290					1.3014

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1		230V	230V	230V	230V	230V				
V2		230V	231V	231V	231V	231V				
V3		231V	231V	231V	231V	231V				
I1		369A	70A	40A	117A	136A				
I2		323A	65A	61A	78A	96A				
I3		349A	69A	41A	109A	132A				
E Del			859.41	859.54	1.6046	1.6049				

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
	عباس فارس

ملاحظات	المنتسب

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الاحد	التاريخ	2025/06/29

	المدرسة (A)		المدرسة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
تفويل	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	398V	392V	398V	394V	399V	391V	397V	397V
V2	397V	396V	397V	401V	397V	396V	397V	390V
V3	399V	397V	397V	402V	398V	396V	397V	396V
I1	112A	313A	139A	141A	341A	179A	377A	314A
I2	103A	314A	109A	124A	410A	240A	435A	353A
I3	96A	299A	140A	149A	399A	241A	368A	306A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	219V	220V	220V
I L1	3.6	0.0	3.2	2.8
I L2	1.7	0.0	1.3	1.3
I L3	1.6	3.2	1.3	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا		
عباس ضياء		

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
عباس ضياء	م.علي رضا

ملاحظات	المنتسب

العدد
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الاحد	التاريخ	2025/06/29

	المدرسة (E)		المدرسة (D)		المدرسة (C)		الروضة (B)		المركز (A)		محطة الرفع	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	229V	227V	228V	203V	228V	231V	229V	226V	230V	228V	230V	228V
V2	230V	227V	229V	227V	230V	231V	229V	226V	231V	227V	231V	232V
V3	231V	230V	231V	254V	231V	131V	230V	230V	231V	227V	230V	228V
I1	294A	252A	557A	446A	478A	40A	203A	268A	416A	701A	67A	74A
I2	269A	252A	522A	437A	418A	19A	235A	299A	400A	801A	43A	52A
I3	319A	301A	520A	443A	425A	41A	222A	248A	412A	796A	52A	70A
E Del	1.3029	1.3035	1.4456	1.4466	1.3330	1.3339	948.05	948.40	3.0717	3.0727	204.35	204.48

	المدرسة (J)		المدرسة (I)		المدرسة (H)		الروضة (G)		المدرسة (F)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1					230V	228V	230V	228V	229V	227V
V2					230V	230V	230V	229V	231V	228V
V3					230V	231V	231V	231V	231V	231V
I1					157A	198A	40A	47A	325A	395A
I2					123A	180A	50A	50A	282A	371A
I3					148A	220A	37A	58A	313A	411A
E Del					1.6057	1.6060	860.14	860.21	1.3315	1.3321

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
عباس فارس		
مرتضى عبدالكاظم		
عبدالله علوان		
كرار احمد		
محمد باسم		

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
عباس فارس	كرار احمد

ملاحظات	المنتسب

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الاثنين	التاريخ	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	398V	396V	397V	396V	398V	397V	398V	398V
V2	395V	396V	398V	399V	397V	398V	393V	397V
V3	397V	397V	397V	398V	396V	396V	395V	397V
I1	166A	272A	78A	65A	46A	41A	154A	103A
I2	156A	246A	48A	20A	70A	58A	195A	119A
I3	153A	251A	81A	46A	82A	90A	150A	85A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	219V	220V	220V
I L1	3.6	0.0	3.3	2.8
I L2	1.6	0.0	1.4	1.3
I L3	1.5	3.2	1.3	1.3
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا	عباس ضياء	حيدر خالد
م.رضا حمودي		
نوار حيدر		

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
نوار حيدر	نوار حيدر

| المنتسب | الـــــــ