2025/07/01

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

عدد المنتسبين
9

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

الثلاثاء	يوم	2025/07/01	تاريخ

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
توقيت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	408V		408V		412V		412V	
V2	416V		411V		409V		415V	
V3	413V		415V		411V		415V	
I1	109A		66A		163A		174A	
I2	88A		48A		166A		219A	
I3	92A		80A		171A		179A	
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	219V	220V	219V	220V
I L1	3.6	0.0	3.3	2.8
I L2	1.6	0.0	1.3	1.3
I L3	1.5	3.2	1.4	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي	اسماء الكادر
م.رضا حمودي		عباس ضياء	م.علي رضا
احمد فلاح		حيدر خالد	م.رضا حمودي
رضا فاضل			رضا فاضل
			نوار حيدر
			محمد فالح
			عباس ضياء
			حيدر خالد
			احمد فلاح

0.75*0.75

قراءات المولدات بالاسفل

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

العدد
9

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

الثلاثاء	اليوم	2025/07/01	التاريخ

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V		231V		230V		230V		230V		230V	
V2	231V		231V		230V		231V		231V		231V	
V3	231V		231V		231V		231V		231V		231V	
I1	79A		539A		131A		109A		112A		263A	
I2	62A		526A		137A		77A		96A		261A	
I3	73A		522A		129A		90A		122A		293A	
E Del	205.95		3.0791		950.37		1.3362		1.4489		1.3057	

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	229V		230V		229V	229V				
V2	231V		230V		230V	230V				
V3	231V		231V		230V	231V				
I1	334A		59A		346A	326A				
I2	286A		74A		329A	315A				
I3	318A		65A		350A	337A				
E Del	1.3374		861.11		1.6093	1.6095				

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي	اسماء الكادر
جهاد جواد			م.علي يسري
مرتضى عبدالكاظم			م.علي مطلك
			جهاد جواد
			حسين عباس
			عبدالله علوان
			منتظر ميثم
			ياسر عامر
			عباس فارس
			مرتضى عبدالكاظم

2025/07/01

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
احمد فلاح	رضا فاضل

الملاحظات	المتسبب

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
جهاد جواد	

الملاحظات	المتسبب

2025/07/02

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

عدد المنتسبين
9

الاربعاء	هويلا	2025/07/02	خيراتلا

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
تقولا	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	399V	398V	397V	399V	398V	396V	398V	398V
V2	396V	397V	395V	396V	396V	397V	399V	395V
V3	398V	398V	399V	398V	397V	396V	399V	398V
I1	124A	147A	128A	128A	292A	206A	349A	238A
I2	129A	142A	100A	113A	341A	251A	425A	281A
I3	97A	134A	122A	132A	346A	253A	351A	240A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	219V	220V	220V
I L1	3.6	0.0	3.3	2.8
I L2	1.6	0.0	1.3	1.3
I L3	1.7	3.2	1.3	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر	كادر الشفت الليلي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الصباحي
م.علي رضا	محمد فالح		م.رضا حمودي
م.رضا حمودي	عباس ضياء		رضا فاضل
رضا فاضل			احمد فلاح
نوار حيدر			
محمد فالح			
عباس ضياء			
حيدر خالد			
احمد فلاح			

0.75*0.75

قراءات المولدات بالاسفل

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

العدد
9

الاربعاء	اليوم	2025/07/02	التاريخ

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	-231V	231V	230V	231V	228V	228V	229V	233V	229V	211V	230V	233V
V2	231V	233V	230V	231V	229V	228V	230V	234V	230V	235V	230V	233V
V3	231V	231V	231V	233V	230V	231V	231V	236V	231V	261V	231V	235V
I1	80A	76A	718A	725A	239A	276A	342A	240A	390A	314A	234A	233A
I2	61A	62A	714A	697A	249A	282A	306A	223A	373A	319A	234A	252A
I3	73A	79A	688A	729A	247A	270A	318A	228A	364A	314A	367A	282A
E Del	206.73	206.80	3.0826	3.0837	951.95	952.33	1.3374	1.3377	1.4506	1.4510	1.3071	1.3073

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	232V	230V	232V	229V	233V				
V2	231V	233V	231V	232V	229V	233V				
V3	231V	235V	231V	234V	230V	235V				
I1	279A	304A	42A	28A	345A	351A				
I2	233A	269A	45A	34A	324A	343A				
I3	260A	294A	43A	36A	348A	373A		200A		
E Del	1.3402	1 3406	861.59	861.62	1.6112	1.6115				

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر	كادر الشفت الليلي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الصباحي
م.علي يسري			م.علي مطلك
م.علي مطلك			جهاد جواد
جهاد جواد			مرتضى عبدالكاظم
حسين عباس			
عبدالله علوان			
منتظر ميثم			
ياسر عامر			
عباس فارس			
مرتضى عبدالكاظم			

2025/07/02

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
احمد فلاح	

الملاحظات	المتسب

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
جهاد جواد	

الملاحظات	المتسب

2025/07/03

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

عدد المنتسبين
9

الموقع		التاريخ	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
التوقيت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	398V	399V	398V	397V	398V	398V	398V	399V
V2	399V	398V	397V	397V	398V	398V	398V	399V
V3	397V	398V	398V	399V	397V	398V	396V	397V
I1	89A	97A	65A	61A	55A	67A	88A	94A
I2	64A	58A	39A	43A	77A	80A	114A	110A
I3	70A	66A	52A	50A	94A	110A	87A	94A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	219V	219V
I L1	1.5	0.0	2.5	1.7
I L2	2.3	0.0	1.3	2.6
I L3	1.4	2.4	1.4	1.8
UPS SOC (%)	100	100	100	100

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي	اسماء الكادر
م.رضا حمودي			م.علي رضا
حيدر خالد			م.رضا حمودي
احمد فلاح			رضا فاضل
			نوار حيدر
			محمد فالح
			عباس ضياء
			حيدر خالد
			احمد فلاح

0.75*0.75

قراءات المولدات بالاسفل

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

العدد
9

اليوم	الخميس	التاريخ	2025/07/03

	المدرسة (E)		المدرسة (D)		المدرسة (C)		الروضة (B)		المركز (A)		محطة الرفع	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1												
V2												
V3												
I1												
I2												
I3												
E Del												

	المدرسة (J)		المدرسة (I)		المدرسة (H)		الروضة (G)		المدرسة (F)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1										
V2										
V3										
I1										
I2										
I3										
E Del										

	J	I	H	G	F	E	D	C	B		A1
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي	اسماء الكادر
			م.علي يسري
			م.علي مطلك
			جهاد جواد
			حسين عباس
			عبدالله علوان
			منتظر ميثم
			ياسر عامر
			عباس فارس
			مرتضى عبدالكاظم

2025/07/03

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
احمد فلاح	حيدر خالد

الملاحظات	المتسبب

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

الملاحظات	المتسبب

2025/07/5

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

عدد المنتسبين
9

الموقع		التاريخ	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	398V	408V	398V	402V	398V	406V	399V	410V
V2	397V	408V	398V	406V	399V	401V	398V	410V
V3	397V	410V	397V	407V	398V	405V	397V	408V
I1	62A	55A	60A	42A	29A	39A	38A	42A
I2	59A	63A	19A	32A	47A	51A	62A	61A
I3	49A	51A	19A	25A	80A	78A	50A	57A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	219V	219V
I L1	1.5	0.0	2.5	1.7
I L2	2.3	0.0	1.3	2.6
I L3	1.4	2.4	1.4	1.8
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا	م.علي رضا		
م.رضا حمودي	محمد فالح		
رضا فاضل			
نوار حيدر			
محمد فالح			
عباس ضياء			
حيدر خالد			
احمد فلاح			

0.75*0.75

قراءات المولدات بالاسفل

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

العدد
9

اليوم	السبت	التاريخ	2025/07/05

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	228V		230V		230V		230V		231V		231V	
V2	231V		229V		228V		229V		232V		231V	
V3	228V		232V		232V		232V		231V		234V	
I1	56A		231A		63A		49A		98A		33A	
I2	30A		232A		83A		35A		95A		12A	
I3	52A		225A		63A		45A		104A		36A	
E Del	208.94		3.0905		955.30		1.3429				1.3093	

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V		230V		230V					
V2	230V		230V		230V					
V3	233V		233V		233V					
I1	101A		20A		22A					
I2	94A		10A		21A					
I3	123A		11A		36A					
E Del	1.3445		862.50		1.6144					

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V		
I L1	0A	0A	1.3	1.9	2.8	1.6	4.8	1.3	3.3		
I L2	3.6	3.1	1.6	3.3	1.7	1.8	4.6	1.6	1.7		
I L3	2.5	1.3	2	4	1.9	2.9	3.6	2.1	1.6		
UPS SOC (%)	99	99	99	99	99	99	99	99	99		

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي يسري	م.علي يسري		
م.علي مطلك	عبدالله علوان		
جهاد جواد	عباس فارس		
حسين عباس	مرتضى عبدالكاظم		
عبدالله علوان			
منتظر ميثم			
ياسر عامر			
عباس فارس			
مرتضى عبدالكاظم			

2025/07/5

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
م.علي رضا	م.علي رضا

الملاحظات	المتسبب
هادي فالح / صباحي	

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

الملاحظات	المتسبب

2025/07/06

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

عدد المنتسبين
9

الاحد	التاريخ

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1								
V2								
V3								
I1								
I2								
I3								
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT				
I L1				
I L2				
I L3				
UPS SOC (%)				

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا			
م.رضا حمودي			
رضا فاضل			
نوار حيدر			
محمد فالح			
عباس ضياء			
حيدر خالد			
احمد فلاح			

0.75*0.75

قراءات المولدات بالاسفل

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

العدد
9

الاحد	التاريخ
2025/07/06	

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V		227V		225V				206V		230V	
V2	231V		227V		225V				230V		229V	
V3	230V		229V		228V				257V		232V	
I1	55A		417A		105A				100A		182A	
I2	44A		435A		120A				98A		194A	
I3	70A		424A		106A				94A		229A	
E Del	210.53		3.0946		957.02				1.4566		1.3105	

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V		230V		229V					
V2	231V		231V		230V					
V3	231V		231V		231V					
I1	246A		44A		293A					
I2	197A		33A		281A					
I3	225A		32A		288A					
E Del	1.3472		862.87		1.6156					

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي يسري			
م.علي مطلك			
جهاد جواد			
حسين عباس			
عبدالله علوان			
منتظر ميثم			
ياسر عامر			
عباس فارس			
مرتضى عبدالكاظم			

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

الملاحظات	المنتسب

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

الملاحظات	المنتسب

شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات

ورقة تسجيل ساعات أشتغال (الحر)

ساعات ألاشتغال ألقادمة		خ ي ر ا ت ل أ	2025/07/06
ساعات ألاشتغال ألحاليه			
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم		موقع ألمولدة	

Run Time (Hours)					
Check					
Engine Oil Level					
Battery Voltage (V)					
Oil,Fuel,Water leakage					
Engine Speed (RPM)					
Oil Pressure (bar)					
Coolant temp (C°)					
Battery Voltage (V)					
Charge Alt (V)					
Run Time (Hours)					
Gen. Voltage L1-N (V)					
Gen. Frequency (Hz)					
Gen. Current L1 (A)					

ساعات ألاشتغال ألقادمة		خ ي ر ا ت ل أ	
ساعات ألاشتغال ألحاليه			
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم		موقع ألمولدة	

Run Time (Hours)					
Check					
Engine Oil Level					
Battery Voltage (V)					
Oil,Fuel,Water leakage					
Engine Speed (RPM)					
Oil Pressure (bar)					
Coolant temp (C°)					
Battery Voltage (V)					
Charge Alt (V)					
Run Time (Hours)					
Gen. Voltage L1-N (V)					
Gen. Frequency (Hz)					
Gen. Current L1 (A)					

2025/07/06

Gen. Current L2 (A)					
Gen. Current L3 (A)					
Earth Current (A)					
Gen. Load (KW)					
Total Load (KW) %					
Gen. Load (KVA)					
Power Factor					
Gen. Load (KVAr)					
Stopped Time					
ساعات ألاشتغال ألنهائيه					
مستوى ألوقود ألنهائي					

Gen. Current L2 (A)					
Gen. Current L3 (A)					
Earth Current (A)					
Gen. Load (KW)					
Total Load (KW) %					
Gen. Load (KVA)					
Power Factor					
Gen. Load (KVAr)					
Stopped Time					
ساعات ألاشتغال ألنهائيه					
مستوى ألوقود ألنهائي					

ألفني ألمختص	روضحلأ	فارصنالأ	عيقوتلأ

ألفني ألمختص	روضحلأ	فارصنالأ	عيقوتلأ

شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات

ورقة تسجيل ساعات أشتغال (الحر)

خيراتلأ		ساعات ألاشتغال ألقادمة	
		ساعات ألاشتغال ألحاليه	
موقع ألمولدة		مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم	

Run Time (Hours)					
Check					
Engine Oil Level					
Battery Voltage (V)					
Oil,Fuel,Water leakage					
Engine Speed (RPM)					
Oil Pressure (bar)					
Coolant temp (C°)					

خيراتلأ		ساعات ألاشتغال ألقادمة	
		ساعات ألاشتغال ألحاليه	
موقع ألمولدة		مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم	

Run Time (Hours)					
Check					
Engine Oil Level					
Battery Voltage (V)					
Oil,Fuel,Water leakage					
Engine Speed (RPM)					
Oil Pressure (bar)					
Coolant temp (C°)					

2025/07/06

Battery Voltage (V)					
Charge Alt (V)					
Run Time (Hours)					
Gen. Voltage L1-N (V)					
Gen. Frequency (Hz)					
Gen. Current L1 (A)					
Gen. Current L2 (A)					
Gen. Current L3 (A)					
Earth Current (A)					
Gen. Load (KW)					
Total Load (KW) %					
Gen. Load (KVA)					
Power Factor					
Gen. Load (KVAr)					
Stopped Time					
ساعات ألاشتغال ألنهائيه					
مستوى ألوقود ألنهائي					

Battery Voltage (V)					
Charge Alt (V)					
Run Time (Hours)					
Gen. Voltage L1-N (V)					
Gen. Frequency (Hz)					
Gen. Current L1 (A)					
Gen. Current L2 (A)					
Gen. Current L3 (A)					
Earth Current (A)					
Gen. Load (KW)					
Total Load (KW) %					
Gen. Load (KVA)					
Power Factor					
Gen. Load (KVAr)					
Stopped Time					
ساعات ألاشتغال ألنهائيه					
مستوى ألوقود ألنهائي					

ألفني ألمختص	روضحلأ	فارصنالأ	عيقوتلأ

ألفني ألمختص	روضحلأ	فارصنالأ	عيقوتلأ

شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات

ورقة تسجيل ساعات أشتغال (المعملجي)

ساعات ألاشتغال ألقادمة		خيراتلأ	
ساعات ألاشتغال ألحاليه			
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم		موقع ألمولدة	

Run Time (Hours)					
Check					

ساعات ألاشتغال ألقادمة		خيراتلأ	
ساعات ألاشتغال ألحاليه			
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم		موقع ألمولدة	

Run Time (Hours)					
Check					

2025/07/06

Engine Oil Level					
Battery Voltage (V)					
Oil,Fuel,Water leakage					
Engine Speed (RPM)					
Oil Pressure (bar)					
Coolant temp (C°)					
Battery Voltage (V)					
Charge Alt (V)					
Run Time (Hours)					
Gen. Voltage L1-N (V)					
Gen. Frequency (Hz)					
Gen. Current L1 (A)					
Gen. Current L2 (A)					
Gen. Current L3 (A)					
Earth Current (A)					
Gen. Load (KW)					
Total Load (KW) %					
Gen. Load (KVA)					
Power Factor					
Gen. Load (KVAr)					
Stopped Time					
ساعات ألاشتغال ألنهائيه					
مستوى ألوقود ألنهائي					

Engine Oil Level					
Battery Voltage (V)					
Oil,Fuel,Water leakage					
Engine Speed (RPM)					
Oil Pressure (bar)					
Coolant temp (C°)					
Battery Voltage (V)					
Charge Alt (V)					
Run Time (Hours)					
Gen. Voltage L1-N (V)					
Gen. Frequency (Hz)					
Gen. Current L1 (A)					
Gen. Current L2 (A)					
Gen. Current L3 (A)					
Earth Current (A)					
Gen. Load (KW)					
Total Load (KW) %					
Gen. Load (KVA)					
Power Factor					
Gen. Load (KVAr)					
Stopped Time					
ساعات ألاشتغال ألنهائيه					
مستوى ألوقود ألنهائي					

ألفني ألمختص	روضحلأ	فارصنالأ	عيقوتلأ

ألفني ألمختص	روضحلأ	فارصنالأ	عيقوتلأ

شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات

ورقة تسجيل ساعات أشتغال (المعملجي)

2025/07/06

ساعات ألاشتغال ألقادمة		خيراتلأ	
ساعات ألاشتغال ألحاليه			
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم		موقع ألمولدة	

Run Time (Hours)					
Check					
Engine Oil Level					
Battery Voltage (V)					
Oil,Fuel,Water leakage					
Engine Speed (RPM)					
Oil Pressure (bar)					
Coolant temp (C°)					
Battery Voltage (V)					
Charge Alt (V)					
Run Time (Hours)					
Gen. Voltage L1-N (V)					
Gen. Frequency (Hz)					
Gen. Current L1 (A)					
Gen. Current L2 (A)					
Gen. Current L3 (A)					
Earth Current (A)					
Gen. Load (KW)					
Total Load (KW) %					
Gen. Load (KVA)					
Power Factor					
Gen. Load (KVAr)					
Stopped Time					
ساعات ألاشتغال ألنهائيه					
مستوى ألوقود ألنهائي					

ألفني ألمختص	روضحلأ	فارصنالأ	عيقوتلأ

ساعات ألاشتغال ألقادمة		خيراتلأ	
ساعات ألاشتغال ألحاليه			
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم		موقع ألمولدة	

Run Time (Hours)					
Check					
Engine Oil Level					
Battery Voltage (V)					
Oil,Fuel,Water leakage					
Engine Speed (RPM)					
Oil Pressure (bar)					
Coolant temp (C°)					
Battery Voltage (V)					
Charge Alt (V)					
Run Time (Hours)					
Gen. Voltage L1-N (V)					
Gen. Frequency (Hz)					
Gen. Current L1 (A)					
Gen. Current L2 (A)					
Gen. Current L3 (A)					
Earth Current (A)					
Gen. Load (KW)					
Total Load (KW) %					
Gen. Load (KVA)					
Power Factor					
Gen. Load (KVAr)					
Stopped Time					
ساعات ألاشتغال ألنهائيه					
مستوى ألوقود ألنهائي					

ألفني ألمختص	روضحلأ	فارصنالأ	عيقوتلأ

2025/07/06

شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات

ورقة تسجيل ساعات أشتغال (المعملجي)

خيراتلأ		ساعات ألاشتغال ألقادمة	
		ساعات ألاشتغال ألحاليه	
موقع ألمولدة		مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم	

Run Time (Hours)					
Check					
Engine Oil Level					
Battery Voltage (V)					
Oil,Fuel,Water leakage					
Engine Speed (RPM)					
Oil Pressure (bar)					
Coolant temp (C°)					
Battery Voltage (V)					
Charge Alt (V)					
Run Time (Hours)					
Gen. Voltage L1-N (V)					
Gen. Frequency (Hz)					
Gen. Current L1 (A)					
Gen. Current L2 (A)					
Gen. Current L3 (A)					
Earth Current (A)					
Gen. Load (KW)					
Total Load (KW) %					
Gen. Load (KVA)					
Power Factor					
Gen. Load (KVAr)					
Stopped Time					
ساعات ألاشتغال ألنهائيه					
مستوى ألوقود ألنهائي					

ألفني ألمختص	روضحلأ	فارصنالأ	عيقوتلأ

خيراتلأ		ساعات ألاشتغال ألقادمة	
		ساعات ألاشتغال ألحاليه	
موقع ألمولدة		مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم	

Run Time (Hours)					
Check					
Engine Oil Level					
Battery Voltage (V)					
Oil,Fuel,Water leakage					
Engine Speed (RPM)					
Oil Pressure (bar)					
Coolant temp (C°)					
Battery Voltage (V)					
Charge Alt (V)					
Run Time (Hours)					
Gen. Voltage L1-N (V)					
Gen. Frequency (Hz)					
Gen. Current L1 (A)					
Gen. Current L2 (A)					
Gen. Current L3 (A)					
Earth Current (A)					
Gen. Load (KW)					
Total Load (KW) %					
Gen. Load (KVA)					
Power Factor					
Gen. Load (KVAr)					
Stopped Time					
ساعات ألاشتغال ألنهائيه					
مستوى ألوقود ألنهائي					

ألفني ألمختص	روضحلأ	فارصنالأ	عيقوتلأ

2025/07/06

شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات

ورقة تسجيل ساعات أشتغال (المعملجي)

ساعات ألاشتغال ألقادمة		خيراتلأ	
ساعات ألاشتغال ألحاليه			
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم		موقع ألمولدة	

Run Time (Hours)					
Check					
Engine Oil Level					
Battery Voltage (V)					
Oil,Fuel,Water leakage					
Engine Speed (RPM)					
Oil Pressure (bar)					
Coolant temp (C°)					
Battery Voltage (V)					
Charge Alt (V)					
Run Time (Hours)					
Gen. Voltage L1-N (V)					
Gen. Frequency (Hz)					
Gen. Current L1 (A)					
Gen. Current L2 (A)					
Gen. Current L3 (A)					
Earth Current (A)					
Gen. Load (KW)					
Total Load (KW) %					
Gen. Load (KVA)					
Power Factor					
Gen. Load (KVAr)					
Stopped Time					
ساعات ألاشتغال ألنهانيه					
مستوى ألوقود ألنهاني					

ساعات ألاشتغال ألقادمة		خيراتلأ	
ساعات ألاشتغال ألحاليه			
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم		موقع ألمولدة	

Run Time (Hours)					
Check					
Engine Oil Level					
Battery Voltage (V)					
Oil,Fuel,Water leakage					
Engine Speed (RPM)					
Oil Pressure (bar)					
Coolant temp (C°)					
Battery Voltage (V)					
Charge Alt (V)					
Run Time (Hours)					
Gen. Voltage L1-N (V)					
Gen. Frequency (Hz)					
Gen. Current L1 (A)					
Gen. Current L2 (A)					
Gen. Current L3 (A)					
Earth Current (A)					
Gen. Load (KW)					
Total Load (KW) %					
Gen. Load (KVA)					
Power Factor					
Gen. Load (KVAr)					
Stopped Time					
ساعات ألاشتغال ألنهانيه					
مستوى ألوقود ألنهاني					

2025/07/06

ألفني ألمختص	روض حلأ	فارص نالأ	عيقوتلأ

ألفني ألمختص	روض حلأ	فارص نالأ	عيقوتلأ

شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات

ورقة تسجيل ساعات أشتغال (المعملجي)

خيراتلأ		ساعات ألاشتغال ألقادمة	
موقع ألمولدة		ساعات ألاشتغال ألحاليه	
		مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم	

Run Time (Hours)					
Check					
Engine Oil Level					
Battery Voltage (V)					
Oil,Fuel,Water leakage					
Engine Speed (RPM)					
Oil Pressure (bar)					
Coolant temp (C°)					
Battery Voltage (V)					
Charge Alt (V)					
Run Time (Hours)					
Gen. Voltage L1-N (V)					
Gen. Frequency (Hz)					
Gen. Current L1 (A)					
Gen. Current L2 (A)					
Gen. Current L3 (A)					
Earth Current (A)					
Gen. Load (KW)					
Total Load (KW) %					
Gen. Load (KVA)					
Power Factor					
Gen. Load (KVAr)					
Stopped Time					
ساعات ألاشتغال ألنهائيه					

خيراتلأ		ساعات ألاشتغال ألقادمة	
موقع ألمولدة		ساعات ألاشتغال ألحاليه	
		مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم	

Run Time (Hours)					
Check					
Engine Oil Level					
Battery Voltage (V)					
Oil,Fuel,Water leakage					
Engine Speed (RPM)					
Oil Pressure (bar)					
Coolant temp (C°)					
Battery Voltage (V)					
Charge Alt (V)					
Run Time (Hours)					
Gen. Voltage L1-N (V)					
Gen. Frequency (Hz)					
Gen. Current L1 (A)					
Gen. Current L2 (A)					
Gen. Current L3 (A)					
Earth Current (A)					
Gen. Load (KW)					
Total Load (KW) %					
Gen. Load (KVA)					
Power Factor					
Gen. Load (KVAr)					
Stopped Time					
ساعات ألاشتغال ألنهائيه					

2025/07/06

					مستوى ألوقود ألنهاني

ألفني ألمختص	روضحلأ	فـارصنالأ	عيقوتلأ

					مستوى ألوقود ألنهاني

ألفني ألمختص	روضحلأ	فـارصنالأ	عيقوتلأ

شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات

ورقة تسجيل ساعات أشتغال (المعملجي)

خيراتلأ		ساعات ألاشتغال ألقادمة	
		ساعات ألاشتغال ألحاليه	
موقع ألمولدة		مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم	

Run Time (Hours)					
Check					
Engine Oil Level					
Battery Voltage (V)					
Oil,Fuel,Water leakage					
Engine Speed (RPM)					
Oil Pressure (bar)					
Coolant temp (C°)					
Battery Voltage (V)					
Charge Alt (V)					
Run Time (Hours)					
Gen. Voltage L1-N (V)					
Gen. Frequency (Hz)					
Gen. Current L1 (A)					
Gen. Current L2 (A)					
Gen. Current L3 (A)					
Earth Current (A)					
Gen. Load (KW)					

خيراتلأ		ساعات ألاشتغال ألقادمة	
		ساعات ألاشتغال ألحاليه	
موقع ألمولدة		مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم	

Run Time (Hours)					
Check					
Engine Oil Level					
Battery Voltage (V)					
Oil,Fuel,Water leakage					
Engine Speed (RPM)					
Oil Pressure (bar)					
Coolant temp (C°)					
Battery Voltage (V)					
Charge Alt (V)					
Run Time (Hours)					
Gen. Voltage L1-N (V)					
Gen. Frequency (Hz)					
Gen. Current L1 (A)					
Gen. Current L2 (A)					
Gen. Current L3 (A)					
Earth Current (A)					
Gen. Load (KW)					

2025/07/06

Total Load (KW) %					
Gen. Load (KVA)					
Power Factor					
Gen. Load (KVAr)					
Stopped Time					
ساعات ألاشتغال ألنهائيه					
مستوى ألوقود ألنهائي					

ألفني ألمختص	روضحلأ	فارصنالأ	عيقوتلأ

Total Load (KW) %					
Gen. Load (KVA)					
Power Factor					
Gen. Load (KVAr)					
Stopped Time					
ساعات ألاشتغال ألنهائيه					
مستوى ألوقود ألنهائي					

ألفني ألمختص	روضحلأ	فارصنالأ	عيقوتلأ

شعبة تشغيل وصيانة منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية وحدة المولدات

ورقة تسجيل ساعات أشتغال (المعملجي)

ساعات ألاشتغال ألقادمة		خيراتلأ	
ساعات ألاشتغال ألحاليه			
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم		موقع ألمولدة	

Run Time (Hours)					
Check					
Engine Oil Level					
Battery Voltage (V)					
Oil,Fuel,Water leakage					
Engine Speed (RPM)					
Oil Pressure (bar)					
Coolant temp (C°)					
Battery Voltage (V)					
Charge Alt (V)					
Run Time (Hours)					
Gen. Voltage L1-N (V)					

ساعات ألاشتغال ألقادمة		خيراتلأ	
ساعات ألاشتغال ألحاليه			
مستوى ألوقود ألكلي بداية اليوم		موقع ألمولدة	

Run Time (Hours)					
Check					
Engine Oil Level					
Battery Voltage (V)					
Oil,Fuel,Water leakage					
Engine Speed (RPM)					
Oil Pressure (bar)					
Coolant temp (C°)					
Battery Voltage (V)					
Charge Alt (V)					
Run Time (Hours)					
Gen. Voltage L1-N (V)					

2025/07/06

Gen. Frequency (Hz)					
Gen. Current L1 (A)					
Gen. Current L2 (A)					
Gen. Current L3 (A)					
Earth Current (A)					
Gen. Load (KW)					
Total Load (KW) %					
Gen. Load (KVA)					
Power Factor					
Gen. Load (KVAr)					
Stopped Time					
ساعات ألاشتغال ألنهائيه					
مستوى ألوقود ألنهائي					

ألفني ألمختص	روضحلأ	فارصنالأ	عيقوتلأ

Gen. Frequency (Hz)					
Gen. Current L1 (A)					
Gen. Current L2 (A)					
Gen. Current L3 (A)					
Earth Current (A)					
Gen. Load (KW)					
Total Load (KW) %					
Gen. Load (KVA)					
Power Factor					
Gen. Load (KVAr)					
Stopped Time					
ساعات ألاشتغال ألنهائيه					
مستوى ألوقود ألنهائي					

ألفني ألمختص	روضحلأ	فارصنالأ	عيقوتلأ

2025/07/07

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الاثنين	التاريخ	2025/07/07

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
تقول	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	393V	397V	390V	397V	390V	399V	392V	398V
V2	398V	399V	398V	399V	397V	399V	384V	398V
V3	401V	397V	399V	397V	397V	397V	392V	398V
I1	123A	129A	48A	68A	98A	51A	89A	126A
I2	96A	109A	29A	34A	117A	63A	94A	145A
I3	94A	107A	33A	31A	132A	102A	93A	127A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT				
I L1				
I L2				
I L3				
UPS SOC (%)				

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا	م.علي رضا		
م.رضا حمودي	نوار حيدر		
رضا فاضل	عباس ضياء		
نوار حيدر			
محمد فالح			
عباس ضياء			
حيدر خالد			
احمد فلاح			

0.75*0.75

العدد
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الاثنين	التاريخ	2025/07/07

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1												
V2												
V3												
I1												
I2												
I3												
E Del												

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1										
V2										
V3										
I1										
I2										
I3										
E Del										

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي يسري			
م.علي مطلك			
جهاد جواد			
حسين عباس			
عبدالله علوان			
منتظر ميثم			
ياسر عامر			
عباس فارس			
مرتضى عبدالكاظم			

2025/07/07

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
نوار حيدر	عباس ضياء

الملاحظات	المتنسب

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

الملاحظات	المتنسب

2025/07/08

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

الوقت		التاريخ	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	397V	399V	398V	398V	398V	398V	398V	398V
V2	398V	398V	398V	398V	399V	396V	398V	397V
V3	398V	398V	398V	398V	398V	397V	398V	399V
I1	13A	152A	78A	82A	25A	74A	107A	133A
I2	10A	123A	48A	48A	36A	93A	139A	174A
I3	10A	116A	40A	44A	33A	114A	109A	139A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	219V	220V
I L1	3.5	0.0	3.3	2.8
I L2	1.6	0.0	1.3	1.3
I L3	1.7	3.2	1.3	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي	اسماء الكادر
م.علي رضا		عباس ضياء	م.علي رضا
م.رضا حمودي		حيدر خالد	م.رضا حمودي
نوار حيدر			رضا فاضل
احمد فلاح			نوار حيدر
			محمد فالح
			عباس ضياء
			حيدر خالد
			احمد فلاح

0.75*0.75

العدد
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	2025/07/08

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	334V	234V	231V	231V	229V	230V	235V	231V	230V	230V	230V	230V
V2	336V	237V	230V	231V	230V	230V	234V	231V	230V	231V	230V	231V
V3	334V	234V	232V	231V	231V	231V	236V	231V	231V	231V	231V	231V
I1	45A	53A	465A	405A	139A	100A	47A	81A	269A	136A	225A	97A
I2	45A	45A	484A	377A	140A	107A	26A	63A	255A	126A	213A	97A
I3	50A	51A	468A	393A	134A	90A	32A	64A	275A	141A	241A	128A
E Del	, 211.14	211.20	3.0974	3.0990	958.06	958.29	1.3450	1.3451	1.4756	1.4581	1.3114	1.3118

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	230V	230V	229V	229V				
V2	231V	230V	230V	231V	230V	230V				
V3	231V	231V	231V	231V	230V	230V				
I1	234A	214A	35A	24A	326A	235A				
I2	207A	184A	39A	25A	323A	221A				
I3	232A	220A	45A	31A	333A	243A				
E Del	1.3490	1.3495	863.29	863.32	1.6147	1.6179				

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي	اسماء الكادر
جهاد جواد			م.علي يسري
منتظر ميثم			م.علي مطلك
مرتضى عبدالكاظم			جهاد جواد
			حسين عباس
			عبدالله علوان
			منتظر ميثم
			ياسر عامر
			عباس فارس
			مرتضى عبدالكاظم

2025/07/08

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
نوار حيدر	احمد فلاح

الملاحظات	المتسبب

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
جهاد جواد	مرتضى عبدالكاظم

الملاحظات	المتسبب

2025/07/09

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الاربعاء	التاريخ	2025/07/09

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
تقول	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	399V		398V		399V		397V	
V2	398V		398V		398V		398V	
V3	399V		396V		398V		398V	
I1	117A		77A		63A		115A	
I2	116A		45A		72A		146A	
I3	106A		52A		108A		123A	
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	219V	220V	220V
I L1	3.5	0.0	3.2	2.8
I L2	1.6	0.0	1.3	1.3
I L3	1.7	3.3	1.4	1.3
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الليلي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الصباحي
عباس ضياء	م.علي رضا	م.رضا حمودي
	نوار حيدر	رضا فاضل
		حيدر خالد
		احمد فلاح

العدد
9

0.75*0.75

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الاربعاء	التاريخ	2025/07/09

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	230V	231V	230V		230V	230V	230V	231V	230V	230V
V2	230V	231V	231V	231V	230V		231V	231V	231V	231V	231V	230V
V3	231V	231V	230V	231V	230V		231V	231V	231V	231V	231V	231V
I1	64A	58A	179A	306A	53A		51A	68A	43A	45A	84A	234A
I2	40A	39A	179A	286A	56A		26A	40A	46A	70A	82A	237A
I3	63A	58A	196A	289A	42A		27A	39A	79A	71A	87A	245A
E Del	211.88	212.06	3.1008	3.1014	958.84		1.3456	1.3457	1.4587	1.4589	1.3123	1.3128

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V		230V		230V					
V2	231V		231V		230V					
V3	231V		230V		230V					
I1	59A		14A		224A					
I2	34A		20A		226A					
I3	62A		33A		225A					
E Del	1.3501		863.69		1.6190					

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الليلي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الصباحي
		م.علي مطلك
		جهاد جواد
		مرتضى عبدالكاظم

2025/07/09

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
احمد فلاح	

الملاحظات	المتسبب

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
جهاد جواد	مرتضى عبدالكاظم

الملاحظات	المتسبب

2025/07/10

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

الدوام		تاريخ	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
تقول	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	399V	397V	399V	399V	399V	398V	399V	399V
V2	397V	399V	399V	399V	396V	399V	398V	397V
V3	398V	399V	398V	399V	398V	399V	396V	397V
I1	213A	198A	92A	86A	206A	219A	231A	227A
I2	194A	210A	76A	72A	247A	255A	278A	258A
I3	177A	164A	92A	90A	263A	259A	235A	224A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V
I L1	3.5	0.0	3.3	2.8
I L2	1.6	0.0	1.3	1.3
I L3	1.7	3.2	1.3	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا	م.رضا حمودي	م.علي رضا	
م.رضا حمودي	حيدر خالد	نوار حيدر	
رضا فاضل	احمد فلاح		
نوار حيدر			
محمد فالح			
عباس ضياء			
حيدر خالد			
احمد فلاح			

0.75*0.75

العدد
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الخميس	التاريخ	2025/07/10

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1		230V		231V		230V		230V		230V		230V
V2		230V		231V		230V		231V		230V		231V
V3		231V		231V		231V		232V		230V		231V
I1		61A		517A		122A		139A		198A		215A
I2		43A		507A		128A		110A		193A		217A
I3		58A		509A		118A		108A		178A		256A
E Del		212.90		3.1048		959.97		1.3464		1.4604		1.3144

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1				233V		229V				
V2				232V		230V				
V3				234V		230V				
I1				49A		380A				
I2				49A		363A				
I3				71A		380A				
E Del				864.15		1.6218				

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي يسري	جهاد جواد		
م.علي مطلك	ياسر عامر		
جهاد جواد	مرتضى عبدالكاظم		
حسين عباس			
عبدالله علوان			
منتظر ميثم			
ياسر عامر			
عباس فارس			
مرتضى عبدالكاظم			

2025/07/10

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
احمد فلاح	حيدر خالد

ملاحظات	المنتسب
هادي فالح (مسائي)	

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
	مرتضى عبدالكاظم

ملاحظات	المنتسب

محمد

2025/07/12

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

الهواتف		تاريخ	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الفولتية	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	403V	403V	397V	401V	397V	400V	404V	404V
V2	406V	406V	403V	403V	401V	402V	399V	402V
V3	407V	405V	404V	404V	401V	401V	404V	403V
I1	175A	177A	83A	88A	45A	50A	111A	115A
I2	166A	165A	59A	65A	65A	55A	113A	117A
I3	156A	150A	68A	66A	88A	79A	118A	119A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	219V	220V
I L1	3.5	0.0	3.3	2.8
I L2	1.6	0.0	1.3	1.3
I L3	1.7	3.2	1.3	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا	م.علي رضا		نوار حيدر
م.رضا حمودي			احمد فلاح
رضا فاضل			
نوار حيدر			
محمد فالح			
عباس ضياء			
حيدر خالد			
احمد فلاح			

العدد
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

0.75*0.75

اليوم	السبت	التاريخ	2025/07/12

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	226V	230V	228V	231V	230V	229V	232V	229V	230V	229V	230V	230V
V2	231V	231V	228V	230V	230V	229V	232V	230V	231V	229V	230V	231V
V3	229V	230V	230V	231V	233V	231V	232V	231V	231V	230V	231V	231V
I1	65A	61A	420A	779A	145A	164A	141A	342A	190A	357A	74A	161A
I2	49A	44A	451A	790A	161A	181A	112A	315A	185A	340A	64A	149A
I3	60A	64A	440A	785A	152A	164A	129A	313A	195A	356A	161A	187A
E Del	212.20	214.30	3.1087	3.1099	961.12	961.44	1.3472	1.3475	1.6231	1.4620	1.3150	1.3153

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الفولتية	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	229V	230V	230V	229V				
V2	231V	230V	229V	231V	231V	230V				
V3	231V	230V	231V	230V	229V	230V				
I1	320A	360A	36A	35A	101A	222A				
I2	290A	346A	49A	43A	98A	199A				
I3	321A	380A	60A	53A	123A	224A				
E Del	1.3558	1.3561	864.86	864.94	1.3445	1.6235				

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي يسري			
م.علي مطلك			
جهاد جواد			
حسين عباس			
عبدالله علوان			
منتظر ميثم			
ياسر عامر			
عباس فارس			
مرتضى عبدالكاظم			

2025/07/12

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
م.علي رضا	م.علي رضا

الملاحظات	المتسبب
ياسر عامر/هادي فالح(دوام صباحي)	

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

الملاحظات	المتسبب

2025/07/13

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

عدد المنتسبين
9

الدوام	
التاريخ	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
التوقيت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	399V	399V	398V	398V	399V	399V	399V	399V
V2	398V	396V	398V	399V	398V	398V	399V	399V
V3	396V	399V	397V	395V	398V	398V	397V	397V
I1	155A	144A	83A	99A	80A	85A	95A	99A
I2	141A	150A	63A	70A	95A	96A	120A	125A
I3	139A	145A	68A	75A	127A	130A	94A	105A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V
I L1	3.5	0.0	3.3	2.8
I L2	1.6	0.0	1.3	1.3
I L3	1.7	3.2	1.3	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا	م.علي رضا		
م.رضا حمودي			
رضا فاضل			
نوار حيدر			
محمد فالح			
عباس ضياء			
حيدر خالد			
احمد فلاح			

0.75*0.75

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

العدد
9

اليوم	الاحد
التاريخ	2025/07/13

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	231V	231V	229V	229V	230V	230V	230V	229V	230V	230V
V2	231V	231V	230V	231V	229V	230V	230V	230V	230V	230V	230V	230V
V3	230V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	232V	231V	231V
I1	71A	57A	794A	608A	158A	158A	188A	291A	351A	243A	217A	169A
I2	64A	43A	832A	616A	182A	177A	156A	261A	355A	239A	195A	148A
I3	76A	64A	820A	612A	172A	165A	171A	267A	361A	241A	241A	195A
E Del	215.01	215.17	3.1129	3.114	963.16	962.53	1.3485	1.3490	1.4631	1.4638	1.3158	1.3163

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	229V	230V	230V	231V	229V	230V				
V2	231V	230V	231V	231V	230V	230V				
V3	231V	231V	230V	231V	230V	231V				
I1	342A	239A	58A	14A	296A	256A				
I2	302A	184A	71A	14A	274A	233A				
I3	339A	229A	84A	16A	298A	246A				
E Del	1.3580	1.3587	865.21	865.30	1.6244	1.6250				

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي يسري			
م.علي مطلك			
جهاد جواد			
حسين عباس			
عبدالله علوان			
منتظر ميثم			
ياسر عامر			
عباس فارس			
مرتضى عبدالكاظم			

2025/07/13

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
م.علي رضا	م.علي رضا

ملاحظات	المنتسب
ياسر عامر (صباحي)	

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
كرار احمد	

ملاحظات	المنتسب

2025/07/14

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

هويل		خيرات	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
تقول	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	397V	399V	399V	398V	397V	397V	399V	398V
V2	395V	399V	401V	399V	396V	398V	396V	398V
V3	397V	395V	402V	397V	396V	398V	396V	397V
I1	165A	144A	96A	62A	126A	121A	149A	132A
I2	154A	132A	73A	55A	128A	119A	186A	142A
I3	150A	152A	70A	69A	160A	109A	151A	151A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	219V			
I L1	3.5			
I L2	1.9			
I L3	1.8			
UPS SOC (%)	99			

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا		

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

العدد
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

0.75*0.75

اليوم	الاثنين	التاريخ	2025/07/14

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V		231V		229V		229V		230V		230V	
V2	231V		230V		229V		230V		231V		231V	
V3	231V		231V		231V		231V		231V		231V	
I1	76A		695A		155A		99A		166A		195A	
I2	54A		698A		164A		66A		161A		197A	
I3	73A		585A		162A		84A		178A		236A	
E Del	215.83		3.1172		963.19		1.3499		1.4646		1.3169	

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V		230V		229V					
V2	231V		231V		230V					
V3	230V		231V		230V					
I1	322A		59A		257A					
I2	265A		49A		237A					
I3	321A		58A		247A					
E Del	1.3605		865.61		1.6262					

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
عبدالله علوان		
مرتضى عبدالكاظم		

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

2025/07/14

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
	م.علي رضا

الملاحظات	المتسبب

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
عبدالله علوان	

الملاحظات	المتسبب

2025/07/15

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

الدوام		التاريخ	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
التوقيت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	400V	399V	401V	398V	406V	397V	407V	398V
V2	404V	397V	400V	399V	401V	396V	407V	399V
V3	403V	397V	403V	399V	406V	399V	402V	399V
I1	133A	125A	77A	51A	139A	122A	168A	134A
I2	142A	119A	58A	44A	155A	137A	155A	141A
I3	139A	131A	61A	49A	146A	129A	161A	119A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT				
I L1				
I L2				
I L3				
UPS SOC (%)				

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا	م.علي رضا		
م.رضا حمودي	م.رضا حمودي		
رضا فاضل			
نوار حيدر			
محمد فالح			
عباس ضياء			
حيدر خالد			
احمد فلاح			

العدد
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	2025/07/15

0.75*0.75

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	230V	230V	228V	229V	230V	230V	229V	229V	230V	230V
V2	230V	231V	230V	230V	228V	229V	231V	230V	230V	230V	230V	230V
V3	231V	230V	231V	231V	230V	231V	231V	231V	231V	231V	231V	231V
I1	76A	84A	880A	816A	250A	190A	145A	249A	288A	328A	280A	235A
I2	64A	66A	910A	834A	268A	201A	108A	218A	291A	317A	260A	218A
I3	66A	78A	876A	812A	252A	188A	118A	219A	290A	333A	308A	256A
E Del	216.65	216.81	3.1222	3.1235	964.56	964.99	1.3511	1.3515	1.4663	1.4669	1.3188	1.3193

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	229V	229V	229V	229V	229V	229V				
V2	230V	230V	229V	229V	230V	230V				
V3	231V	231V	230V	230V	230V	230V				
I1	362A	340A	192A	183A	389A	262A				
I2	328A	301A	212A	198A	379A	255A				
I3	369A	330A	204A	190A	391A	268A				
E Del	1.3631	1.3638	866.42	866.78	1.6285	1.6290				

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي يسري	عباس ضياء		
م.علي مطلك	جهاد جواد		
جهاد جواد	مرتضى عبدالكاظم		
حسين عباس			
عبدالله علوان			
منتظر ميثم			
ياسر عامر			
عباس فارس			
مرتضى عبدالكاظم			

2025/07/15

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
م.علي رضا	م.رضا حمودي

الملاحظات	المتسبب

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
جهاد جواد	عباس ضياء

الملاحظات	المتسبب

2025/07/16

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

الهواتف	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
التوقيت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	400V	399V	401V	398V	406V	397V	407V	398V
V2	404V	397V	400V	399V	401V	396V	407V	399V
V3	403V	397V	403V	399V	406V	399V	402V	399V
I1	138A	125A	77A	56A	139A	123A	168A	136A
I2	141A	119A	58A	44A	155A	131A	155A	141A
I3	139A	139A	61A	50A	146A	128A	161A	122A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	219V	219V	220V	219V
I L1	3.6	0.0	3.3	2.8
I L2	1.8	0.0	1.4	1.5
I L3	1.8	3.2	1.3	1.3
UPS SOC (%)	99	99	99	99

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا			
م.رضا حمودي			
رضا فاضل			
نوار حيدر			
محمد فالح			
عباس ضياء			
حيدر خالد			
احمد فلاح			

العدد
9

0.75*0.75

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الاربعاء	التاريخ	2025/07/16

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	232V		233V		232V		236V		211V		235V	
V2	235V		232V		232V		236V		236V		235V	
V3	232V		235V		235V		239V		262V		236V	
I1	77A		453A		140A		185A		164A		208A	
I2	64A		496A		150A		182A		161A		195A	
I3	71A		466A		142A		180A		162A		236A	
E Del	217.46		3.1268		965.90		1.3524		1.4677		1.3198	

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V		232V		232V					
V2	231V		232V		232V					
V3	234V		231V		235V					
I1	277A		114A		234A					
I2	237A		106A		235A					
I3	277A		110A		239A					
E Del	1.3654		867.42		1.6299					

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي يسري			
م.علي مطلك			
جهاد جواد			
حسين عباس			
عبدالله علوان			
منتظر ميثم			
ياسر عامر			
عباس فارس			
مرتضى عبدالكاظم			

2025/07/16

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

الملاحظات	المتسبب

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
مرتضى عبدالكاظم	

الملاحظات	المتسبب

2025/07/17

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

الي‌وم		تاريخ	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
توقيت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	399V	398V	399V	398V	399V	397V	397V	399V
V2	398V	399V	396V	399V	398V	398V	398V	398V
V3	398V	398V	397V	396V	396V	399V	398V	398V
I1	185A	158A	93A	61A	81A	70A	107A	135A
I2	140A	139A	76A	51A	93A	83A	128A	159A
I3	142A	137A	87A	58A	137A	125A	94A	133A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	219	220V	220V	219V
I L1	3.5	0.0	3.3	2.8
I L2	1.8	0.0	1.4	1.5
I L3	1.7	3.2	1.4	1.2
UPS SOC (%)	99	99	99	99

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
عباس ضياء
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.رضا حمودي		
احمد فلاح		

0.75*0.75

العدد
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الخميس	التاريخ	2025/07/17

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V		230V	231V	228V	228V	229V	234V	230V	230V	230V	230V
V2	231V		230V	231V	228V	228V	231V	235V	230V	231V	230V	231V
V3	231V		231V	231V	231V	230V	231V	237V	231V	232V	231V	231V
I1	86A		766A	587A	269A	249A	109A	250A	248A	154A	229A	144A
I2	70A		784A	571A	296A	268A	87A	241A	237A	145A	223A	121A
I3	79A		741A	565A	266A	241A	93A	251A	258A	148A	255A	159A
E Del	218.38		3.1319	3.1335	967.52	968.13	1.3545	1.3548	1.4693	1.4698	1.3214	1.3219

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	230V	231V	230V	230V				
V2	231V	231V	230V	231V	230V	230V				
V3	231V	231V	230V	231V	230V	231V				
I1	249A	194A	107A	40A	223A	101A				
I2	200A	132A	116A	46A	222A	88A				
I3	232A	169A	107A	40A	228A	97A				
E Del	1.3680	1.3687	868.30	868.53	1.6321	1.6328				

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
ياسر عامر
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
جهاد جواد		
مرتضى عبدالكاظم		

2025/07/17

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
احمد فلاح	احمد فلاح

الملاحظات	المنتسب

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
جهاد جواد	مرتضى عبدالكاظم

الملاحظات	المنتسب

2025/07/19

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم		تاريخ	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
تقول	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	398V	395V	398V	395V	399V	390V	398V	399V
V2	399V	390V	398V	397V	399V	395V	399V	395V
V3	396V	399V	397V	399V	397V	390V	397V	397V
I1	117A	100A	86A	80A	102A	99A	129A	120A
I2	85A	75A	82A	90A	112A	100A	166A	150A
I3	96A	90A	90A	75A	140A	120A	125A	120A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V
I L1	3.5	0.0	3.3	2.8
I L2	1.6	0.0	1.3	1.3
I L3	1.7	3.2	1.3	1.4
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا	م.علي رضا		
م.رضا حمودي			
رضا فاضل			
نوار حيدر			
محمد فالح			
عباس ضياء			
حيدر خالد			
احمد فلاح			

العدد
9

0.75*0.75

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	السبت	التاريخ	2025/07/19

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	231V	231V	231V	229V	230V	229V	231V	229V	230V	230V	230V
V2	231V	230V	230V	231V	229V	230V	231V	231V	231V	230V	230V	231V
V3	231V	230V	232V	231V	231V	231V	232V	234V	232V	230V	231V	231V
I1	68A	76A	694A	475A	169A	125A	93A	113A	170A	126A	247A	97A
I2	51A	65A	705A	510A	197A	153A	65A	85A	165A	117A	233A	79A
I3	61A	78A	640A	472A	172A	121A	70A	96A	158A	108A	280A	725A
E Del	219.85	219,98	3.1392	3,1404	969.79	970,07	1.3563	1,3565	1.4708	1,4713	1.3239	1,3244

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	230V	230V	231V	229V	230V				
V2	231V	231V	230V	231V	230V	230V				
V3	231V	231V	230V	231V	230V	230V				
I1	243A	170A	66A	21A	297A	206A				
I2	190A	139A	79A	11A	271A	180A				
I3	231A	189A	90A	21A	291A	211A				
E Del	1.3712	1,3718	869.28	869,38	1.6349	1,6354				

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي يسري			
م.علي مطلك			
جهاد جواد			
حسين عباس			
عبدالله علوان			
منتظر ميثم			
ياسر عامر			
عباس فارس			
مرتضى عبدالكاظم			

2025/07/19

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
م.علي رضا	

ملاحظات	المنتسب
هادي فالح (صباحي)	

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
محمد باسم	عباس فارس

ملاحظات	المنتسب

محمد باسم

كرار احمد

2025/07/20

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

الدوام		التاريخ	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
التوقيت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	399V	398V	398V	398V	398V	398V	398V	398V
V2	398V	397V	398V	398V	398V	399V	397V	396V
V3	396V	399V	396V	399V	397V	397V	396V	398V
I1	79A	88A	82A	85A	61A	69A	87A	90A
I2	81A	95A	61A	71A	72A	80A	102A	103A
I3	98A	106A	75A	81A	103A	115A	95A	105A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT				
I L1				
I L2				
I L3				
UPS SOC (%)				

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا	م.علي رضا		
م.رضا حمودي			
رضا فاضل			
نوار حيدر			
محمد فالح			
عباس ضياء			
حيدر خالد			
احمد فلاح			

العدد
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الاحد	التاريخ	2025/07/20

0.75*0.75

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1		231V		230V		228V		229V		229V		229V
V2		229V		230V		228V		231V		230V		230V
V3		231V		231V		230V		231V		231V		231V
I1		85A		885A		295A		206A		281A		348A
I2		72A		904A		322A		182A		266A		337A
I3		82A		888A		291A		192A		260A		383A
E Del		220,75		3,1449		971,37		1,3575		1,4731		1,3260

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1		229V		229V		229V				
V2		230V		230V		230V				
V3		230V		231V		230V				
I1		383A		126A		365A				
I2		327A		137A		332A				
I3		384A		110A		361A				
E Del		1,3737		869,89		1,6374				

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي يسري			
م.علي مطلك			
جهاد جواد			
حسين عباس			
عبدالله علوان			
منتظر ميثم			
ياسر عامر			
عباس فارس			
مرتضى عبدالكاظم			

2025/07/20

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
ياسر عامر	

الملاحظات	المنتسب

ياسر عامر

هادي فالح

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
	عباس فارس

الملاحظات	المنتسب

2025/07/21

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

الدوام		تاريخ	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
تقول	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	430V	397V	399V	397V	397V	397V	418V	398V
V2	428V	398V	397V	397V	398V	399V	422V	397V
V3	426V	397V	397V	398V	396V	398V	416V	397V
I1	101A	109A	84A	63A	64A	55A	129A	118A
I2	89A	93A	69A	52A	68A	76A	137A	128A
I3	84A	75A	88A	67A	103A	93A	128A	136A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT				
I L1				
I L2				
I L3				
UPS SOC (%)				

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي	اسماء الكادر
م.علي رضا			م.علي رضا
م.رضا حمودي			م.رضا حمودي
			رضا فاضل
			نوار حيدر
			محمد فالح
			ياسر عامر
			حيدر خالد
			احمد فلاح

العدد
9

0.75*0.75

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الاثنين	التاريخ	2025/07/21

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V		231V		228V		229V			228V		230V
V2	230V		231V		288V		231V			231V		231V
V3	231V		231V		230V		232V			232V		231V
I1	68A		711A		274A		100A			177A		210A
I2	45A		712A		273A		72A			176A		186A
I3	65A		706A		271A		83A			175A		228A
E Del	221.51		82.81		972.40		1.3582			1.4739		1.3274

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V		230V		الباب					
V2	231V		230V		مغلق					
V3	231V		231V							
I1	290A		125A							
I2	239A		132A							
I3	285A		116A							
E Del	1.3754		870.36							

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي	اسماء الكادر
م.علي مطلك			م.علي يسري
عبدالله علوان			م.علي مطلك
مرتضى عبدالكاظم			جهاد جواد
			حسين عباس
			عبدالله علوان
			منتظر ميثم
			عباس ضياء
			عباس فارس
			مرتضى عبدالكاظم

2025/07/21

هادي فالح

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
م.علي رضا	م.رضا حمودي

الملاحظات	المنتسب

كرار احمد
محمد ياسم

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
عبدالله علوان	

الملاحظات	المنتسب

2025/07/22

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

الهواتف		التاريخ	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الهواتف	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	410V	398V	408V	396V	409V	397V	406V	398V
V2	409V	399V	402V	397V	407V	399V	410V	397V
V3	409V	397V	406V	399V	407V	399V	407V	397V
I1	144A	125A	81A	64A	121A	119A	134A	129A
I2	129A	130A	67A	58A	119A	115A	127A	131A
I3	131A	121A	59A	49A	128A	124A	141A	135A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V
I L1	3.4	0A	3.3	2.7
I L2	1.5	0A	1.3	1.3
I L3	1.7	3.1	1.3	1.4
UPS SOC (%)	100	100	99	100

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا	م.علي رضا		
م.رضا حمودي	م.رضا حمودي		
رضا فاضل	نوار حيدر		
نوار حيدر			
محمد فالح			
ياسر عامر			
حيدر خالد			
احمد فلاح			

العدد
11

0.75*0.75

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	2025/07/22

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V		230V		228V		230V		230V		230V	
V2	230V		230V		229V		230V		230V		231V	
V3	231V		231V		230V		231V		231V		231V	
I1	87A		826A		283A		142A		262A		215A	
I2	62A		804A		289A		109A		262A		193A	
I3	73A		796A		272A		122A		267A		240A	
E Del	222.34		3.1530		974.44		1.3596		1.4754		1.3289	

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V		230V		230V					
V2	231V		230V		230V					
V3	230V		231V		231V					
I1	174A		76A		331A					
I2	131A		96A		330A					
I3	189A		75A		342A					
E Del	1.3773		871.32		1.6414					

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي يسري			
م.علي مطلك			
جهاد جواد			
حسين عباس			
عبدالله علوان			
منتظر ميثم			
عباس ضياء			
عباس فارس			
مرتضى عبدالكاظم			

2025/07/22

هادي فالح

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
م.علي رضا	نوار حيدر

الملاحظات	المتسبب

كرار احمد

محمد باسم

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

الملاحظات	المتسبب

2025/07/23

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

الهواتف	
التاريخ	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	398V	395V	398V	395V	399V	390V	398V	399V
V2	399V	390V	398V	397V	399V	395V	399V	395V
V3	396V	399V	397V	399V	397V	390V	397V	397V
I1	117A	100A	86A	80A	102A	99A	129A	120A
I2	85A	75A	82A	90A	112A	100A	166A	150A
I3	96A	90A	90A	75A	140A	120A	125A	120A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	220V	219V
I L1	1.4	0.0	2.5	1.5
I L2	1.3	0.0	1.4	1.6
I L3	2.4	1.3	2.3	2.7
UPS SOC (%)	100	100	100	99

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي	اسماء الكادر
م.رضا حمودي		محمد فالح	م.علي رضا
احمد فلاح			م.رضا حمودي
			رضا فاضل
			نوار حيدر
			محمد فالح
			عباس ضياء
			حيدر خالد
			احمد فلاح

العدد
9

0.75*0.75

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الاربعاء	التاريخ	2025/07/23

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	226V	231V	226V	228V	222V	230V	227V	230V	202V	260V	226V
V2	231V	228V	230V	225V	228V	221V	231V	227V	230V	226V	230V	226V
V3	231V	227V	231V	227V	230V	225V	231V	229V	231V	252V	231V	228V
I1	71A	80A	700A	804A	333A	308A	110A	144A	200A	188A	284A	216A
I2	60A	68A	708A	847A	354A	329A	92A	117A	189A	178A	285A	209A
I3	66A	82A	695A	812A	325A	300A	107A	125A	156A	183A	328A	267A
E Del	223.17	223.26	3.1577	3.1589	976.29	976.75	1.3615	1.3617	1.4768	1.4771	1.3302	1.3307

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	226V	230V	227V	230V	230V				
V2	231V	227V	230V	227V	230V	230V				
V3	231V	228V	231V	228V	230V	231V				
I1	224A	250A	116A	88A	236A	326A				
I2	165A	194A	130A	103A	224A	311A				
I3	195A	252A	113A	90A	246A	348A				
E Del	1.3789	1.3793	872.47	872.64	1.6435	1.6439				

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	219V	220V	220V	219V	220V	220V	220V	219V		
I L1	0A	0A	1.2	6.3	5.4	5.6	4.2	1.3	9.4		
I L2	3.5	3.2	1.6	7.8	3.3	8	1.8	1.5	10.1		
I L3	2.5	1.4	2.1	7,5	3.7	7.2	2,2	2.1	10,3		
UPS SOC (%)	100	100	100	98	99	99	99	99	98		

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي	اسماء الكادر
جهاد جواد		حسين عباس	م.علي يسري
مرتضى عبدالكاظم		عباس فارس	م.علي مطلك
		منتظر ميثم	جهاد جواد
		كرار احمد	حسين عباس
			عبدالله علوان
			منتظر ميثم
			ياسر عامر
			عباس فارس
			مرتضى عبدالكاظم

2025/07/23

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
جهاد جواد	

الملاحظات	المتسبب

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

الملاحظات	المتسبب

2025/07/24

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

هويلا		خيراتلا	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
تقولا	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	397V		410V		411V		415V	
V2	397V		414V		414V		410V	
V3	397V		416V		416V		414V	
I1	87A		90A		92A		134A	
I2	55A		72A		97A		148A	
I3	61A		76A		134A		131A	
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	219V	219V
I L1	2.5	0.0	1.6	2.4
I L2	1.3	0.0	1.4	1.6
I L3	1.4	1.3	1.7	1.8
UPS SOC (%)	100	100	99	100

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا	م.رضا حمودي		
م.رضا حمودي	احمد فلاح		
رضا فاضل	حيدر خالد		
نوار حيدر			
محمد فالح			
عباس ضياء			
حيدر خالد			
احمد فلاح			

العدد
9

0.75*0.75

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الخميس	التاريخ	2025/07/24

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 A	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1		232V	231V	230V		228V	231V	230V	207V	229V	229V	229V
V2		235V	230V	230V		228V	231V	230V	231V	230V	229V	230V
V3		233V	231V	230V		230V	233V	231V	258V	231V	231V	231V
I1		25A	629A	839A		260A	141A	118A	220A	329A	313A	335A
I2		24A	625A	842A		265A	116A	110A	224A	306A	316A	327A
I3		34A	607A	846A		248A	136A	110A	223A	313A	370A	360A
E Del		224.31		3.1642		978.91	1.3626	1.3628	1.4785	1.4788	1.3323	1.3326

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	229V	230V	229V	230V	230V	229V				
V2	229V	230V	229V	230V	231V	230V				
V3	231V	231V	231V	231V	231V	230V				
I1	303A	310A	129A	131A	182A	436A				
I2	263A	253A	133A	133A	160A	411A				
I3	321A	299A	134A	118A	174A	443A				
E Del	1.3813	1.3817	873.67	873.79	1.6457	1.6461				

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي يسري			
م.علي مطلك			
جهاد جواد			
حسين عباس			
عبدالله علوان			
منتظر ميثم			
ياسر عامر			
عباس فارس			
مرتضى عبدالكاظم			

2025/07/24

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
حيدر خالد	

الملاحظات	المتسبب

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
	مرتضى عبدالكاظم

الملاحظات	المتسبب

2025/07/26

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

عدد المنتسبين
9

الهواتف	
التاريخ	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	399V	390V	399V	399V	399V	398V	399V	395V
V2	399V	395V	398V	395V	398V	399V	398V	390V
V3	398V	399V	399V	399V	399V	390V	399V	395V
I1	101A	110A	65A	70A	57A	60A	130A	125A
I2	68A	60A	66A	66A	70A	75A	151A	160A
I3	69A	80A	67A	80A	114A	100A	133A	150A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	220V	219V
I L1	2.6	0.0	1.7	2.3
I L2	1.4	0.1	1.5	1.4
I L3	1.3	1.2	1.6	1.7
UPS SOC (%)	100	99	99	100

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا	م.علي رضا		
م.رضا حمودي	محمد فالح		
رضا فاضل			
نوار حيدر			
محمد فالح			
عباس ضياء			
حيدر خالد			
احمد فلاح			

0.75*0.75

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

العدد
9

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

223

اليوم	السبت	التاريخ	2025/07/26

223

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V	223V	230V	224V	229V	223V	230V	227V	230V	205V	230V	227V
V2	230V	226V	230V	224V	229V	223V	231V	228V	230V	229V	231V	227V
V3	231V	225V	231V	226V	230V	227V	231V	229V	231V	254V	231V	228V
I1	60A	81A	817A	876A	166A	255A	72A	94A	190A	199A	196A	188A
I2	58A	66A	807A	917A	168A	292A	42A	65A	189A	186A	173A	164A
I3	69A	80A	804A	881A	164A	254A	53A	74A	181A	202A	240A	226A
E Del	226.00	226,15	3.1681	3,1696	980.45	980,83	1.3637	1,3638	1.4800	1,4804	1.3337	1,3340

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	229V	225V	230V	225V	229V	225V				
V2	231V	226V	231V	226V	230V	225V				
V3	230V	227V	231V	227V	230V	227V				
I1	282A	333A	70A	55A	486A	547A				
I2	235A	293A	67A	61A	455A	529A				
I3	281A	343A	71A	58A	486A	560A				
E Del	1.3838	1,3843	874.80	874,90	1.6482	1,6492				

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي يسري	مرتضى عبدالكاظم		
م.علي مطلك	عباس فارس		
جهاد جواد	كرار احمد		
حسين عباس	محمد باسم		
عبدالله علوان			
منتظر ميثم			
ياسر عامر			
عباس فارس			
مرتضى عبدالكاظم			

2025/07/26

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

الملاحظات	المتسبب
هادي_ياسر(صباحي)	

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
كرار احمد	عباس فارس

الملاحظات	المتسبب

2025/07/27

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

الدوام		التاريخ	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
التوقيت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	408V	407V	407V	407V	405V	405V	407V	407V
V2	406V	405V	404V	407V	403V	403V	406V	406V
V3	406V	406V	403V	408V	401V	402V	403V	403V
I1	139A	139A	87A	89A	161A	165A	167A	170A
I2	127A	128A	64A	70A	152A	155A	141A	150A
I3	131A	133A	71A	74A	146A	149A	139A	147A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	219V	219V
I L1	2.5	0.0	1.6	2.4
I L2	1.3	0.0	1.4	1.6
I L3	1.4	1.3	1.7	1.8
UPS SOC (%)	100	100	99	100

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا	م.علي رضا		
م.رضا حمودي	ياسر عامر		
رضا فاضل			
نوار حيدر			
محمد فالح			
ياسر عامر			
حيدر خالد			
احمد فلاح			

العدد
9

0.75*0.75

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الاحد	التاريخ	2025/07/27

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	231	231V	228V	229V	226V	233V	231V	209V	229V	232V	229V
V2	233V	233	231V	228V	229V	226V	233V	231V	234V	230V	232V	230V
V3	230V	231	234V	231V	233V	229V	235V	232V	261V	231V	235V	231V
I1	73A	63	644A	506A	241A	190A	79A	90A	193A	351A	295A	453A
I2	64A	45	670A	506A	261A	186A	53A	60A	195A	347A	299A	450A
I3	71A	68	664A	507A	251A	183A	67A	69A	196A	333A	355A	490A
E Del	226.92	227.07	3.1732	3,1748	982.14	982,61	1.3644	1,3645	1.4813	1,4818	1.3347	1,3354

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	232V	235V	234V	230V	232V	230V				
V2	232V	234V	234V	229V	233V	230V				
V3	234V	236V	237V	231V	235V	232V				
I1	216A	45A	80A	38A	402A	164A				
I2	166A	13A	82A	27A	373A	148A				
I3	219A	18A	83A	60A	412A	163A				
E Del	1.3863	1,3868	875.42	875,69	1.6508	1,6516				

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	219V	219V	220V	220V	220V	220V	220V	219V		
I L1	0.0	0.0	0.0	3.5	4.0	3.3	3.9	1.3	3.8		
I L2	3.4	3.2	1.4	3.7	3.4	1.6	2.1	1.6	2.5		
I L3	2.5	1.3	2.0	4.7	3.9	2.5	2.4	2.2	2.0		
UPS SOC (%)	100	100	100	99	99	99	99	100	99		

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي يسري	كرار احمد		عباس ضياء
م.علي مطلك	عباس فارس		محمد باسم
جهاد جواد	عبدالله علوان		
حسين عباس	مرتضى عبدالكاظم		
عبدالله علوان			
منتظر ميثم			
عباس ضياء			
عباس فارس			
مرتضى عبدالكاظم			

2025/07/27

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00	
م.علي رضا		هادي فالح

الملاحظات	المتنسب

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00	
كرار احمد	عباس فارس	كرار احمد
		محمد باسم

الملاحظات	المتنسب

2025/07/28

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	
التاريخ	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	398V	398V	397V	399V	397V	399V	399V	399V
V2	401V	398V	403V	398V	401V	398V	394V	398V
V3	403V	399V	404V	399V	402V	399V	399V	398V
I1	108A	122A	78A	80A	37A	48A	172A	208A
I2	73A	85A	72A	77A	60A	67A	210A	259A
I3	38A	97A	98A	88A	80A	104A	181A	215A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	220V	219V
I L1	2.6	0.0	1.7	2.3
I L2	1.4	0.1	1.5	1.4
I L3	1.3	1.2	1.6	1.7
UPS SOC (%)	100	99	99	100

اسماء الكادر
م.علي رضا
م.رضا حمودي
رضا فاضل
نوار حيدر
محمد فالح
ياسر عامر
حيدر خالد
احمد فلاح

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا		
نوار حيدر		

العدد
11

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الاثنين
التاريخ	2025/07/28

0.75*0.75

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1												
V2												
V3												
I1												
I2												
I3												
E Del												

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1										
V2										
V3										
I1										
I2										
I3										
E Del										

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	219V	220V	219V	220V	220V	220V	219V	220V	218V		
I L1	0.0	0.0	0.0	1.7	3.3	2.8	4.1	1.3	3.6		
I L2	3.5	2.2	1.4	3.3	2.0	1.6	2.0	1.6	2.2		
I L3	2.5	1.4	2.0	4.2	2.2	2.6	2.2	2.1	2.0		
UPS SOC (%)	100	100	100	99	99	99	99	100	99		

اسماء الكادر
م.علي يسري
م.علي مطلك
جهاد جواد
حسين عباس
عبدالله علوان
منتظر ميثم
عباس ضياء
عباس فارس
مرتضى عبدالكاظم

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
		كرار احمد
		عباس فارس

2025/07/28

هادي فالح

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
نوار حيدر	

الملاحظات	المتسبب

كرار احمد

محمد باسم

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00

الملاحظات	المتسبب

2025/07/29

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

عدد المنتسبين
9

اليوم		تاريخ	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
تقول	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	399V	411V	398V	410V	397V	413V	396V	408V
V2	397V	415V	399V	409V	398V	411V	399V	411V
V3	399V	417V	399V	410V	398V	414V	399V	413V
I1	124A	118A	57A	51A	124A	141A	139A	150A
I2	116A	120A	44A	33A	138A	129A	125A	143A
I3	109A	122A	49A	41A	129A	130A	130A	138A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT	220V	220V	219V	220V
I L1	2.8	3.3	2.6	1.7
I L2	1.6	2.7	2.3	1.5
I L3	1.8	1.4	1.8	2.3
UPS SOC (%)	100	100	100	100

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي رضا	م.علي رضا		
م.رضا حمودي	م.رضا حمودي		
رضا فاضل			
نوار حيدر			
محمد فالح			
ياسر عامر			
حيدر خالد			
احمد فلاح			

العدد
11

0.75*0.75

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الثلاثاء	التاريخ	2025/07/29

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	230V	231V	230V	230V	227V	227V	224V	230V	230V	229V	230V	230V
V2	233V	233V	230V	230V	228V	227V	224V	230V	230V	230V	230V	230V
V3	230V	230V	231V	231V	230V	230V	226V	231V	231V	231V	231V	231V
I1	73A	59A	733A	882A	309A	356A	110A	157A	176A	332A	158A	263A
I2	64A	43A	713A	872A	319A	369A	86A	133A	165A	321A	139A	251A
I3	71A	63A	694A	845A	304A	344A	99A	142A	163A	319A	190A	287A
E Del	228.88	228.73	3.1835	3.1850	985.93	986.56	1.3656	1.3659	1.4838	1.4843	1.3378	1.3384

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	229V	229V	230V	230V	229V	229V				
V2	231V	230V	231V	230V	230V	230V				
V3	231V	231V	231V	231V	231V	230V				
I1	256A	385A	23A	94A	257A	447A				
I2	203A	338A	18A	95A	234A	415A				
I3	242A	367A	24A	90A	248A	444A				
E Del	1.3934	1.3941	876.56	876.67	1.6570	1.6577				

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V		
I L1	0.0	0.0	0.0	1.7	3.1	2.9	4.0	1.3	3.6		
I L2	3.5	3.2	1.5	3.3	2.8	1.6	1.7	1.6	2.0		
I L3	2.5	1.4	2.0	4.0	2.2	2.5	2.2	2.0	2.1		
UPS SOC (%)	100	100	100	99	99	99	99	100	99		

اسماء الكادر	كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي
م.علي يسري	م.علي مطلك		عباس فارس
م.علي مطلك	جهاد جواد		كرار احمد
جهاد جواد	عباس ضياء		
حسين عباس	مرتضى عبدالكاظم		
عبدالله علوان			
منتظر ميثم			
عباس ضياء			
عباس فارس			
مرتضى عبدالكاظم			

2025/07/29

هادي فالح

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
م.علي رضا	م.علي رضا

الملاحظات	المنتسب

كرار احمد

محمد باسم

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
مرتضى عبدالكاظم	مرتضى عبدالكاظم

الملاحظات	المنتسب

2025/07/30

عدد المنتسبين
9

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

الهوية		تاريخ	

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
التوقيت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	399V	400V	399V	400V	398V	400V	400V	401V
V2	401V	401V	401V	400V	400V	400V	401V	400V
V3	400V	401V	401V	401V	400V	401V	400V	400V
I1	122A	130A	40A	44A	138A	140A	144A	137A
I2	125A	129A	37A	37A	125A	138A	124A	135A
I3	129A	125A	33A	42A	122A	133A	122A	127A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT				
I L1				
I L2				
I L3				
UPS SOC (%)				

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي	اسماء الكادر
م.رضا حمودي			م.علي رضا
رضا فاضل			م.رضا حمودي
			رضا فاضل
			نوار حيدر
			محمد فالح
			ياسر عامر
			حيدر خالد
			احمد فلاح

العدد
11

0.75*0.75

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الاربعاء	التاريخ	2025/07/30

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	231V		231V		221V		231V		205V		228V	
V2	230V		232V		222V		231V		229V		228V	
V3	231V		231V		225V		231V		256V		230V	
I1	73A		359A		293A		128A		233A		140A	
I2	64A		304A		315A		113A		236A		139A	
I3	80A		304A		289A		129A		229A		189A	
E Del	229.39		3.1885		987.74		1.3367		1.4851		1.3390	

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	229V				230V					
V2	231V				231V					
V3	231V				231V					
I1	222A				184A					
I2	168A				154A					
I3	201A				176A					
E Del	1.3962				1.6592					

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT	220V	220V	220V	219V	220V	220V	220V	220V	220V		
I L1	0.0	0.0	0.0	1.7	3.3	2.9	4.1	1.3	3.6		
I L2	3.5	2.2	1.5	3.3	2.0	1.6	2.0	1.6	2.0		
I L3	2.5	1.4	2.0	4.0	2.2	2.5	2.2	2.1	2.1		
UPS SOC (%)	100	100	100	99	99	99	99	100	99		

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي	اسماء الكادر
م.علي مطلك		كرار احمد	م.علي يسري
جهاد جواد		عباس فارس	م.علي مطلك
			جهاد جواد
			حسين عباس
			عبدالله علوان
			منتظر ميثم
			عباس ضياء
			عباس فارس
			مرتضى عبدالكاظم

2025/07/30

هادي فالح

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
رضا فاضل	م.رضا حمودي

الملاحظات	المتنسب

كرار احمد
محمد باسم

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
جهاد جواد	

الملاحظات	المتنسب

2025/07/31

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

عدد المنتسبين: 9

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (الحر)

اليوم	الخميس	التاريخ	2025/6/31

	المدرسة (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	398V	400V	399V	402V	399V	399V	399V	403V
V2	398V	399V	399V	400V	399V	405V	398V	400V
V3	397V	401V	397V	400V	398V	403V	397V	401V
I1	102A	114A	75A	67A	41A	51A	85A	73A
I2	73A	86A	69A	58A	68A	63A	99A	81A
I3	76A	69A	77A	60A	88A	71A	92A	69A
E Del								

	A	B	C	D
UPS V OUT				
I L1				
I L2				
I L3				
UPS SOC (%)				

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي	اسماء الكادر
م.علي رضا			م.علي رضا
م.رضا حمودي			م.رضا حمودي
حيدر خالد			رضا فاضل
			نوار حيدر
			محمد فالح
			ياسر عامر
			حيدر خالد
			احمد فلاح

0.75*0.75

العتبة العباسية المقدسة / قسم المشاريع الهندسية

العدد: 11

شعبة صيانة وتشغيل منظومات مجموعة مدارس العميد التعليمية (المعملجي)

اليوم	الخميس	التاريخ	2025/07/31

	محطة الرفع		المركز (A)		الروضة (B)		المدرسة (C)		المدرسة (D)		المدرسة (E)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	238V	230V	240V	229V	237V	230V	242V	232V	216V	210V	244V	234V
V2	241V	233V	238V	228V	236V	230V	242V	233V	242V	234V	243V	234V
V3	239V	230V	240V	232V	239V	234V	245V	235V	267V	233V	244V	237V
I1	59A	72A	913A	916A	262A	274A	124A	221A	46A	267A	176A	306A
I2	49A	58A	884A	961A	278A	304A	99A	208A	34A	280A	153A	295A
I3	65A	75A	889A	952A	258A	277A	120A	222A	30A	278A	215A	357A
E Del	230.08	230.18	3.1929	3.19.46	989.57	990.07	1.3677	1.3680	1.8463	1.4866	1.3404	1.3409

	المدرسة (F)		الروضة (G)		المدرسة (H)		المدرسة (I)		المدرسة (J)	
الوقت	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM	9 AM	12 PM
V1	243V	232V	241V	233V	242V	233V				
V2	244V	233V	240V	233V	241V	233V				
V3	244V	235V	241V	235V	242V	236V				
I1	239A	397A	45A	72A	111A	310A				
I2	186A	360A	47A	82A	62A	291A				
I3	214A	415A	49A	85A	97A	317A				
E Del	1.3987	1.3993	877.51	877.64	1.6604	1.6608				

	A1		B	C	D	E	F	G	H	I	J
UPS V OUT											
I L1											
I L2											
I L3											
UPS SOC (%)											

كادر الشفت الصباحي	كادر الشفت المسائي	كادر الشفت الليلي	اسماء الكادر
جهاد جواد			م.علي يسري
عباس ضياء			م.علي مطلك
			جهاد جواد
			حسين عباس
			عبدالله علوان
			منتظر ميثم
			عباس ضياء
			عباس فارس
			مرتضى عبدالكاظم

2025/07/31

هادي فالح

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
حيدر خالد	م.علي رضا

الملاحظات	المتسبب

كرار احمد
محمد باسم

مسجل قراءات am 9:00	مسجل قراءات pm 12:00
جهاد جواد	عباس ضياء

الملاحظات	المتسبب