NORTHLINE METRO RAIL CORPORATION

Safety Department · NMR/SAF/2026/041 · Dated: 6 August 2026

Subject: Fire safety audit of all elevated stations and compliance reporting

1. Background

The annual fire safety audit of the elevated corridor found expired portable extinguishers at eleven stations and two partially functional smoke detection loops. This circular sets out what each department must do and by when.

എല്ലാ എലിവറേറ്റഡ് സ്റ്റേഷനുകളിലെയും അഗ്നിസുരക്ഷാ ഓഡിറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയ പോരായ്മകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ സർക്കുലറിൽ ഉള്ളത്.

2. Fire extinguishing equipment

Every Station Controller shall replace all expired portable extinguishers and certify the replacement to the Safety Department on or before 21 August 2026.

എല്ലാ എലിവറേറ്റഡ് സ്റ്റേഷനുകളിലെയും പോർട്ടബിൾ അഗ്നിശമന ഉപകരണങ്ങൾ 2026 ഓഗസ്റ്റ് 21-ന് മുമ്പ് പരിശോധിച്ച് സാക്ഷ്യപത്രം സഹിതം സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന് നൽകണം.

3. Evacuation drills

Quarterly evacuation drills are mandatory at every station. The Operations Control Centre must complete the pending drills and report to the Chief Safety Officer not later than 31 August 2026.

നടപ്പുപാദത്തിലെ ഒഴിപ്പിക്കൽ പരിശീലനം 2026 ഓഗസ്റ്റ് 31-ന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കി ഓപ്പറേഷൻസ് കൺട്രോൾ സെന്ററിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം.

4. Smoke detection

The Signalling and Telecom department is responsible for restoring both faulty smoke detection loops. Until restoration, a fire watch is required at the affected platforms during all service hours.

Station staff were retrained on extinguisher handling in July, and attendance records are held by Human Resources for inspection.

5. Reporting to the regulator

മുഴുവൻ എലിവറ്റേഡ് സ്റ്റേഷനുകളിലെയും സമഗ്ര അഗ്നിസുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് 2026 സെപ്റ്റംബർ 5-ന് മുമ്പ് ചീഫ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർ മുഖേന കമ്മീഷണർ ഓഫ് മെട്രോ റെയിൽ സേഫ്റ്റിക്ക് സമർപ്പിക്കണം.

റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ഓരോ വിഭാഗവും അവരവരുടെ ഭാഗം 2026 ഓഗസ്റ്റ് 28-നകം സുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറേണ്ടതാണ്.

Non-compliance with this statutory reporting requirement attracts a penalty under the Metro Railways Act, and the audit findings will be reviewed by the Board.

Sd/- Chief Safety Officer · Copy to: all Heads of Department