



WAŻNE! Profilaktyka korzystanie z instalacji wodnej – Legionella

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z okresem letnim i częstymi wyjazdami urlopowymi przypominamy o zasadach bezpiecznego użytkowania instalacji wodociągowej w Państwa mieszkaniach. Ich przestrzeganie pomaga zapobiegać rozwojowi bakterii *Legionella*, które mogą być groźne dla zdrowia.

Co możesz zrobić jako mieszkaniec?

1. Regularnie czyść i dezynfekuj armaturę sanitarną:

- głowice prysznicowe,
- końcówki baterii umywalkowych (sitka, perlator),
- wylewki kranów.

2. Po dłuższej nieobecności w mieszkaniu:

- odkręć wszystkie krany i przepłucz instalację przez kilka minut (zarówno zimną, jak i ciepłą wodą),
- szczególnie zadbaj o przepłukanie prysznica.

3. Po awarii lub pracach modernizacyjnych:

- również wykonaj płukanie instalacji, aby usunąć zalegającą wodę.



Co robi zarządca budynku?

- w porozumieniu z operatorami sieci wodociągowej oraz węzłów ciepłowniczych, monitoruje temperaturę wody:
 - ciepła woda: min. 55°C (odpowiednie nastawy wody w węźle ciepłowniczym)
 - zimna woda: max. 20°C. (kontrola temperatury wody w ujęciach)
- przeprowadza okresową dezynfekcję instalacji ciepłej wody (termiczną).
- wykonuje przeglądy techniczne urządzeń grzewczych i instalacji wodociągowych.