Healthineers



XDCR 名称	XDCR S/N	部分		浸泡前	浸泡后	差异(之前之后)	后果
		抗电强度		0.152毫安	0.175毫安		通过
		泄漏试验		10. 272 uA	10. 885uA		通过
14L5	21010221	探查 要素 测验	Sens. std _8.5兆赫	0.44分贝	1.1分贝	0.66分贝	通过
			Sens. std 频率为10.5MHz	0.54分贝	1.15分贝	0.61分贝	通过
			Sens. std 在6.0MHz	0.49分贝	0.55分贝	0.06分贝	通过
			TOF	2.88納秒	5.63纳米	2.75纳秒	通过
			死去的 要素	0	0	0	通过
		外观检查		无缺陷	无缺陷	-	通过

XDCR 名称	XDCR S/N	部分		浸泡前	浸泡后 _	差异 (之前之后)	后果
		抗电强度		0.213毫安	0.248毫安		通过
		泄漏试验		13. 114 uA	15. 001 uA		
18L6 21		80257 探查 要素 测验	Sens. std 10.0兆赫	0.64分贝	0.64分贝	0分贝	通过
	21080257		Sens. std 120MHz	0.63分贝	0.66分贝	0.03分贝	通过
			Sens. std 在8. OMHz	0.59分贝	0.66分贝	0.07分贝	通过
			TOF	3.31纳秒	6.79纳秒	3.48纳秒	通过
			死去的 要素	1.	1.	0	通过
		外观检查		无缺陷	无缺陷	-	通过

XDCR 名称	XDCR S/N	部分		浸泡前	浸泡后	差异 (之前之后)	后果
		抗电强度		0.363毫安	0.385毫安		通过
		泄漏试验		24. 854uA	26. 332 uA	-	失败
		探查 要素 測验 外观检查	Sens.std 在1.2MHz	0.19代/伏	0.22伏/伏	1. 2773381597dB	通过
4Z1c 20130	00120044		Sens. std 3. 0兆赫	0.15代/伏	0.17伏/伏	1. 087153246dB	通过
	20130044		TOF	9. 7纳秒	9.5納秒	0.2 ns	通过
			死去的 要素	20	20	0	通过
				无缺陷	无缺陷		通过
		最终决定		失败, 4Z1c未能通过泄漏测试, 但该样品已经有了很高的结果 试验前的泄漏试验。所以我们必须用状态良好的样品重新测试			

XDCR 名称	XDCR S/N	部分		浸泡前 _	浸泡后	差异 (之前之后)	后果
		抗电强度		0.253毫安	0.313毫安	-	通过
l .		泄漏试验		15. 898uA	18. 920 uA	-	通过
8C3HD	21070497	探查 要素 測验	Sens. std 在6.0MHz	0.58分贝	0.59分贝	0.01分贝	通过
			Sens. std 3.5兆赫	0.41分贝	0.44分贝	0.03分贝	通过
			Sens. std 8.0兆赫	0.59分贝	0.6分贝	0.01分贝	通过
			TOF	4.55 ns	3.97纳秒	0.58纳秒	通过
			一死去的 要素	0	0	0	通过
		外观检查		无缺陷	无缺陷		通过