



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE N° 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280
E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

N° DI-01449-2025-01

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE LUMINOSIDAD

SERV-14046-2025

I EMPRESA SOLICITANTE
Nombre: FACOIMPEC E.I.R.L.
Dirección: JR. ABRAHAM VALDELOMAR N° 268, A.H. RAMÓN CASTILLA; HUANCHACO - TRUJILLO / LA LIBERTAD
II EMPRESA INSPECCIONADA
Nombre del establecimiento: FACOIMPEC E.I.R.L.
Lugar de inspección: JR. ABRAHAM VALDELOMAR N° 268, A.H. RAMÓN CASTILLA; HUANCHACO - TRUJILLO / LA LIBERTAD
Proceso (✓) / Producto () inspeccionado: FABRICACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS A BASE DE GRANOS Y OTROS, DESTINADOS A PROGRAMAS SOCIALES DE ALIMENTACIÓN (LÍNEA DE PRODUCTOS CRUDOS, DESHIDRATADOS Y PRECOCIDOS QUE REQUIEREN COCCIÓN)
Producto elaborado durante la inspección: HOJUELAS PRECOCIDAS DE AVENA, KIWICHA, QUINUA CON HARINA DE SOYA, ACEITE VEGETAL FORTIFICADA CON VITAMINAS Y MINERALES
Fecha de inspección: 2025-11-05
III PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
PROCEDIMIENTO DI-PRO-01 SERVICIO DE INSPECCIÓN: 20ma. Edición - Octubre 2024
IV DOCUMENTO NORMATIVO Y/O DOCUMENTO DE REFERENCIA
D.S. N° 007-98-SA "REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS" - Art. 34
V NOMBRE DEL INSPECTOR: ING. MILTON RAMIREZ PUMARICRA
VI DATOS ADICIONALES
Equipo utilizado: LUXÓMETRO (LUX-08), MARCA AEMC; MODELO CA811, SERIE 1028 NJCY (CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN LFR-015 - 2025 DEL 2025-03-03)



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE N° 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280
E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

N° DI-01449-2025-01

VII. RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN

7.1. AREAS E INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN

N°	ÁREA / ALMACÉN	UBICACIÓN DEL PUNTO DE MEDICIÓN	MEDIDA (LUX)	HORA	TIPO DE ILUMINACIÓN	ESPECIFICACIÓN (LUX)	CUMPLIMIENTO
1	RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS	A 1,00 METROS DEL PISO	1 929	11:15	NATURAL	MÍNIMO 540	CUMPLE
2	ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS 1 (PRECOCIDOS)	SOBRE PRODUCTO ALMACENADO A 1,50 METROS DEL PISO	169	11:22	ARTIFICIAL / NATURAL	MÍNIMO 110	CUMPLE
3	ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS 2 (CRUDOS)	SOBRE PRODUCTO ALMACENADO A 1,50 METROS DEL PISO	333	11:28	ARTIFICIAL	MÍNIMO 110	CUMPLE
4	ÁREA DE LIMPIEZA (CLASIFICACION / SELECCION)	SOBRE EL EQUIPO	463	11:34	ARTIFICIAL	MÍNIMO 220	CUMPLE
5	ÁREA DE LIMPIEZA (DESPEDRADO)	SOBRE EL EQUIPO	597	11:40	ARTIFICIAL	MÍNIMO 220	CUMPLE
6	ÁREA DE PILADO (ESCARIFICADO)	A LA SALIDA DEL EQUIPO	566	11:47	ARTIFICIAL	MÍNIMO 220	CUMPLE
7	ÁREA DE DESAPONIFICADO (ESCARIFICADO)	A LA SALIDA DEL EQUIPO	333	11:53	ARTIFICIAL	MÍNIMO 220	CUMPLE
8	ÁREA DE DESAPONIFICADO (LAVADO)	SOBRE EL EQUIPO	446	12:00	ARTIFICIAL	MÍNIMO 220	CUMPLE
9	ÁREA DE DESAPONIFICADO (CENTRIFUGADO)	SOBRE EL EQUIPO	429	12:06	ARTIFICIAL	MÍNIMO 220	CUMPLE
10	ÁREA DE DESAPONIFICADO (SECADO)	SOBRE EL EQUIPO	493	12:12	ARTIFICIAL	MÍNIMO 220	CUMPLE
11	ALMACÉN DE PRODUCTOS EN TRANSICION	SOBRE PRODUCTO ALMACENADO A 1,50 METROS DEL PISO	600	12:18	ARTIFICIAL	MÍNIMO 110	CUMPLE
12	ÁREA DE PROCESO (CHANCADO)	SOBRE EL EQUIPO	590	12:25	ARTIFICIAL / NATURAL	MÍNIMO 220	CUMPLE
13	ÁREA DE PROCESO (LAMINADO)	SOBRE EL EQUIPO	719	12:31	ARTIFICIAL / NATURAL	MÍNIMO 220	CUMPLE
14	ÁREA DE PROCESO (MOLIENDA)	SOBRE EL EQUIPO	747	12:37	ARTIFICIAL / NATURAL	MÍNIMO 220	CUMPLE
15	ÁREA DE MEZCLADO DE PRODUCTO FINAL	TOLVA DE INGRESO DEL EQUIPO	307	12:44	ARTIFICIAL	MÍNIMO 220	CUMPLE
16	ÁREA DE ENVASADO	SOBRE MESA DE ACERO INOXIDABLE	771	12:50	ARTIFICIAL / NATURAL	MÍNIMO 220	CUMPLE
17	ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO	SOBRE PRODUCTO ALMACENADO A 1,50 METROS DEL PISO	1 645	12:56	ARTIFICIAL / NATURAL	MÍNIMO 110	CUMPLE
18	ÁREA DE CUARENTENA	SOBRE PRODUCTO ALMACENADO A 1,50 METROS DEL PISO	307	13:04	ARTIFICIAL	MÍNIMO 220	CUMPLE
19	ÁREA DE TOSTADO	A LA SALIDA DEL EQUIPO	771	13:11	ARTIFICIAL	MÍNIMO 220	CUMPLE
20	ÁREA DE DESHIDRATADO	SOBRE EL EQUIPO	1645	13:18	ARTIFICIAL	MÍNIMO 220	CUMPLE
21	ALMACÉN DE ENVASES	SOBRE PRODUCTO ALMACENADO A 0,50 METROS DEL PISO	144	13:24	ARTIFICIAL	MÍNIMO 110	CUMPLE
22	ALMACÉN DE ADITIVOS	SOBRE ESTANTE DE METAL A 1,50 METROS DEL PISO	170	13:30	ARTIFICIAL	MÍNIMO 110	CUMPLE



Sociedad de Asesoramiento Técnico S.A.C.

JR. ALMIRANTE GUISE N° 2580 - 2586 / LIMA 14 - PERÚ TELÉFONO: 206-9280
E-mail: satperu@satperu.com / web: www.satperu.com

N° DI-01449-2025-01

VIII CONCLUSIÓN

DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA INSPECCIÓN DE LUMINOSIDAD; SE CONCLUYE QUE **ES CONFORME**; RESPECTO A LOS REQUISITOS QUE CORRESPONDEN A LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y/O DOCUMENTO DE REFERENCIA DEL ÍTEM IV, PARA LAS ÁREAS SIGUIENTES: RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS, ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS 1 (PRECOCIDOS), ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS 2 (CRUDOS), ÁREA DE LIMPIEZA (CLASIFICACIÓN / SELECCIÓN), ÁREA DE LIMPIEZA (DESPEDRADO), ÁREA DE PILADO (ESCARIFICADO), ÁREA DE DESAPONIFICADO (ESCARIFICADO), ÁREA DE DESAPONIFICADO (LAVADO), ÁREA DE DESAPONIFICADO (CENTRIFUGADO), ÁREA DE DESAPONIFICADO (SECADO), ALMACÉN DE PRODUCTOS EN TRANSICIÓN, ÁREA DE PROCESO (CHANCADO), ÁREA DE PROCESO (LAMINADO), ÁREA DE PROCESO (MOLIENDA), ÁREA DE MEZCLADO DE PRODUCTO FINAL, ÁREA DE ENVASADO, ALMACÉN DE PRODUCTO TERMINADO, ÁREA DE CUARENTENA, ÁREA DE TOSTADO, ÁREA DE DESHIDRATADO, ALMACÉN DE ENVASES Y ALMACÉN DE ADITIVOS.

DOCUMENTO EMITIDO EN BASE A LA INSPECCIÓN REALIZADA POR PROFESIONALES DE SAT. NO DEBE SER UTILIZADO COMO CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS O COMO CERTIFICACIÓN DE SISTEMA DE CALIDAD. APLICABLE PARA EL ESTABLECIMIENTO INSPECCIONADO, PROCESO / PRODUCTO INSPECCIONADO, SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGAN LAS MISMAS CONDICIONES DE REALIZADA LA INSPECCIÓN. PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN TOTAL Y/O PARCIAL DEL PRESENTE DOCUMENTO.

KT/.



Firmado digitalmente por:
Ing. César Alejandro Guevara Querevalú
Fecha: 19/11/2025 15:09
Jefe de División de Inspecciones
C.I.P.: 073890