

الأربعاء، ١٤ ذو القعدة، ١٤٤٢

June 23, 2021

حفظه الله ورعاه

سعادة الأخ/ د. رشدي وادي

رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع/ الرد علي فحص جودة الحصويات

تهديكم مؤسسة المواصفات والمقاييس أطيب تحياتها، و أصدق أمنياتها لكم بالتوفيق والسداد ،
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، نأمل العلم بالتالي:


١- كمية الحصويات التي تدخل القطاع كميات كبيرة وبالتالي الأمر يحتاج إلي موظف مدني علي المعبر ينظم عملية الفحص بناءً علي الشكل الأولي لها (حجم ولون) وهذا يعود إلي تقديراته وخبراته في الموضوع.




٢- المؤسسة بحاجة إلي اتفاقية مع مختبرات الجامعة /النقابة للعمل علي فحص جودة الحصويات ومقارنتها بالمواصفة رقم /م ف 48
هذا وستقوم المؤسسة بالتنسيق مع المعابر ووزارة الأشغال بالخصوص حال موافقتكم علي المتطلبات أعلاه بإعتبار أن الموضوع طرفنا وجزء من مهامنا

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

م. عماد الحوراني

مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس





حفظه الله...

سعادة الأخ: د. نسي عبد اللطيف وادي
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

الموضوع: فحص جودة الحصويات الموردة عبر معبر كرم أبو سالم

بداية تهديكم وزارة الأشغال العامة والإسكان أطيب تحياتها وتتمنى لكم من الله التوفيق والسداد، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيد سعادتكم علما بأن طواقم الوزارة المختصة قامت بعمل زيارة ميدانية لعدد من موردي الحصويات المستخدمة في صناعة الخرسانة في قطاع غزة وأخذ عينات منها ومن ثم فحصها بالمختبرات وبالرجوع إلى نتائج الفحص تبين ما يلي:

- 1) منع وحظر توريد الحصويات غير المطابقة للمواصفات.
 - 2) التحفظ على الحصويات المصنفة (غير مطابق) كما موضح في الجدول المرفق المشونة والموجودة لدى التجار وعدم استخدامها كمواد إنشائية.
 - 3) طبقا للمواصفات يجب استخدام حصويات نوع (A) للخلطات الخرسانية ذات القوة (250 كجم/سم²) وأكثر علما بأن ما يزيد عن 60% من المواد المفحوصة لا تصلح لهذا الغرض.
 - 4) الزام الشركات الموردة للحصويات من معبر كرم أبو سالم بالتقيد في متطلبات المواصفات للكميات المستوردة ويجب أن تكون من النوع A.
 - 5) أخذ عينات من المواد الموردة عبر المعابر بصورة دورية وفحصها للتأكد من ضبط جودتها وصلاحياتها للاستخدام.
- وعليه، فإننا نأمل من سعادتكم أن يلزم طرفكم نحو الالتزام بالتوصيات السابقة وضرورة التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان فيما يخص المواد الإنشائية الموردة من المعبر وتزويدنا بقائمة بأسماء موردي الحصويات وأماكن التشوين للتسهيل علينا في عملية المتابعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



نسخة إلى:
- وحدة المختبرات وضبط الجودة.
- الملف