



الأربعاء، 18 شعبان، 1442  
March 31, 2021

صادر رقم : ..... / 201

حفظه الله ،،،

عطوفة الأخ/ د. رشدي وادي

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،

### الموضوع/ بخصوص الة وقود بلدية خانيونس

تهديكم الادارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية اطيب تحياتها، واصدق امنياتها لكم بالتوفيق والسداد بالإشارة الي الموضوع المذكور اعلاه ، وبناء على كتابكم الموجه الينا تم ارسال لجنة من مفتشين دائرة الموازين والمكاييل الى بلدية خانيونس وتم فحص الة الوقود الموجودة لديهم وتبين انه لا يوجد أي مشكلة فيها وهي من النوع الجيد وعليه تم ابلاغ موظف البلدية الاخ م. خالد الاسطل بضرورة تفقد خزانات وتمديدات الوقود لاحتمالية وجود تسريب بها ، وتبين ان العجز في الوقود لديهم وصل الى 3000 لتر على حسب قوله وهذا العجز كبير جدا لا يمكن ان يكون سببه الة الوقود ، وتم الابلاغ بمتابعة السيارات اثناء التعبئة بشكل ادق .

للاطلاع وتوجيهاتكم بالخصوص

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



م. عبد الفتاح ابو موسى  
مدير عام حماية المستهلك والمكاتب الفرعية  
31/3/2021

