




25 جمادى الثانية، 1442

الموافق: 2021/02/07



المحترم ،،،

عطوفة الدكتور/ رشدي وادي
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني

تحية طيبة وبعد ،،،

الموضوع/ معاينة خزان تالف


تهديكم الإدارة العامة للصناعة أطيب التحيات تتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وبالإشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه، وعطفاً على تأشيرتكم بخصوص متابعة تقرير معاينة خزان تالف، والوارد من الدفاع المدني، فقد قام قسم الصناعات المعدنية بزيارة معاينة للخزان التالف حسب تقرير اللجنة المشكلة من الدفاع المدني ووزارة الحكم المحلي.

وعليه مرفق لعطوفتكم التقرير الفني الخاص بقسم الصناعات المعدنية والحرفية والتوصيات لمراسلة الدفاع المدني بالخصوص.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير ،،،

د. رائد الجزار

مدير عام الإدارة العامة للصناعة



مرفقات:

- التقرير الفني بالخصوص.
- كتاب الدفاع المدني وتأشيرتكم بالخصوص

A.sh

نسخة مع الاحترام ل
الملف



التاريخ: 2021/02/02

الموافق: الثلاثاء، 20 جمادى الثانية، 1442

الأخ الفاضل / د. رائد الجزار المحترم ،،

مدير عام الإدارة العامة للصناعة

الموضوع: بشأن مراسلة الدفاع المدني (معاينة خزان تالف)

نهديكم أجمل الأمنيات وعطفا على الموضوع أعلاه وبناء على متابعة الموضوع أعلاه فقد قام قسم الصناعات المعدنية بزيارة للخزان التالف حسب تقرير اللجنة المشكلة من الدفاع المدني ووزارة الحكم المحلي واطلعت اللجنة على وضع الخزان وذلك حسب ما هو مذكور من قبل المهندس خليل شبير في التقرير المرفق وعليه نرجو مراسلة الجهات المعنية بهذا الخصوص.

وفقكم الله..

مرفق / صورة من تقرير المهندس /

خليل شبير

م. محمد كلاب

مدير دائرة التنمية الصناعية

د. رائد الجزار
مدير عام الإدارة العامة للصناعة
وزارة الاقتصاد الوطني



التاريخ: 2021\01\27

اليوم: الأربعاء

الإدارة العامة للصناعة - دائرة التنمية الصناعية

عناية المهندس / محمد كلاب المحترم

الموضوع / معاينة صهريج غاز تالف

بناءً على الكتاب المرفق من الدفاع المدني نود إعلامكم أننا قمنا بزيارة منشأة عطا أبو جبة لمواد البناء حيث يتواجد الصهريج وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني، وبعد المعاينة تبين ما يلي:

1. لا يوجد بطاقة بيان للصهريج، بحيث يتروح سعة الخزان (60 - 70) طن.
2. يوجد تنقر واضح في مناطق متعددة.
3. تمت عمليات لحام في مناطق متعددة من الصهريج.
4. سماكة جدار الصهريج تتراوح ما بين 11 - 12 ملم.
5. يوجد اثار لعمليات صيانة بالصهريج.
6. قام المدعو عطا أبو جبة بمواصلة عملية الصيانة والدهان للصهريج بهدف بيعه واستخدامه في محطة غاز.

التعليقات:

1. الصهريج غير مطابق لمعايير الأمن والسلامة، حيث انه تم اجراء عمليات لحام مباشرة في جدران الصهريج دون اجراء عملية معالجة حرارية (علما انه لا يتوفر في قطاع غزة الإمكانيات لأجراء معالجة حرارية للصهريج)
2. سماكة جدار الصهريج غير مطابقة للمواصفات الدولية، حيث انها يجب ألا تقل عن 18 ملم.
3. العمر الافتراضي للصهريج يجب ألا يتجاوز 20 عاماً، وذلك حسب المواصفات الدولية.
4. يجب عمل ما يلزم لمنع استخدام هذا الصهريج، وذلك باتلافه.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام....

قسم الصناعات المعدنية والحرفية

م. خليل سالم شبير

STATE OF PALESTINE

MINISTRY OF INTERIOR

CIVIL DEFENCE DIRECTORATE

Office of the Director General



دولة فلسطين

وزارة الداخلية

مديرية الدفاع المدني

مكتب المدير العام



حفظه الله

الأخ / د. رشدي وادي

وكيل وزارة الاقتصاد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

الموضوع / بشأن تقرير معاينة خزان تالف

تهديكم المديرية العامة للدفاع المدني أطيب تحياتها ،
بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، بشأن تقرير معاينة خزان تالف (مخزن عطا أبوجبة) لمواد
البناء، ويعود للمواطن/ مهدي حسين عبدالعال، نفيد سيادتكم بأنه تم زيارة المستودع
التابع للشركة من قبل اللجنة الفنية المكلفة بمعاينة الخزان، وتم إعداد التقرير المرفق طيه.


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير



لواء/ زهير عبد الحميد شاهين

مدير عام الدفاع المدني

31/12/2021



د. رشدي وادي
المستودع
4-1-2021

د. رشدي وادي
المستودع
4-1-2021



التاريخ: 2020/12/27م

الأخ اللواء/ زهير عبد الحميد شاهين " أبو محمد " المحترم ..
مدير عام الدفاع المدني



تحية الاسلام وبعد،،،

الموضوع/ بخصوص تقرير معاينة خزان غاز تالف
(مخزن عطا أبو جبة لمواد البناء)

بدايةً نشتم جهودك المعطاءة في خدمة الوطن، وبالإشارة للموضوع اعلاه ، مرفق
لسيادتكم تقرير معاينة خزان غاز تالف يعود للسيد مهدي حسين عبد العال.
وعليه نرجوا من سيادتكم الاطلاع ومخاطبة وزارة الاقتصاد الوطني، والنيابة العامة بالخصوص.
وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير... .

مقدم/ د.م محمد محمد المغير
مدير إدارة الأمن والسلامة

المرفقات:

إخطار.

محضر ضبط مخالفة.

نموذج ضبط اسطوانات وملحقات الغاز المنزلي.

الد.م.م.م.م.
عمل محاسبة لغازات التالف
التي تم ضبطها في
محطة الغازات التالفة
في مدينة غزة
التي تم ضبطها في
محطة الغازات التالفة
في مدينة غزة

محمد المصطفى
في مدينة غزة
التي تم ضبطها في
محطة الغازات التالفة
في مدينة غزة



التاريخ: 2020/12/24 م



الأخ مقدم / د. م. محمد المغير (أبو جاني) المحترم،
مدير إدارة الأمن والسلامة

تحية الإسلام وبعد،،،

الموضوع/ تقرير معاينة خزان غاز تالف .

بداية نشتم جهودكم المعطاءة في خدمة الوطن، وبالإشارة للموضوع أعلاه، قامت اللجنة الفنية المكلفة بمعاينة خزان الغاز موجود في مستودع تابع لشركة أبو جبة للتحقق من أعمال الصيانة واللحام التي قامت بها الشركة لخزان الغاز، ومن خلال معاينة المكان والصهرج ، تبين التالي:

أولاً: معلومات عامة:

- ✓ اسم المنشأة: مخزن عطا ابوجبة لمواد البناء.
- ✓ اسم صاحب الخزان: (مهدي حسين عبد العال) ، هوية رقم/ (.)
- ✓ جوال للتواصل: جوال/ (0599222012)
- ✓ عنوان المنشأة: محافظة غزة / الخط الشرقي مقابل مسجد خديجة.
- ✓ طبيعة عمل المنشأة: مستودع تخزين مواد بناء.
- ✓ آخر تصريح دفاع مدني:
- ✓ خزانات الغاز الموجودة وملكيته: ويوجد خزان حجم 60طن يملكه مهدي حسين عبد العال تم بيعه من شركة الأقصى للغاز (أبو جبة) .

ثانياً: معلومات الزيارة:

بيان الزيارة	تاريخ الزيارة	طبيعة الزيارة	سبب الزيارة
الزيارة السابقة	2020/12/3	<input type="checkbox"/> دورية <input checked="" type="checkbox"/> مفاجئة	لتحقق من طبيعة الصيانة واللحام لخزان الغاز
الزيارة الحالية	2020/4/14م	<input type="checkbox"/> دورية <input checked="" type="checkbox"/> مفاجئة	لمعاينة الصهرج والكشف على مناطق اللحام فيه.



ثالثاً: وصف المكان/ مشكلة الوضع القائم:

- قيام صاحب محطة الأقصى (أبوجبة) ببيع خزان غاز به أجزاء تالفة لمهدي حسين عبد العال.
- قيام المدعو مهدي حسين عبد العال بأعمال صيانة للصهريج ولحام في عدة مناطق منه، حيث تبين من خلال الزيارات السابقة وجود ماكينة لحام في المكان، ومن خلال الزيارة الحالية تم توثيق لحام بعض المناطق في الصهريج.
- عمل سمكة ودهان للصهريج وبالرغم من ذلك وجود تآكل واهتراء في مناطق متعددة من الصهريج بسبب الصدأ
- قيام المذكور أعلاه بأعمال الصيانة من دون إشعار أي جهة حكومية وفي بركنس مهجور مع قيامه بأعمال اللحام والسمكة والدهان لخزان غاز عليه علامات التآكل بسبب الصدأ.

رابعاً: المخالفات الخاصة بالخزان:

قيام مهدي حسين عبد العال بأعمال صيانة للخزان غاز به آثار التلف والاهتراء ولحام دون الحصول على موافقات جهات الاختصاص بطريقة عشوائية مما يشكل خطورة كبيرة على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وخاصة أن المواطن المذكور في نيته نقل الخزان إلى محطة غاز لتعبئته بالغاز.

خامساً: الرأي الفني/ التوصيات:

من خلال معاينة الصهريج وأعمال اللحام والتجليخ لإزالة الصدأ من الخزان التي قام بها المذكور أعلاه وانتهاء العمر الافتراضي لمثل هذه الخزانات ورغبته نقل هذا الخزان للعمل في محطة غاز جديدة ، فإن ذلك يشكل خطورة كبيرة على الأرواح والممتلكات ، لذا توصي اللجنة بما يلي:

1. مصادرة خزان الغاز والعمل على اتلافه.
2. إحالة عطا أبوجبة مالك الخزان الأصلي وصاحب المستودع الذي تمت به صيانة الخزان للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
3. إحالة مهدي حسين عبد العال المالك الجديد للخزان وبصفته من قام بأعمال الصيانة للخزان إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.



4. إلزام مهدي حسين عبد العال بصفته شركة تركيب وتجهيز محطات غاز بعدم القيام بأي أعمال صيانة للخزانات وتمديدات الغاز دون الحصول على موافقة جهات الاختصاص وإشراف الدفاع المدني.

توجيهاتكم بالخصوص...
مع فائق الاحترام والتقدير،،

معد التقرير

وزارة الحكم المحلي

الدفاع المدني

الدفاع المدني

م. نعيم اللوح

نقيب / حسام محمد عطا كردية

نقيب / حذيفة نصار

السلطة
وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع المدني
إدارة الأمن والسلامة



الرقم :

التاريخ :

DCD-B5-P05-F11

المحافظة /

إخطار

إلى

لصاحبها / يمثلها :

شارع :

بمنطقة :

حيث أنك تمارس/تمتلك حرفة/نشاط :

تبين بعد الكشف والمعاينة وجود المخالفات التالية لشروط السلامة والوقاية :

استناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بالقانون رقم (٣) لسنة (١٩٩٨)، والقرار رقم (٢٧) لسنة (٢٠٠٠) بشأن اعتماد لوائح شروط السلامة
الوقاية، يطلب منك وذلك خلال مدة أقصاها من تاريخه، وإلا سنضطر أسفين
لتخاذ الإجراءات القانونية حسب الأصول .

حريراً في : / / ٢٠٢٠ م

اسم المفتش :

التوقيع :

م مستلم الإخطار :

توقيع :



وزارة الداخلية
المديرية العامة للدفاع المدني

محضر ضبط مخالفة

No. 0000870

رقم:

السيد/

بعد التحية ،،،

أرجو التكرم بالعلم :-

أنه بتاريخ 12/14/2020م الساعة 11:50 وضمن منطقة عندي
فقد قمت أنا / نقيب / عطاء كريمة بصفتي مأخوذة من
وطبقاً للصلاحيات المخولة لي بموجب القانون رقم (3) لسنة 1998 بشأن الدفاع المدني
والقرارات واللوائح المنفذة له .

قمت بالتفتيش على ورشة مهدي حسين عبد الوهاب
الواقع بمنطقة عندي شارع الكرامة، نظراً
والضي يمتلكه / أو يديره / السيد / مهدي حسين عبد الوهاب هوية رقم

ولدى الكشف والمعاينة للشروط الوقائية وترتيبات الإطفاء الخاصة واللازمة للمكان المذكور فقد وجدت المخالفة
والآتية:

- 1- مجموع مصحح غاز نير طاب
- 2- المراسمات
- 3- مصحح من طعم لعم وعل
- 4- صيانة بديرة لوصول
- 5- موافقات على الاشتغال
- 6- مصحح اعمامه صديق المصحح
- 7-
- 8-
- 9-
- 10-
- 11-
- 12-
- 13-
- 14-
- 15-
- 16-

وقد تم تسليمه إخطاراً بتاريخ 12/14/2020م لتنفيذ الشروط المطلوبة وأعطي المهلة الكافية لتنفيذها.

ولدى إعادة الكشف عليه بتاريخ 14/12/2020م بعد انتهاء المهلة المذكورة

وجدت: لم يلتزم بما طلب منه

لذا يرجى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه:

وتطلب المديرية العامة للدفاع المدني:

مصادرة الترخيص ولحقه علم
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام،

اسم وتوقيع المخالف

محضر المحضر
نقيب / عطاء كريمة
عن نقيب / مهدي حسين عبد الوهاب

مصدق

السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة الداخلية

المديرية العامة للدفاع المدني

إدارة الأمن والسلامة



الرقم:

التاريخ:

No. 01351

نموذج ضبط اسطوانات وملحقات الغاز المنزلي

ننادا للصلاحيات المخولة لمديرية الدفاع المدني بموجب القانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٨ والقرارات المنفذة له وبناءً
على لائحة شروط السلامة والوقاية من الحريق ، وسبل الحماية ، ومواصفات وسائل الإطفاء والإنذار الواجب
نرها في محطات تعبئة الغاز وسيارات نقل وتوزيع وأماكن تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال الملحق
بأمر رقم (٢٠) لسنة ٢٠٠٠ م الصادر عن سيادة رئيس السلطة الوطنية بتاريخ ٨/٧/٢٠٠٠ م

بصفتي الوظيفة

تم التحفظ على الاسطوانات والملحقات التالية:-

- اسطوانات زراعية سعة () عدد () وسعة () عدد () .
- اسطوانات ملحومة سعة () عدد () وسعة () عدد () .
- اسطوانات غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية سعة () عدد () وسعة () عدد () .
- صهاريج غاز سعة (٦٥) عدد (١) وسعة () عدد () .
- جهاز تعبئة غاز منزلي عدد () .
- ميزان تعبئة غاز منزلي عدد () .

وذلك من محطة / الواقعة بمنطقة /

أو من موزع الغاز المدعو / بمنطقة /

و صاحب حرفة / بمنطقة /

حين التصرف من قبل المحكمة المختصة في هذا الشأن.

ب العلاقة /

المفتش /

الاسم:

التوقيع:

الوظيفة: