

09 ذو القعدة 1442 هـ

حفظه الله،،،

سعادة الأخ/ د. رشدي عبد اللطيف وادي
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

الموضوع/ فحص جودة الحصويات الموردة عبر معبر كرم أبو سالم

بداية تهديكم وزارة الأشغال العامة والإسكان أطيب تحياتها وتتمنى لكم من الله التوفيق والسداد،
وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيد سعادتكم علما بأن طواقم الوزارة المختصة قامت بعمل زيارة ميدانية
لعدد من موردي الحصويات المستخدمة في صناعة الخرسانة في قطاع غزة وأخذ عينات منها ومن ثم فحصها
بالمختبرات وبالرجوع إلى نتائج الفحص تبين ما يلي:

- 1) منع وحظر توريد الحصويات غير المطابقة للمواصفات.
 - 2) التحفظ على الحصويات المصنفة (غير مطابق) كما موضح في الجدول المرفق المشونة والموجودة لدى
التجار وعدم استخدامها كموايد إنشائية.
 - 3) طبقا للمواصفات يجب استخدام حصويات نوع (A) للخلطات الخرسانية ذات القوة (250 كجم/سم²)
وأكثر علما بأن ما يزيد عن 60% من المواد المفحوصة لا تصلح لهذا الغرض.
 - 4) إلزام الشركات الموردة للحصويات من معبر كرم أبو سالم بالتقيد في متطلبات المواصفات للكميات
المستوردة ويجب أن تكون من النوع A.
 - 5) أخذ عينات من المواد الموردة عبر المعابر بصورة دورية وفحصها للتأكد من ضبط جودتها وصلاحياتها
للاستخدام.
- وعليه، فإننا نأمل من سعادتكم لمن يلزم طرفكم نحو الالتزام بالتوصيات السابقة وضرورة التنسيق مع وزارة
الأشغال العامة والإسكان فيما يخص المواد الإنشائية الموردة من المعبر وتزويدنا بقائمة بأسماء موردي
الحصويات وأماكن التشوين للتسهيل علينا في عملية المتابعة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،



نسخة إلى:
- وحدة المختبرات وضبط الجودة.
- الملف