




2021/05/27م

15 شوال 1442هـ



حفظه الله،،،

سعادة الأخ/ د. رشدي عبد اللطيف وادي  
وكيل وزارة الاقتصاد الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،


**الموضوع/ حصويات شركة ملتي تريد الموردة من مصر عبر معبر رفح**

بداية تهديكم وزارة الأشغال العامة والإسكان أطيب تحياتها وتتمنى لكم من الله التوفيق والسداد، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، فإننا نفيد سعادتكم علما بأن طواقم الوزارة المختصة قامت بعمل زيارة ميدانية لموقع تشوين الحصويات في ساحة معبر رفح وأخذ عينات منها ومن ثم فحصها بالمختبرات وبالرجوع إلى نتائج الفحص تبين ما يلي:

- 1) الحصويات المصنفة فولية مطابقة للمواصفات الفلسطينية.
  - 2) الحصويات المصنفة سمسمية خشنة/ عدسية ناعمة مطابقة للمواصفات الفلسطينية.
  - 3) الحصويات المصنفة سمسمية ناعمة غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية في التدرج وحدود نسبة المار من منخل (200).
  - 4) الحصويات المصنفة (طبقة أساس للطرق) بيسكورس غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية في التدرج والمكافئ الرملي ومعامل اللدونة ولا يمكن إجراء تجارب تحمل كاليفورنيا عليها وبركتور وغيرها بسبب عدم استيفاء شروطها في المتبقي على منخل 4/3.
- وبناء على ما تقدم، فإننا نوصي بما يلي:
- 1) السماح بتوريد الحصويات المصنفة (فولية وسمسمية خشنة/ عدسية ناعمة) واستخدامها كمواد انشائية.
  - 2) منع وحظر توريد الحصويات المصنفة (سمسمية ناعمة وبيسكورس) من نفس الكميات الموردة والتي تم فحصها.
  - 3) التحفظ على الحصويات (سمسمية ناعمة والبيسكورس) للكميات المشونة في المعبر وعدم استخدامها كمواد انشائية.
  - 4) إلزام الشركات الموردة للحصويات من معبري رفح وكرم أبو سالم بالتقيد في متطلبات المواصفات للكميات المستوردة.
  - 5) أخذ عينات من المواد الموردة عبر المعابر بصورة دورية وفحصها للتأكد من ضبط جودتها وصلاحياتها للاستخدام.

نأمل من سعادتكم الإيعاز لمن يلزم طرفكم نحو الالتزام بالتوصيات السابقة وضرورة التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان فيما يخص المواد الإنشائية الموردة من المعبر.

**وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،**



نسخة إلى:

- وحدة المختبرات وضبط الجودة صادر  
- الملف