

SITE 10 - ARAMBO**INFORMATIONS SITE**

Nom: ARAMBO
Type: Ministère
Ministère: M. ECONOMIE COMMERCE INDUST TOURISME
Adresse: Boulevard Triomphal
Ville: LibreVille
Bâtiments: 1
Date de Visite: 07/12/2010
Equipe: Equipe 2
Photo: ✖
Plan: ✖
Contact 1: MOUELE FOUANANA (technicien du site) - 07943539
Observations: les bureaux sont sous forme de box.
le 6è étage n'a pas été accessible ainsi que certains bureaux du rez-de-chaussé.

LIVRAISON ELECTRICITE

PL: 310088950000000 **Compteur:** E36059980 **Tension:** MT - HTA **Puissance:** 350 kW **Transfo:** 1
Etat: Bon **Annee:** 2001 **Observations:** R.A.S

LIVRAISON EAU

PL: 310085010000053 **Compteur:** 26930048 **Usage:** Sanitaire Froid, Arrosage
Observations: fuite possible


LIVRAISON GASOIL

Contrat: 3012TAG.ISO20.800
Cuves: 1 m3 - Niveau ✖ - Relevé ✖
Equipements: GE 800kva kW - SDMO (2001) - 12 h

SITE 10 - ARAMBO

SUIVI ELECTRICITE


Superficie: 10400 m² **Occupants:** 350 pers **Facture 1 an:** 107.04 MCFA **Conso 1 an:** 1085.13 MWh



| | 03/2011 | 02/2011 | 03/2010 | Moy. 1 an |
|---------------------|----------|----------|---------|-----------|
| Facture (kCFA) | 10530 | 10530 | 7980 | 8920 |
| Cout KWh (CFA) | 75.69 | 75.69 | 113.52 | 105.49 |
| PA/PS (KW) | 350/350 | 350/350 | 215/350 | 255/350 |
| KWh | 139151.7 | 139151.7 | 70281.3 | 89189.1 |
| KWh /jour | 4638.39 | 4638.39 | 2342.71 | 2972.97 |
| KWh /m ² | 13.38 | 13.38 | 6.76 | 8.58 |
| KWh /hab | 397.58 | 397.58 | 200.8 | 254.83 |

SUIVI EAU

Superficie: 10400 m² **Occupants:** 350 pers **Facture 1 an:** 10.68 MCFA **Conso 1 an:** 23245.32 m³



| | 03/2011 | 02/2011 | 03/2010 | Moy. 1 an |
|----------------|---------|---------|---------|-----------|
| Facture (kCFA) | 850 | 850 | 940 | 890 |
| Cout m3 (CFA) | 430.83 | 430.83 | 462.09 | 458.82 |
| m3 | 1977.9 | 1977.9 | 2025 | 1937.11 |
| L/hab/J | 188.37 | 188.37 | 192.86 | 184.49 |

SITE 10 - ARAMBO

BATIMENT - ARAMBO

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------|------------|-------------------------|----------------------------|
| Nom: | ARAMBO | Occupants: | 350 | Etat Apparent: | Bon |
| Surface Sol: | 1600 m ² | Occupation: | Journée | Toiture: | Terrasse plate |
| Surface Total: | 10400 m ² | Jours: | 5 | Type: | Béton |
| Année: | 2001 | Horaires: | 7h30-15h30 | Pluie: | Gouttière |
| Niveau: | 6 | | | Ascenseur: | 0 |
| | | | | MaintenanceElec: | Test / Periodicite : TestP |

BATIMENT - ARAMBO - AIR ET FROID

| | Froid Service | Froids Secours | Froid HS | Centrales Air | Ventilo-Conv. |
|---------------|---------------|----------------|----------|---------------|---------------|
| Nombre | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Marque | CIAT | | | | |

SITE 10 - ARAMBO

BATIMENT - ARAMBO - EQUIPEMENTS PAR NIVEAU

| | Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
|----------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Pieces | . | . | . | . | . | . |
| Bureau | 13 | 40 | 16 | 30 | 35 | 36 |
| Reunion | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Hall | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanitaires | . | . | . | . | . | . |
| Etat | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon | Bon |
| Nombre | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| WC | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Urinoir | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Lavabo | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Electricité | . | . | . | . | . | . |
| Tabl. Fusible | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tabl. Disj. | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Armoire | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Schema | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Separation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reperage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Equipements | . | . | . | . | . | . |
| Ordinateur | 8 | 35 | 44 | 33 | 48 | 41 |
| Imprimante | 5 | 30 | 38 | 29 | 42 | 39 |
| Photocopieuse | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| Split 1 | 3 (Nbr) | 3 (Nbr) | 8 (Nbr) | 9 (Nbr) | 11 (Nbr) | 8 (Nbr) |
| Ecl. Pièces | . | . | . | . | . | . |
| Basse Conso | 118 | 68 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| Bloc Neon 1 | T:2 n:63 PU:36 | T:1 n:7 PU:36 | T:2 n:5 PU:36 | T:1 n:119 PU:36 %HS:90 | T:1 n:119 PU:36 | T:1 n:119 PU:36 |
| Bloc Neon 2 | T:1 n:28 PU:36 | T:2 n:24 PU:36 %HS:10 | T:1 n:65 PU:36 | T:2 n:25 PU:36 %HS:10 | T:2 n:25 PU:36 | T:2 n:25 PU:36 |
| Bloc Neon 3 | | | T:4 n:30 PU:18 | T:4 n:8 PU:18 | T:4 n:8 PU:18 | T:4 n:8 PU:18 |
| Ecl. Couloirs | . | . | . | . | . | . |
| Basse Conso | 253 | 40 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Detecteur | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Interrupteur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tempo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |