



## SITE 8 - Ministère PME/PMI

### INFORMATIONS SITE

**Nom:** Ministère PME/PMI  
**Type:** Ministère  
**Ministère:** M. PME  
**Adresse:** Centre ville face au magasin SCORE  
**Ville:** LibreVille  
**Bâtiments:** 2  
**Date de Visite:** 08/12/2010  
**Equipe:** Equipe 1  
**Photo:** ✖  
**Plan:** ✖  
**Responsable:** MAMBOUNDOU Roger Aimé - 07143573/06277848  
**Contact 1:** MAMBOUNDOU Roger Aimé - 07143573/06277848

### LIVRAISON ELECTRICITE

**PL:** 310005170000000 **Compteur:** E36001031 **Tension:** MT - Borne Poste **Puissance:** 60 kW **Etat:** Moyen  
**Observations:** Branchement BP. Branchement non sécurisé au niveau du comptage

### LIVRAISON EAU


**PL:** 310005140000051 **Compteur:** 26930052 **Usage:** Sanitaire Froid

### LIVRAISON GASOIL

## SITE 8 - Ministère PME/PMI

### SUIVI ELECTRICITE


**Superficie:** 1860 m<sup>2</sup> **Occupants:** 80 pers **Facture 1 an:** 19.44 MCFA **Conso 1 an:** 144.95 MWh



	03/2011	02/2011	03/2010	Moy. 1 an
Facture (kCFA)	1720	1720	1730	1620
Cout KWh (CFA)	130.8	130.8	143.2	137.36
PA/PS (KW)	77/60	77/60	73/60	71/60
KWh	13143	13143	12066.6	11913.9
KWh /jour	438.1	438.1	402.22	397.13
KWh /m <sup>2</sup>	7.07	7.07	6.49	6.41
KWh /hab	164.29	164.29	150.83	148.92

### SUIVI EAU

**Superficie:** 1860 m<sup>2</sup> **Occupants:** 80 pers **Facture 1 an:** 1.08 MCFA **Conso 1 an:** 2427.84 m<sup>3</sup>



	03/2011	02/2011	03/2010	Moy. 1 an
Facture (kCFA)	90	90	80	90
Cout m3 (CFA)	436.02	436.02	467.86	464.68
m3	207.9	207.9	162	202.32
L/hab/J	86.63	86.63	67.5	84.3

---

**SITE 8 - Ministère PME/PMI**

---

---

**BATIMENT - Batiment A**

---

<b>Nom:</b>	Batiment A	<b>Occupants:</b>	40	<b>Etat Apparent:</b>	Bon
<b>Surface Sol:</b>	372 m <sup>2</sup>	<b>Occupation:</b>	Journée	<b>Toiture:</b>	Charpente
<b>Surface Total:</b>	1116 m <sup>2</sup>	<b>Jours:</b>	5	<b>Type:</b>	Tôle
<b>Année:</b>	0	<b>Horaires:</b>	8h à 16h	<b>Pluie:</b>	Egouts publics
<b>Niveau:</b>	3			<b>Ascenseur:</b>	0

---

**BATIMENT - Batiment A - AIR ET FROID**

---

*aucune donnée*

## SITE 8 - Ministère PME/PMI

### BATIMENT - Batiment A - EQUIPEMENTS PAR NIVEAU

	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
<b>Pieces</b>	.	.	.
<b>Bureau</b>	10	11	14
<b>Reunion</b>	1	1	1
<b>Sanitaires</b>	.	.	.
<b>Etat</b>	Moyen	Moyen	Moyen
<b>Nombre</b>	3	4	5
<b>WC</b>	3	4	5
<b>Lavabo</b>	2	4	4
<b>Electricité</b>	.	.	.
<b>Tabl. Fusible</b>	✓	✓	✗
<b>Tabl. Disj.</b>	✗	✗	✗
<b>Armoire</b>	1	1	0
<b>Schema</b>	✗	✗	✗
<b>Separation</b>	✗	✗	✗
<b>Reperage</b>	✗	✗	✗
<b>Equipements</b>	.	.	.
<b>Ordinateur</b>	9	14	16
<b>Imprimante</b>	5	12	17
<b>Split 1</b>	4 (Nbr)	5 (Nbr)	2 (Nbr)
<b>Bow 1</b>	3 (Nbr)		6 (Nbr)
<b>Ecl. Pièces</b>	.	.	.
<b>Bloc Neon 1</b>	T:1 n:10 PU:36	T:1 n:17 PU:36	T:1 n:3 PU:36
<b>Bloc Neon 2</b>	T:2 n:10 PU:36	T:2 n:12 PU:36	T:4 n:9 PU:18
<b>Bloc Neon 3</b>		T:4 n:20 PU:18	
<b>Ecl. Couloirs</b>	.	.	.
<b>Detecteur</b>	✗	✗	✗
<b>Interrupteur</b>	✓	✓	✓
<b>Tempo</b>	✗	✗	✗
<b>Bloc Neon 1</b>	T:1 n:13 PU:36 %HS:50	T:1 n:2 PU:36	T:1 n:10 PU:36 %HS:80
<b>Bloc Neon 2</b>		T:1 n:4 PU:18	T:1 n:9 PU:36
<b>Observations</b>			5 TV VIDEO 8 FRIGO 4 BROYEURS (PAPIERS)

---

**SITE 8 - Ministère PME/PMI**

---

---

**BATIMENT - Batiment B**

---

<b>Nom:</b>	Batiment B	<b>Occupants:</b>	40	<b>Etat Apparent:</b>	Bon
<b>Surface Sol:</b>	372 m <sup>2</sup>	<b>Occupation:</b>	Journée	<b>Toiture:</b>	Charpente
<b>Surface Total:</b>	744 m <sup>2</sup>	<b>Jours:</b>	5	<b>Type:</b>	Tôle
<b>Année:</b>	0	<b>Horaires:</b>	7h30- 15h30	<b>Pluie:</b>	Egouts publics
<b>Niveau:</b>	2			<b>Ascenseur:</b>	0

---

**BATIMENT - Batiment B - AIR ET FROID**

---

*aucune donnée*

## SITE 8 - Ministère PME/PMI

### BATIMENT - Batiment B - EQUIPEMENTS PAR NIVEAU

	Niveau 1	Niveau 2
<b>Pieces</b>	.	.
<b>Bureau</b>	9	13
<b>Hall</b>	1	0
<b>Sanitaires</b>	.	.
<b>Etat</b>	Moyen	Bon
<b>Nombre</b>	3	3
<b>WC</b>	3	3
<b>Lavabo</b>	3	3
<b>Electricité</b>	.	.
<b>Tabl. Fusible</b>	✗	✗
<b>Tabl. Disj.</b>	✓	✓
<b>Armoire</b>	1	1
<b>Schema</b>	✗	✗
<b>Separation</b>	✗	✗
<b>Reperage</b>	✗	✗
<b>Equipements</b>	.	.
<b>Ordinateur</b>	5	5
<b>Imprimante</b>	5	4
<b>Photocopieuse</b>	0	1
<b>Split 1</b>	7 (Nbr)	12 (Nbr)
<b>Bow 1</b>	5 (Nbr)	
<b>Ecl. Pièces</b>	.	.
<b>Bloc Neon 1</b>	T:1 n:6 PU:36	T:1 n:10 PU:36
<b>Bloc Neon 2</b>	T:2 n:6 PU:36	T:2 n:6 PU:36
<b>Bloc Neon 3</b>	T:1 n:2 PU:18	T:1 n:3 PU:18
<b>Ecl. Couloirs</b>	.	.
<b>Detecteur</b>	✗	✗
<b>Interrupteur</b>	✓	✓
<b>Tempo</b>	✓	✓
<b>Bloc Neon 1</b>	T:1 n:4 PU:36	T:1 n:5 PU:36
<b>Observations</b>	MANQUE D'EAU / PROBLEME DE FUITES	