PROTOCOLO Nº: 16 / SERVICIO DE INSPECCION

TAG SALA: 0400BA001 ESPECIALIDAD: UPS

SALA: 0400ER001 - SALA ELECTRICA OFICINAS ADM. PLANTA

ESTADO: Terminada sin validar....



01. ENCABEZADO

1. Fecha: 2024-04-11 4. Lider o Jefe de Operaciones:

2. Técnico ejecutor : UPS

5. Marca y modelo equipo3. N OT :de medición :

02. PAUTA VERIFICACIÓN

INFORMACIÓN DE BATERÍAS					
MARCA	MODELO	CAPACIDAD V	CAPACIDAD Ah	IMPEDANCIA Dsh	
Kaise	KBL 12650	12 V	65 Ah	6.8 Ω	

DETALLE DE BATERÍAS					
BATERIA	MEDICIÓN	DESVIACIÓN	ESTADO		
Batería N 01	No aplica Ω	NaN %	FAIL		
Batería N 02	No aplica Ω	NaN %	FAIL		
Batería N 03	No aplica Ω	NaN %	FAIL		
Batería N 04	No aplica Ω	NaN %	FAIL		
Batería N 05	No aplica Ω	NaN %	FAIL		
Batería N 06	No aplica Ω	NaN %	FAIL		
Batería N 07	No aplica Ω	NaN %	FAIL		
Batería N 08	No aplica Ω	NaN %	FAIL		
Batería N 09	No aplica Ω	NaN %	FAIL		
Batería N 10	No aplica Ω	NaN %	FAIL		

PROTOCOLO Nº: 16 / SERVICIO DE INSPECCION

TAG SALA: 0400BA001 ESPECIALIDAD: UPS

SALA: 0400ER001 - SALA ELECTRICA OFICINAS ADM. PLANTA

ESTADO: Terminada sin validar....



03. REQUERIMIENTO DE COMPRA O RESERVA

1. Detalle : No aplica

04. ESTADO

1. Estado : Sistema operativo

2. Observaciones EST : No aplica

3. Se realiza cambio de

batería:

No aplica

4. Cantidad de baterías cambiadas :

5. Baterías cambiadas:

No aplica