

Equipo: SUB-SEH2-EXT-1**Gerencia:** GMINMS-SE HAULAGE II**Area:** MINA SUBTERRANEA-DISTRIBUCION 1**Sector:** SE H1B**Estado:** Terminada validada

01. ENCABEZADO**1. Fecha :**2023-06-13**2. Técnico Ejecutor :**Wilson Reinoso Jaime Miranda

02. DETALLE EQUIPO EXTINTOR**Agente :**CO2**Detalle :**SE H1B**Fecha ultima PH :**No aplica.**Marca Modelo :****N° certificación :****N° serie :**X-50823**Observaciones :****Peso extintor :**6,8

03. DETALLE EQUIPO CÁPSULA**Fecha PH :**No aplica.**Observaciones :**\n\n\n\n\n\n\n**Peso fab. :****Peso nominal :**

04. PAUTA VERIFICACIÓN**Bolsa protectora :**Bueno**Difusor (Daño -Limpieza -Obstrucción) :**Bueno**Est. Cilindro (corrosión -pintura -daño -etc) :**Bueno**Est. de seguro y sello de control :**Bueno**Est. Leyendas de operación (español) :**Bueno**Est. Manómetro (Extintores presurizados PQS) :**No Aplica**Estado accionador manual :**Bueno**Estado manilla traslado :**Bueno**Estado O´ring (Tapa -manguera -push -difu) :**Bueno**Estado porta boquilla :**Bueno**Estado tapa llenado (daños) :**Bueno**Indicador descarga (si lo tiene) :**No Aplica**Limpieza general exterior :**Bueno**Manguera (Daño -limpieza -obstrucción) :**Bueno**Observaciones PV :**No aplica.

05. ESTADO**1. Estado :**Sistema operativo.**2. Observaciones EST :**No aplica.**3. Observaciones SSR :**No aplica.

06. OBSERVACIONES E IMPEDIMENTOS**1. Requiere impedimento :**No**2. Genero documento :**No**3. Observaciones OI :**extintor le tocaba mantención pero es co2\n**4. Validado por :**No aplica.

07. ODS**1. Es ODS :**No**2. Cantidad HH :**No aplica.**3. Observaciones ODS :**No aplica.