

[illegible]

№ п/п	Обознач	Наименование	Кол-в	Примечание
1		Кабель контрольный ГОСТ 1508-78Е		
1		КВВГ 2х1	80м	
2		КВВГ 10х1	240м	
3		Пробой соединительный (L=380В		
3		ГОСТ 7399-80 ПВС 2х0,5	980м	
4		ПВС 3х0,5	420м	
5		Пробой с ПВХ изоляцией экранированный ГОСТ 1755-72		
5		НВЗ 2х0,35	15м	
6		НВЗ 3х0,35	15м	
7		Пробой с ПВХ изоляцией ГОСТ 1475-78		
7		ПВ-3 1х1	60м	
8		Труба стальная 1/2 ГОСТ8731-75	70м	
9		Труба водогазопроводная Ду-75 ГОСТ 3262-75	30м	
10	КШМ	Вентиль шаровый для подключения датчиков давления КШМ-Б/6,3-ПШ	4шт	
11		Труба резиновая техническая ГОСТ5496-78 1-10х2 Внутренний диаметр 10мм толщина стенки 2мм	10м	
12		Соединение Метрическое НВН4хG1/2"	14шт	
13		Наконечник переходной Т96.1029-74 НГ-1/2"	4шт	
14		Металлопруток ТУ 22-5570-83		
14		МРПН-6 4х4мм	60м	
15		МРПН-8 4х4мм	30м	
16		МРПН-12 4х4мм	50м	
17		Короба соединительная ТУ 36.1753-75 КСЖ-8	3шт	
18		Короба соединительная ТУ 36.1753-75 КСЖ-16	4шт	

Примечания

1. Вентили, затупевающие на схеме, поставляются комплектом с абразудобом.
2. Для обслуживания и пайки применять припой марки ГОСТ 61 ГОСТ 21930-76 и флюс ЛТИ-120 следующего состава (в процентах) согласно ГОСТ ИГО 33.200
- | | |
|---|--------|
| капильная сосновая марки А ГОСТ 1918-84 | 20-25% |
| диэлектрический ГОСТ 9875-88 | 3-5% |
| триэлектрический ГОСТ 9966-88 | 1-2% |
| спирт этиловый ГОСТ 18300-87 | 68-76% |

[illegible]