

Semesteranalyse for PM 2.5 (µg/m³) høsten 2023 (10.08.2023 til 10.12.2023)

Bygg	Over (%)	Med. over	Maks over	Lengst brudd (t)	5 % OK
Bygg 1	0.05	107.4	116.25	1	Ja
Bygg 2	0.02	96.8	96.8	1	Ja
Bygg 4	0.04	91.8	91.8	1	Ja
Bygg 5	0.01	100.2	100.2	1	Ja
Bygg 7	0.01	94.4	94.4	1	Ja
Bygg 8	0.01	105.7	112.2	1	Ja

Ja betyr mindre enn 5 % av målingene utenfor grenseverdiene.