

Semesteranalyse for PM 4.0 (µg/m³) høsten 2023 (10.08.2023 til 10.12.2023)

Bygg	Over (%)	Med. over	Maks over	Lengst brudd (t)	5 % OK
Bygg 1	0.05	113.6	123.0	1	Ja
Bygg 2	0.02	102.0	102.0	1	Ja
Bygg 4	0.04	100.2	100.2	1	Ja
Bygg 5	0.01	108.2	108.2	1	Ja
Bygg 7	0.01	103.8	103.8	1	Ja
Bygg 8	0.01	111.1	116.2	1	Ja

Ja betyr mindre enn 5 % av målingene utenfor grenseverdiene.