

Semesteranalyse for Relativ fuktighet (%) høsten 2023 (10.08.2023 til 10.12.2023)

Bygg	Tørt (%)	Fuktig (%)	Med. tørr	Med. fukt.	Lengst tørr (t)	Lengst fukt. (t)	Tørr OK	Fukt. OK
Bygg 1	9.93	0.0	1.0	0.0	123	0	Nei	Ja
Bygg 2	6.01	0.0	1.25	0.0	68	0	Nei	Ja
Bygg 4	11.45	0.0	2.0	0.0	107	0	Nei	Ja
Bygg 5	6.63	0.0	1.25	0.0	78	0	Nei	Ja
Bygg 7	9.16	0.0	1.5	0.0	78	0	Nei	Ja
Bygg 8	9.44	0.0	2.0	0.0	112	0	Nei	Ja

Ja betyr mindre enn 5 % av målingene utenfor grenseverdiene.