

Semesteranalyse for Temperatur (°C)

høsten 2023 (10.08.2023 til 10.12.2023)

Bygg	Kaldt (%)	Varmt (%)	Med. kald	Med. varm	Lengst kald (t)	Lengst varm (t)	Kald OK	Varm OK
Bygg 1	0.06	10.31	0.6	0.5	1	97	Ja	Nei
Bygg 2	0.02	0.53	0.6	0.26	1	9	Ja	Ja
Bygg 4	0.04	3.76	0.55	0.3	1	35	Ja	Ja
Bygg 5	0.01	2.7	0.9	0.3	1	56	Ja	Ja
Bygg 7	0.01	5.68	0.8	1.8	1	415	Ja	Nei
Bygg 8	0.02	1.81	0.55	0.3	1	56	Ja	Ja

Ja betyr mindre enn 5 % av målingene utenfor grenseverdiene.