		<i>20</i> -	-00'00'18			
HOWITOU		Позиц. обозн.	Наименование	Кол	Примечание	
(Nepb).		BC601	Клапан соленоидный криогенный	1	Слив жидкого азота из	
			нормально закрытый		азотной ванны ВА601	
		BC602	Клапан соленоидный криогенный	1	Подача жидкого азота в	
			нормально закрытый		азотную ванну ВА601	
		KP601	Клапан запорный криогенный с	1	Подача гелия в ТОА602	
Cripaß. Nº			электромашинным приводом		при пуске	
gu)		KP602	Клапан запорный криогенный с	1	Подача гелия в ТОА601	
			электромашинным приводом		в рабочем режиме	
.HPI.		KP603	Клапан запорный криогенный с	1	Обвод потока в режиме	
рава защищены. 			электромашинным приводом		регенерации адсорбера А601	
ава эс		KP604	Клапан запорный криогенный с	1	Отключение адсорбера	
Все пр па	K		электромашинным приводом		при регенерации	
", Poccuя Todn. u dan		<i>BC603</i>	Клапан соленоидный криогенный	1	Подача греющего азота	
19", Ро Подп			нормально закрытый		в адсорбер А601	
оовані 5л.		<i>BC604</i>	Клапан соленоидный криогенный	1	Подача жидкого азота	
и проектирс Инв. Nº дибл			нормально закрытый		в адсорбер А601	
"АСКОН-Системы проектирования", Вэам. инв. N°   Инв. N° дибл.   По		KP605	Клапан запорный криогенный с	1	Основная линия потока	
CUCME 16. Nº			электромашинным приводом			
ACKOH-Cu Baam. und.		KP606	Клапан запорный криогенный с	1	Обводная линия для	
			электромашинным приводом		регулирования	
ОМПАС-3D v18.1 Home © 2019 000 Инв. Nº подл Подп и дата			ПГС	31.	00.00-02	
OME (C Todn. u		Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата Пневмо—гидравличес	КОЯ і	CXPMA   Macca Macwmað	
18.1 H.		Разраб. М	Ламедов Сателлитного рефри		ужератора 1:1	
1 0E-J		Пров. А Т.контр.	рхаров Блок очист	KU	NUCTI 1 NUCTOB 2	
OMITAL VIHB. N		Н.контр.			МГТУ им. Н.Э. Баумана каф. Э4	
¥Ľ He	<b>1</b> для	<i>Утв.</i> КОММЕРЧЕСК	ГОГО ИСПОЛЬЗОВАНИУ Копировал		группа 34–121 Формат A4	

Позиц. обозн.	Наименование	Кол	Примечание
KP607	Клапан запорный криогенный с	1	Подача гелия в блок
	электромашинным приводом		охлаждения
KP608	Клапан запорный криогенный с	1	Линия наддува ванны
	электромашинным приводом		азотной ВА601
TOA601	Теплообменный аппарат криогенный	1	Первая ступень
	витой		охлаждения
TOA602	Теплообменный аппарат криогенный		Первая ступень
	витой		охлаждения при пуске
Ф601	Фильтр тонкой очистки	1	Очиска гелия от вымерзии
			влаги и мех. примесей
A601	Адсорбер на активированном угле	1	Очистка от азота и при
			месей воздуха
<i>BA601</i>	Ванна азотная	1	Змеевиковый ТО погруж
			ного типа
<i>TT601</i>	Датчик температуры на термосопро-	1	Контроль фазы захолажи
	тивлении платиновый		вания адсорбера А601
PT601	Датчик давления	1	Контроль падения давлы
			ния на адсорбере
P1601	Манометр	1	Визуальное отображение да
			ления в щите управлени
LT601	Датчик уровня азотный	1	Контроль уровня азота в ВА6
LS601	Реле уровня азотное	1	Защита системы

Изм Лист № докум. Подп.
Не для коммерческого использования

КОМПАС-30 v18.1 Нате © 2019 000 "АСКОН-Системы проектирования", Россия. Все права защищены

ИНВ. № дубл.

Bacim unto. Nº

Инв. № подл

Копировал

Формат

Α4