

Heizung Sundermann

Heizung & Sanitär Sundermann · Meisterbetrieb
Am Zwinger 12 · 33602 Bielefeld

Wartungsprotokoll Gasbrennwerttherme

Anlage: Brennwerttherme, Baujahr 2016
Standort: Musterweg 4, Kellergeschoss
Wartungsdatum: 08.03.2024

Durchgeführte Arbeiten:

- Brennkammer gereinigt, Elektrode geprüft und nachgestellt
- Abgaswerte gemessen, Wert innerhalb der zulässigen Grenzen
- Anlagendruck auf 1,8 bar korrigiert
- Sicherheitsventil auf Funktion geprüft

Ergebnis: Anlage betriebssicher. Nächste Wartung empfohlen im März 2025.

Arbeitszeit 1,5 Std.	138,00 EUR
Kleinmaterial	24,90 EUR
Gesamt inkl. MwSt.	193,90 EUR