

# Relatório Técnico

Data: 05.10.2023

## Nome do Técnico

Ana Paula Rodrigues - Hidráulica e Pneumática (Mat. 267891)

## Identificação do Equipamento

Tipo: Compressor de Ar

Modelo: Atlas Copco GA37

Patrimônio: PNE-2016-0012

Local: Casa de Compressores

## Diagnóstico

Radiador de óleo obstruído por sujeira externa e elemento separador de óleo saturado

## Ação Corretiva

Desmontagem e limpeza química do radiador de óleo com produto desengraxante industrial. Substituição do elemento separador de óleo e filtro de ar de admissão. Troca completa do óleo lubrificante (15 litros) por óleo sintético especificado. Ajuste dos parâmetros de operação no controlador Elektronikon.