



Constancia técnica de la instalación eléctrica

CN-13 · Ing. Roberto Pineda, electricista

Fecha	11/09/2026
Lugar	Café Nube, San Salvador
Solicitado por	Lucía Herrera

Punto	Resultado
Tablero general	Operativo
Línea para la cámara frigorífica	Suficiente
Línea independiente para la máquina de hielo	No instalada
Instalación de esa línea (estimado)	4 horas · USD 180

El local cuenta con una conexión eléctrica general suficiente para la cámara frigorífica. La máquina de hielo requiere una línea independiente que todavía no fue instalada.

La contratación de esa línea no aparece expresamente incluida en el contrato principal ni en el presupuesto inicial.



Ing. Roberto Pineda