

COLLINDI 90 I

Verwarmingsspiraal= 12 m

Q= 450 l/h

| Tijd min | Tprimair °C | TRetour °C | Tboiler °C |
|----------|-------------|------------|------------|
| 0 | 60 | 34,1 | 10 |
| 5 | 60 | 39,8 | 22,5 |
| 10 | 60 | 45,2 | 27,9 |
| 15 | 60 | 49 | 33 |
| 20 | 60 | 49,5 | 36,8 |
| 25 | 60 | 50,4 | 39,8 |
| 30 | 60 | 52,7 | 42,9 |
| 35 | 60 | 53,8 | 45,1 |
| 40 | 60 | 54,1 | 46,9 |
| 45 | 60 | 54,1 | 48,5 |
| 50 | 60 | 55,5 | 50 |
| 55 | 60 | 56,6 | 52,4 |
| 60 | 60 | 57 | 54,9 |
| 65 | 60 | 57,2 | 55,2 |

