



**Elements manquants pour finalisation EXE à la date du 23/06/2023:**

- Validation emplacement nouveau local VTP N0 (D08 / C33)
- Validation FTM pour ajout Basant C33
- Liste des pléniums >80cm
- Plans de zones à jour
- Tableau de corrélation détaillé
- Liste des portes à asservir et/ou déverrouiller
- Etiquettages des clapets et volets AXIMA

**CENTRE HOSPITALIER PASTEUR 2**

**DEF**  
NICE CÔTE D'AZUR  
1200 AV Du Docteur DONATI Bat NATURA 1  
06250 MOUGINS  
TELEFAX : 04.93.00.80.40 / 04.93.00.80.45  
LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE

LEGENDE				
<b>FORMMA</b> FORTE ANTRESA	COFFRET FORMMA comprenant: ECS FORTE-S CMIS ANTARES IV			
<b>AES</b>	AUTOMATION ELECTRIQUE SECURITE			
<b>ED4L</b>	MODULE DEPORTE 4 VOIES			
<b>EDU</b>	MODULE DEPORTE 1 VOIE			
<b>EDAR</b>	MODULE DEPORTE 4 RELAIS			
<b>EDR2</b>	MODULE DEPORTE 1 RELAIS 2 ENTREES			
<b>CLAPET COUPE FEU</b>				
<b>VOLET DESINFUMAGE</b>				
<b>VOLET TUNNEL</b>				
<b>VENTOUSE PORTE COUPE FEU</b>				
<b>RELAYS COMMANDE</b>				
<b>CONTACT SEC (ou porte à déverrouiller)</b>				
<b>INDICATEUR D'ACTION</b>				
<b>INDICATEUR D'ACTION ETANCHE</b>				
<b>LOCALISATION</b>	FOLIO			
NIVEAU 0	2/2			
Phase	N° Affaire	Nature	N° Chrono	Indice
PEO	D0014549	PL	001	A