

Elements manquants pour finalisation EXE à la date du 23/06/2023:

- Validation emplacement nouveau local VTP N0 (D08 / C33)
- Validation FTM pour ajout Basant C33
- Liste des plénums >80cm
- Plans de zones à jour
- Tableau de corrélation détaillé
- Liste des portes à asservir et/ou déverrouiller
- Etiquettages des clapets et volets AXIMA


**BUS 1.3.2
DEPUIS ECS 1 - VTP 0.2
SITUÉ ENTRE LOCAL BRASSAGE ET RANGEMENT BRANCARD**

LEGENDE	
FORMMA	COFFRET FORMMA comprenant: ECS FORTE-S CMIS ANTARES IV
EAE	AES ALIMENTATION ELECTRIQUE SECURISEE
ED4L	MODULE DEPORTE 4 VOIES
ED4U	MODULE DEPORTE 1 VOIE
ED4R	MODULE DEPORTE 4 RELAIS
ED2E	MODULE DEPORTE 1 RELAIS 2 ENTREES
CALP	CALPET COUPE FEU
VOLET	VOLET DESINFECTION
VOLET	VOLET TUNNEL
VENTOUSE	VENTOUSE PORTE COUPE FEU
RELAYS	RELAYS COMMANDE
CONTACT	CONTACT SEC (ou porte à déverrouiller)
INDICATEUR	INDICATEUR D'ACTION
DIFUSSEUR	DIFUSSEUR LUMINEUX RADIANCE
DIFUSSEUR	DIFUSSEUR SONORE AVS2000
RFL	RESISTANCE FIN LIGNE

Indice	Date	Première émission pour pré-validation	AMU	Modification	Par
A	03/2023				

Lot :	Intitulé :	IMPLANTATION SDI	Observation :
/			Avec : Sans : <input type="checkbox"/>

Phase	N° Affaire	Nature	N° Chrono	Indice
PEO	D0014549	PL	001	A



Elements manquants pour finalisation EXE à la date du 23/06/2023:

- Validation emplacement nouveau local VTP N0 (D08 / C33)
- Validation FTM pour ajout Basant C33
- Liste des plénums >80cm
- Plans de zones à jour
- Tableau de corrélation détaillé
- Liste des portes à asservir et/ou déverrouiller
- Etiquettages des clapets et volets AXIMA

CENTRE HOSPITALIER PASTEUR 2

DEF
NICE CÔTE D'AZUR
1200 AV Du Docteur DONAT Bat NATURA 1
06250 MOUGINS
TELEFAX : 04.93.00.80.40 / 04.93.00.80.45
LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE

A	03/2023	Première émission pour pré-validation	AMU
Indice	Date	Modification	Par
Lot :	/	Intitule :	
DÉTECTION INCENDIE		IMPLANTATION SMSI	Approbation : Observations : Avec : Sans : Date :
Echelle : / Format : A0 Date de rédaction : 03/2023 Rédaction : AMU Validation : SAUVA Approbation : BOCCIA	LOCALISATION		
	NIVEAU 0		
Phase	N° Affaire	Nature	N° Chrono Indice
PEO	D0014549	PL	001 A

LEGENDE	
FORMFA	COFFRET FORMFA comprenant: ECS FORTE-S CMIS ANTARES IV
ED4L	AES ALIMENTATION ELECTRIQUE SECURISÉE
ED4L	MODULE DEPÔTE 4 VOIES
ED4L	MODULE DEPÔTE 1 VOIE
ED4R	MODULE DEPÔTE 4 RELAIS
EDR2	MODULE DEPÔTE 1 RELAIS 2 ENTREES
CLAPET COUPE FEU	
VOLET DESINFUMAGE	
VOLET TUNNEL	
VENTOUSE PORTE COUPE FEU	
RELAYS COMMANDE	
CONTACT SEC (ou porte à déverrouiller)	
INDICATEUR D'ACTION	
INDICATEUR D'ACTION ETANCHE	
DIFUSSEUR LUMINEUX RADIANCE	
DIFUSSEUR SONORE AVS2000	
RFL	RESISTANCE FIN LIGNE