

PRACTICA 24

Web Server

En esta práctica deberemos activar el servidor web del S7-1200 y desde un navegador, acceder a él de manera remota. Una vez dentro, visualizar el estado real de las entradas, cambiar el estado de las salidas, visualizar el valor de las variables (por ejemplo, el valor de cuenta de un encoder), y cambiar el estado de RUN/STOP de la CPU.

Después, crear una página web en HTML, cargarla en el PLC y desde ella, arrancar o parar tanto de manera manual con un pulsador conectado a la I0.3, como de forma remota a través de un navegador web, un motor conectado a la salida Q0.3.

