Adressfeld					ler Inspektio	on:				
					ktion von H fachtes Verfah		ngsanlagen	nac	h DIN EN 15378 NA	
Anschrift des	Eigentümers	s/Verwa	alters	Betre	iber / Aufste	ellung	sort der An	lage	ı	
Inspekt				n Hei	zungs-	Che	eck			
Angaben zu				0		0	ob occupie		Cabaudaaa	
Baujahr	Wärmeschutzstandard			Geschosshöhe		Geschosszahl			Gebäudeart	
Beheizte Gebäudenutzfläche m²				Anzahl der Wohneinheiten						
Wärmeerzei	uger:									
Hersteller, Typ, Herstell.Nr.				Errichtung		Brennstoff			Nennwärmeleistung	
Feuerstättena	rt		Betriebswe	ise		Art d	ler Anlage			
Bewertung	Heizungsa	nlage	(Punkte):							
Wärmeerzeugung Z. Wärmeverteilui			ng 3. Wärmeü		übergabe (Ge	Gesamt		
Heizungsanlagenbewertung: optimale Anlage Sie sollten aktiv werden ineffiziente Anlage										
0		25			50		75		100	
Empfehlung für	den Betreik	oer / Ei	gentümer							
Datum	Unterschrif	t							Vereinigung der deutschen Zentralheizungswirtschaft e.V.	

Januar 2009

	Heizungsanlagenbewertung	Mögliche Punkte für Verbesserungspotenzial	Ermittelte Punkte für das Verbesserungspotenzial (0 Punkte = optimal)		
	Wärmeerzeuger				
	Abgasverlust nach 1.BlmSchV	0 bis 15	•		
	Oberflächenverluste	0 bis 8			
	Ventilationsverluste	0 bis 5			
	Brennwertnutzung ja / nein	0/5			
	Kessel überdimensioniert ja / nein	0/5			
	Regelung				
	Kesselthermostat / ohne Regelung	10			
	raumgeführt	5/7/9			
	witterungsgeführt	0/2/4			
	Zwischensumme	max. 48 Punkte			
	Wärmeverteilung				
	Hydraulischer Abgleich	0/3/7			
	Pumpe	<u> </u>			
	ungeregelt oder stufig einstellbar,				
	überdimensioniert / zu hoch eingestellt	10			
	ungeregelt oder stufig einstellbar,				
	korrekt dimensioniert / eingestellt	5			
_	elektronisch geregelt, zu hoch eingestellt	5			
_	elektronisch geregelt, korrekt eingestellt	0			
_	Rohrleitungsdämmung				
_	ohne	20			
	Dämmung mäßig	10			
_	Dämmung nach EnEV	0			
	Zwischensumme	max. 37 Punkte			
	Wärmeübergabe				
	Heizkörper				
	Heizkörper mit Handrad	15			
	Thermostatventil* ohne CENCER-Mark	10			
	Thermostatventil* alt	6/8			
	Thermostatventil* neu	2/4			
	Regler mit Zeitprogramm	0/2			
	Fußbodenheizung				
	Handventil	15			
	Einzelraumregelung	3			
	Einzelraumregelung, Zeitprogramm	0			
	Zwischensumme	max. 15 Punkte			
	*Thermostatkopf				
	Gesamtpunkte	max. 100 Punkte			