ÉVALUATION PRATIQUE · MA1 / MA2 / MA3

GRILLE D'ÉVALUATION PRATIQUE MAINTENANCE IRVE

Suivi individuel des gestes professionnels – Maintenance MA1 / MA2 / MA3

01 Identification du stagiaire

Nom et prénom	
Entreprise	
Date(s) de formation	
Formateur évaluateur	
Module évalué	☐ MA1 ☐ MA2 ☐ MA3
Mise en situation	☐ Maintenance préventive ☐ Maintenance corrective ☐ Diagnostic de panne

02 Mode d'évaluation

Pour chaque critère, cocher le niveau observé. L'évaluation porte sur les gestes réellement réalisés, l'autonomie du stagiaire et sa capacité à expliquer ses choix.

Niveau	Intitulé	Signification
0	**Non réalisé / non maîtrisé**	Geste non réalisé, incorrect ou présentant un risque.
1	**Avec aide importante**	Réalisation partielle avec guidage régulier.
2	**Avec quelques indications**	Geste globalement correct, avec rappels ou corrections.
3	**Maîtrisé en autonomie**	Geste correct, réalisé en sécurité et expliqué.
N/O	**Non observé**	Critère non observé pendant la mise en situation.

Consigne Inscrire une note de 0 à 3 pour chaque critère. Un critère N/O doit être justifié et ne vaut pas automatiquement compétence acquise.

03 Évaluation détaillée des compétences

Pour chaque ligne, cocher un niveau et ajouter une observation si nécessaire.

A Analyse des risques

Barème /3

Critère observé	0	1	2	3	N/O	Remarques / faits observés
Prend connaissance de la demande d'intervention, des informations de l'exploitant et de l'historique de la borne.	☐	☐	☐	☐	☐	
Identifie les risques de la zone d'intervention : électrique, mécanique, environnement, circulation de véhicules.	☐	☐	☐	☐	☐	
Vérifie que l'intervention correspond à son habilitation et au niveau de maintenance demandé.	☐	☐	☐	☐	☐	
Choisit et contrôle ses EPI et son outillage isolé : casque, gants isolants, outils isolés, nappe isolante.	☐	☐	☐	☐	☐	
Balise et sécurise la zone d'intervention.	☐	☐	☐	☐	☐	
Sous-total de la famille	**Note :** ..... / 3					**Observations :**

B Recherche de pannes

Barème /5

Critère observé	0	1	2	3	N/O	Remarques / faits observés
Recueille les symptômes : signalisations de la borne, codes défaut, informations de l'utilisateur.	☐	☐	☐	☐	☐	
Suit une démarche de diagnostic structurée : logigramme, documentation du fabricant.	☐	☐	☐	☐	☐	
Réalise les mesures nécessaires : alimentation, protections, tension neutre-terre, signaux CP / PP.	☐	☐	☐	☐	☐	
Utilise le boîtier de test pour simuler une charge et isoler le défaut.	☐	☐	☐	☐	☐	
Identifie l'élément défaillant et justifie son diagnostic.	☐	☐	☐	☐	☐	
Sous-total de la famille	**Note :** ..... / 5					**Observations :**

C Mise en sécurité

Barème /5

Critère observé	0	1	2	3	N/O	Remarques / faits observés
Identifie toutes les sources et parties susceptibles d'être alimentées.	☐	☐	☐	☐	☐	
Effectue la mise hors tension selon la procédure adaptée.	☐	☐	☐	☐	☐	
Réalise repérage, condamnation et signalisation lorsque requis.	☐	☐	☐	☐	☐	
Vérifie l'absence de tension avec un VAT adapté et vérifié avant/après usage.	☐	☐	☐	☐	☐	
Respecte les limites de son habilitation et les consignes de sécurité.	☐	☐	☐	☐	☐	
Sous-total de la famille	**Note :** …… / 5					**Observations :**

D Changement des pièces défectueuses

Barème /4

Critère observé	0	1	2	3	N/O	Remarques / faits observés
Identifie la pièce de rechange compatible à partir de la référence du fabricant.	☐	☐	☐	☐	☐	
Dépose la pièce défectueuse en respectant la notice, sans endommager la borne.	☐	☐	☐	☐	☐	
Pose la pièce neuve et réalise les raccordements selon les prescriptions de serrage du fabricant.	☐	☐	☐	☐	☐	
Contrôle le remontage : repérage, cheminement, étanchéité, propreté.	☐	☐	☐	☐	☐	
Effectue les mises à jour logicielles ou paramétrages nécessaires après remplacement.	☐	☐	☐	☐	☐	
Sous-total de la famille	**Note :** …… / 4					**Observations :**

E Test final

Barème /3

Critère observé	0	1	2	3	N/O	Remarques / faits observés
Effectue les vérifications avant remise sous tension et déconsigne selon la procédure.	☐	☐	☐	☐	☐	
Réalise les essais de fonctionnement : test des protections, séquence de charge avec le boîtier de test.	☐	☐	☐	☐	☐	
Renseigne le rapport d'intervention et la fiche d'essais.	☐	☐	☐	☐	☐	
Informe l'exploitant de l'intervention réalisée et des consignes éventuelles.	☐	☐	☐	☐	☐	
Sous-total de la famille	**Note :** …… / 3					**Observations :**

04 Synthèse de la notation pratique

Famille de compétences	Barème	Note obtenue
A. Analyse des risques	/3	.....
B. Recherche de pannes	/5	.....
C. Mise en sécurité	/5	.....
D. Changement des pièces défectueuses	/4	.....
E. Test final	/3	.....
TOTAL PRATIQUE	**/20**	**..... /20**

05 Erreurs critiques / sécurité

> Une erreur critique doit être relevée séparément de la note. Elle ne doit pas être compensée par les points obtenus sur d'autres critères. Décrire les faits observés et les actions correctives demandées.

Point de vigilance	Aucun	Oui
Risque électrique / non-respect de la procédure de mise en sécurité	☐	☐
VAT absente, inadaptée ou mal réalisée	☐	☐
Pièce ou raccordement présentant un danger après intervention	☐	☐
Remise en service sans contrôle final	☐	☐
Autre situation à signaler	☐	☐

Description factuelle de l'écart, contexte et correction demandée :

.....

.....

.....

06 Appréciation générale du formateur

Appréciation	Choix
Compétences pratiques maîtrisées	☐
Compétences globalement acquises – points à consolider	☐
Compétences partiellement acquises – accompagnement nécessaire	☐
Compétences non maîtrisées à ce stade	☐

Points forts observés :

.....

.....

Axes de progression / exercices à reprendre :

.....

.....

07 Validation de l'évaluation

	Formateur	Stagiaire
Nom / prénom		
Date		
Signature		

La signature du stagiaire atteste de la prise de connaissance de l'évaluation et ne signifie pas nécessairement accord avec l'appréciation.

08 Traçabilité de la mise en situation

Élément	À compléter
Atelier / poste utilisé	
Borne / matériel utilisé	
Panne simulée / référence du scénario	
Documents ou résultats conservés	☐ Fiche d'essais ☐ Photos ☐ Rapport d'intervention ☐ Autre : .....