




Industrialization of energy services for small buildings

Projets pilotes - Pilotprojekte

Création		Modification		Coordonnées		Référence		Emplacement	
Déssiné par	D.Rominger	Déssiné par		Tel.	026 676 75 00	Numéro de dessin		Bâtiment	
Date	13.02.2023	Date		Fax				Etage	
		Version	3.0	Internet				N° tableau	
								N° de page	1
								Nbre de page	7




Création		Modification		Coordonnées	
Dessiné par	D.Rominger	Dessiné par		Tel.	026 676 75 00
Date	13.02.2023	Date		Fax	
		Version	3.0	Internet	



Wago
CC100

Référence		Emplacement	
Numéro de dessin		Bâtiment	
		Etage	
		N° tableau	
		N° de page	2
		Nbre de page	7



Pose des TI ouvrants

Il est important de bien respecter les instructions de montage indiquées dans la notice.

Le montage doit se faire après avoir coupé le courant primaire.

Veuillez respecter le sens de la mesure indiqué sur le TI

1. Ouvrir délicatement le TI



ne pas forcer l'angle d'ouverture sous risque de casser le clips de fixation

2. clipser le TI autour du câble

3. Vous pouvez fixer le TI à l'aide d'un collier serre-fils



Pose prise de potentiel

1. Serrez la prise de potentiel sur un câble adapté (vérifier la section)



2. Contrôler le fusible (uniquement sur la phase)



10 – 16 mm²



2.5 – 6 mm²

Création		Modification		Coordonnées		WAGO	Instructions	Référence		Emplacement			
Dessiné par	D.Rominger	Dessiné par		Tel.	026 676 75 00			Numéro de dessin		Bâtiment		N° de page	4
Date	13.02.2023	Date		Fax						Etage		Nbre de page	7
		Version	3.0	Internet									

Kabelumbau-Stromwandler

Es ist wichtig, die in der Anleitung angegebenen Montageanweisungen genau zu befolgen.

Die Montage muss erfolgen, nachdem der Primärstrom abgeschaltet wurde.

Bitte beachten Sie die auf dem Wandler angegebene Messrichtung.

1. Öffnen Sie den Wandler vorsichtig.



Öffnen Sie die Tür nicht mit Gewalt, da sonst die Befestigungsclips brechen könnten.

2. Clippen Sie den Wandler um das Kabel herum ein.

3. Sie können den Wandler mit einem Kabelbinder befestigen.



Potentialabgriff

1. Klemmen Sie den Potenzialabgriff an ein geeignetes Kabel (Querschnitt prüfen).



2. Prüfen Sie die Sicherung (nur auf der Phase).




10 – 16 mm²



2.5 – 6 mm²

Création		Modification		Coordonnées		WAGO	Anleitung	Référence		Emplacement			
Dessiné par	D.Rominger	Dessiné par		Tel.	026 676 75 00			Numéro de dessin		Bâtiment		N° de page	5
Date	13.02.2023	Date		Fax						Etage		Nbre de page	7
		Version	3.0	Internet						N° tableau			



Création		Modification		Coordonnées		Référence		Emplacement	
Dessiné par	D.Rominger	Dessiné par	J. Corbaz	Tel.	026 676 75 00	Numéro de dessin		Bâtiment	
Date	13.02.2023	Date	21.04.2023	Fax				Etage	
		Version	3.0	Internet				N° tableau	1
								N° de page	7
								Nbre de page	7