BG 100 E I N G A N G S P R Ü F U N G D S A M

Kunde: **VG:**

her Untersuchungsbericht DS.- Kl.- Mot.

Mechanik	Klemmk.: ok O / defekt O Dichtung erneuern ja O/ nein O Deckel O / Unterteil O
	Klemmbrett: ok O/ defekt O Anschlußbolzen: Ms O/ Cu O M ok O/ defekt O
	AS / NS Lagerschild gerissen O / gebrochen O
	AS-L.Deckel innen / außen: NS-L.Deckel innen / außen: defekt O
	Statorfuß / LS.-Flansch O / Kühlrippe O : gebrochen O / beschädigt O
	Lüfterhaube: ok O / beschädigt O / defekt O
	Lüfterlaufrad: ok O / defekt O
	Kupplung: ok O / defekt O Keilriemenscheibe: ok O / defekt O
	Filzringe: V-Ringe:
	Simmerringe: Stefal-Ringe:
Lager	Wälzlager AS: ok O / erneuern O
	Wälzlager NS: ok O / erneuern O
Passungen	Wellenzapfen AS: ok O / defekt O Durchmesser:
	Rundlauf Wellenzapfen AS: µm (=< 30 µm)
	Paßfeder/Paßfedernut: mm ok O / defekt O
	Lagerschild AS: mm
	Lagerschild NS: mm
	Loslagerseite: AS / NS Axialmaß: mm
	Lagerstelle AS: mm
	Lagerstelle NS: mm
	Sonstiges:

Elektrisch Stator	Isolationswert: = kV, MΩ
	Widerstände: U1-U2 V1-V2 W1-W2
	Widerstände: U1-V1 V1-W1 W1-U1
	Schaltung / Ableitungen: ok O / defekt O Stück:
	Wickelkopfbandagen: fest O / gelockert O / beschädigt O
	Nutenverschlußkeile: fest O / gelockert O / beschädigt O
	Isolationssystem: ok O / wärmegealtert O / geschädigt O / defekt O
	Windungsschluß O / Phasenschluß O / Eisenschluß O
	Wicklungsstränge St. gesamte Wicklung verbrannt
	Temperaturfühler: ok O / defekt O °C
	Blechpaket: ok O / Anstreifschaden O/ ( ) Nuten verschoben O / gelockert O
	Cu.- / Fe.-Verschweißungen in ( ) Nuten
	Sonstiges:

Elektrisch SL u. KS-Läufer	Isolationswert: = kV, MΩ
	Widerstand: u-v: v-w: w-u:
	Schleifringkörper: ok O / defekt O Schl.-Ringe eingelaufen ja O / nein O
	Windungsschluß O / Phasenschluß O / Eisenschluß O
	Wicklungsableitungen zum Schleifr. ok O / defekt O
	Isolationssystem: ok O / wärmegealtert O / geschädigt O / defekt O
	Wickelkopf GFK Bandage: fest O / gelockert O / beschädigt O
	Kurzschlußkäfig: Al. O / Cu. O ok O / thermisch geschädigt O Al.-ausschmelzung O
	KS-Käfig / Stäbe: fest O / gelockert O Endbleche / Druckfinger: fest O / gelockert O
	Blechpaket: ok O / Anstreifschaden O / ( ) Nuten versch. O / gelockert O
	Sonstiges:

Bremse	Bremse mechanisch ok O / defekt O **Fehler:**
	Bremse elektrisch ok O / defekt O **Fehler:**
	Bremsendaten: Luftspalt in mm : Soll: Ist:
	Drehmoment in Nm: Soll: Ist:

Name: Datum:

BG 100 - D R E H S T R O M M O T O R E N - Für K V

Textbaustein K100-1 immer setzen

	Ständerwicklung abbauen	K100-2
	Statorwicklung säubern, trocknen	
	Ständer in Iso.Kl."F" neu wickeln	
	Ständer in Iso.Kl."H" neu wickeln	
	Temp.-fühler einbauen,St.: °C	
	Ständerwicklung tauchimprägnieren	
	Wicklungsableitungen erneuern	
	Wicklungsableitungen nachisolieren	
	Isolationswert anheben	
	Nutenverschlußk. erneuern / verfestigen	
	Sonstiges:	
	Läuferwelle erneuern	K100-3
	Läuferwelle über Wärme ausrichten	
	Wellenzapfen AS polieren / nacharbeiten	
	Wellenzapfen AS aufspritzen/buchsen	
	Läuferblechpaket reinigen u. aufarbeiten	
	Läuferblechpaket Schleifspuren beseitigen	
	Läufer nach VDI 2060 auswuchten	
	Läufer mit Zubehör wuchten	
	Paßfeder/Paßfedernut nacharbeiten/erneu.	
	Sonstiges:	
	Wälzlager AS erneuern:	K100-4
	Wälzlager NS erneuern:	
	Wälzlagerfett:	
	Lagersitze polieren AS / NS	
	Lagersitz ausbuchsen AS / NS	
	Lagerdeckel innen/außen AS / NS erneuern	
	Lagerdeckel innen/außen AS /NS instands.	
	Lagerüberwachung	
	Schmiernippel erneuern St.	
	Fettschleuderscheibe erneuern AS / NS	
	Labyrinthdichtung erneuern	
	V-Ring erneuern AS: NS:	
	Sicherungsringe erneuern AS: NS:	
	SPM-Meßeinrichtung erneuern	
	SPM-Meßnippel AS: NS: erneuern	
	Sonstiges:	

	Ständerblechpaket aufarbeiten	K100-5
	Ständerblechpaket sandstrahlen	
	Schleifspuren aufarbeiten	
	Cu.-/Fe.-Verschweißungen beseitigen	
	Sonstiges:	
	Teile sandstr. u. grundieren	K100-6
	Teile reinigen	
	Schraube aus Ständergehäuse ausbohren	
	Gewindebohrungen nachschneiden	
	Ständerfüße erneuern	
	Lüfterhaube instandsetzen / erneuern	
	Kuppl./K.-riemenscheibe aufarbeiten	
	Kupplungshälfte auswuchten	
	Kupplung / Keilriemenscheibe montieren	
	Klemmbrett aufarbeiten / erneuern	
	Klemmleiste aufarbeiten / erneuern	
	Anschlußbolzen aufarb. / erneuern	
	K.-K.-Dichtung neu anfertigen	
	Motor kpl. montieren	
	Motorspalte abdichten	
	Sonstiges:	
	Lüfter erneuern	K100-7
	Lüfter durch schweißen instandsetzen	
	Lüfterrad auswuchten	
	Sonstiges:	
	Außenanstrich erneuern RAL:	K100-8
	2K-Außenanstrich RAL:	
	Zubehör montieren	
	Motor nach VDE 0530 prüfen	
	Sonstiges:	
	Motor verschrotten:	
	Neuer Motor:	
	Kundenbeistellung:	

Vorgangs. Nr.: _____ **Kunde:** _____

Checkliste für den Prüfvorgang von Drehstrommotoren mit Protokoll

1. Sichtkontrolle
   - Schrauben festziehen — durchgeführt ☐
   - Wellenrundlauf prüfen — durchgeführt ☐
   - Passfedersitz prüfen — durchgeführt ☐
2. Statorwicklung Hochspannungsprüfung — durchgeführt ☐
3. Windungsschluss messen und protokollieren — durchgeführt ☐
4. Thermofühler prüfen, Kaltleiter/ Unterbrecher und protokollieren — durchgeführt ☐
5. Motor laufen lassen
   - Leerlaufstrom messen und protokollieren — durchgeführt ☐
6. Drehfeldkontrolle: rechts: ☐ — durchgeführt ☐
7. Klemmbrett prüfen:
   - Mutter nachziehen — durchgeführt ☐
   - Ausführungen auf Beschädigungen überprüfen — durchgeführt ☐
8. Bremsdrehmoment prüfen und protokollieren — durchgeführt ☐
9. Alle Abdeckungen montieren — durchgeführt ☐
10. Auf Vollständigkeit vom Kunden beigestelltes Zubehör überprüfen wie zum Beispiel:
    - Passfeder
    - Kupplung — geprüft ☐
    - Nachschmiervorrichtung
    - Usw.

Die Sollwerte sind dem Typenschild zu entnehmen!
Die gemessenen Ist- Werte sind im Prüfprotokoll einzutragen!

Datum: _____ **Prüfer:** _____

Werkstattleiter: _____

Protokoll für Drehstrommotor

mangold elektromaschinen

	Stator			Rotor		
Isolationswiderstand Metriso 500	geg. Masse:	MΩ	kV	Geg. Masse:	MΩ	kV
	geg. Phase:	MΩ	kV	Geg. Phase:	MΩ	kV
Hochspannungsprobe			kV, 50Hz			kV, 50Hz
Windungsprüfung	Baker Stoss.		kV, 50Hz	Baker Stoss.		kV, 50Hz

Widerstände bei	U1-U2	Ω	1U-1V	Ω	K-L	Ω	RA ( )	
	V1-V2	Ω	1V-1W	Ω	L-M	Ω	RM ( )	
°Celsius	V1-V2	Ω	1V-1W	Ω	M-K	Ω	RI ( )	
Messgerät:	U-V	Ω	2U-2V	Ω	**Kaltleiter:**	Ω	**Microtherm:**	
	V-W	Ω	2V-2W	Ω	**Kaltleiter:**	Ω		
	W-U	Ω	2W-2U	Ω	**Kaltleiter:**	Ω		

Lagerpassung	**A- Seite**		Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:	
	B- Seite		Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:	
Rundlauf der	**A- Seite**		Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:	
Welle	**B- Seite**		Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:	
Lagerschild	**A- Seite**	Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:	Schwingungen AS	Ein Aus
	B- Seite	Rep. Eing.:	Rep. Ausg.:	BS	Ein Aus

Leerlaufmessung bei 50 Hz **Schaltung:**

Phase	Abl.	C	Volt	Abl.	C	Amp.	Abl.	C	Watt	1/min.	AS	Schaltbild:

							Abl.	C	VAr			
Phase	Abl.	C	Volt	Abl.	C	Amp.	Abl.	C	Watt	1/min.	AS	

							Abl.	C	VAr			

Kurzschlussmessung bei 50 Hz **Schaltung:**

Phase	Abl.	C	Volt	Abl.	C	Amp.	Abl.	C	Watt	Rotorspannung		Rotorstrom	
										K-L	V	K-L	A
							Abl.	C	VAr	L-M	V	L-M	A
										M-K	V	M-K	A

Bremse				Bremsmoment			Luftspalt	Bremsbelag	Schaltbild
	Volt	Amp	Watt	Soll	Ist	Nm	**δ** (mm)	d (mm)	
DC									
AC									

Schutzleiterwiderstand		**Ersatzleitstrom**
200 mA		
10 A		