

Capacidade, Produção e Procura 2028-2029		S. Miguel	Terceira	Pico	Faial	S. Jorge	Sta Maria	Total
Todos os valores em GWh, salvo indicação em contrário								
Capacidade								
Capacidade CC	MW	29,64	15,52	11,36	10,70	5,17	2,62	75,01
Capacidade CA	MW	24,00	12,00	8,00	8,00	4,00	2,00	58,00
Paneis	#	42.336	22.176	16.224	15.288	7.392	3.744	107.160
Área por painel	m2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Irradiação Horizontal Global	kwh/m2	1.370	1.458	1.491	1.485	1.384	1.547	1.465
Eficiência do painel	%	22,56%	22,56%	22,56%	22,56%	22,56%	22,56%	22,56%
Provisão para incerteza (P90)	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
Fator de Produção	Gwh/MWp	1,25	1,27	1,32	1,31	1,22	1,42	1,28
Produção								
Produção Bruta	GWh	38,57	21,50	16,08	15,10	6,80	3,85	101,91
Perdas CC	%	4,3%	8,4%	6,4%	7,1%	7,0%	3,6%	6,1%
Perdas CC	GWh	(1,65)	(1,81)	(1,04)	(1,07)	(0,48)	(0,14)	(6,18)
Perdas CA	%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	2%
Perdas CA	GWh	(0,91)	(0,39)	(0,29)	(0,33)	(0,14)	(0,11)	(2,18)
Produção líquida	GWh	36,01	19,30	14,76	13,70	6,19	3,60	93,55
Autoconsumo	GWh	(0,72)	(0,35)	(0,35)	(0,32)	(0,17)	(0,11)	(2,32)
Produção disponível para venda	GWh	35,29	18,95	14,41	13,38	6,02	3,49	91,54
Procura								
Demanda projetada	GWh	552,0	212,9	68,3	63,2	37,8	25,4	959,5
Outras fontes renováveis	GWh	(395,0)	(99,4)	(24,1)	(19,6)	(13,7)	(8,9)	(560,8)
Uso projetado de turbina movida a óleo	GWh	(120,6)	(96,0)	(30,0)	(30,0)	(17,0)	(12,0)	(305,6)
Procura Líquida	GWh	36,4	17,5	14,2	13,6	7,0	4,4	93,1
Compras e Vendas 2028-2029		S. Miguel	Terceira	Pico	Faial	S. Jorge	Sta Maria	Total
Produção Vendida								
Produção disponível para venda	GWh	35,29	18,95	14,41	13,38	6,02	3,49	91,54
Corte (Curtailment)	GWh	(0,15)	(0,60)	(0,50)	(0,37)	(0,08)	(0,10)	(1,81)
Produção Armazenada	GWh	(1,64)	(1,76)	(2,81)	(2,71)	(1,15)	(0,69)	(10,77)
Perdas de Armazenamento	GWh	(0,24)	(0,25)	(0,40)	(0,39)	(0,17)	(0,10)	(1,55)
Armazenamento Vendida	GWh	1,40	1,50	2,41	2,32	0,99	0,59	9,22
Produção vendida diretamente	GWh	33,40	16,56	11,07	10,23	4,75	2,68	78,68
Produção Vendida	GWh	34,80	18,06	13,47	12,55	5,73	3,28	87,90
Preço	€/MWh	€ 134,65	€ 133,51	€ 152,27	€ 156,38	€ 194,26	€ 199,91	€ 146,54
Quantidade vendida em Euros	€M	4,69	2,41	2,05	1,96	1,11	0,65	12,9
Porcentagem da Procura Total	%	6,3%	8,5%	19,7%	19,9%	15,2%	12,9%	9,2%
Armazenamento Adicional Vendido								
Elettricidade comprada pela F.A.	GWh	3,16	1,62	1,59	1,60	1,25	0,60	9,82
Preço médio	€/MWh	117,1	128,3	125,3	125,7	141,3	141,3	126,94
Procura em Euros	€M	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	1,24
Menos: eletricidade usada internamente	GWh	(0,72)	(0,35)	(0,35)	(0,32)	(0,17)	(0,11)	(2,01)
Elettricidade comprada armazenada	GWh	2,44	1,27	1,24	1,28	1,08	0,49	7,81
Perdas de armazenamento	GWh	(0,35)	(0,18)	(0,18)	(0,18)	(0,16)	(0,07)	(1,12)
Menos: eletricidade usada internamente	GWh	(0,72)	(0,35)	(0,35)	(0,32)	(0,17)	(0,11)	(2,01)
Armazenamento Adicional líquido vendid	GWh	1,36	0,74	0,72	0,78	0,76	0,32	4,67
Preço Médio	€/MWh	€ 134,65	€ 133,51	€ 152,27	€ 156,38	€ 194,26	€ 199,91	€ 146,54
Quantidade vendida em Euros	€M	0,18	0,10	0,11	0,12	0,15	0,06	0,72
Total Armazenamento adquirido pela EDI	GWh	2,77	2,25	3,12	3,10	1,74	0,91	13,89
Total adquirido pela EDA	GWh	36,17	18,80	14,19	13,33	6,49	3,59	92,57
Fotovoltaica (procurada diretamente)	GWh	33,40	16,56	11,07	10,23	4,75	2,68	78,68
Fotovoltaica (redução do corte)	GWh	1,40	1,50	2,41	2,32	0,99	0,59	9,22
Eólica (redução do corte)	GWh	1,36	0,74	0,72	0,78	0,76	0,32	4,67
Custo Total	€M	4,87	2,51	2,16	2,08	1,26	0,72	13,60
Custo líquido	€M	4,5	2,3	2,0	1,9	1,1	0,6	12,4
Custo líquido /MWh	€/MWh	€ 124,42	€ 122,46	€ 138,23	€ 141,29	€ 167,05	€ 176,32	€ 133,57

12,219

1

Capacidade, Produção e Procura 2028-2053		S. Miguel	Terceira	Pico	Faial	S. Jorge	Sta Maria	Total
Todos os valores em GWh, salvo indicação em contrário								
Capacidade								
Capacidade CC	MW	29,64	15,52	11,36	10,70	5,17	2,62	75,01
Capacidade CA	MW	24,00	12,00	8,00	8,00	4,00	2,00	58,00
Paneis	#	42.336	22.176	16.224	15.288	7.392	3.744	107.160
Área por painel	m2	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Irradiação Horizontal Global	kwh/m2	1.370	1.458	1.491	1.485	1.384	1.547	1.465
Eficiência do painel	%	22,56%	22,56%	22,56%	22,56%	22,56%	22,56%	22,56%
Diminuição da eficiência (média 25 anos)	%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	11,6%	
Provisão para incerteza (P90) (PVSys)		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
Produção								
Produção Bruta	GWh	852,16	474,97	355,31	333,55	150,31	85,10	2.251,40
Perdas CC	%	4,0%	6,3%	6,3%	6,3%	6,3%	5,0%	5,4%
Perdas CC	GWh	(34,09)	(29,92)	(22,38)	(21,01)	(9,47)	(4,25)	(121,13)
Perdas CA	%	2,1%	4,8%	3,0%	4,2%	4,1%	3,4%	
Perdas CA	GWh	(17,14)	(21,30)	(10,05)	(13,18)	(5,82)	(2,75)	(70,24)
Produção líquida	GWh	800,93	423,76	322,87	299,36	135,02	78,09	2.060,03
Autoconsumo	GWh	(18,04)	(8,69)	(8,69)	(7,96)	(4,24)	(2,66)	(50,28)
Corte (Curtailment)	GWh	(2,90)	(4,71)	(1,95)	(1,38)	(0,54)	(0,63)	(12,11)
Produção disponível para venda	GWh	782,88	415,06	314,18	291,40	130,78	75,44	2.009,75
Fator de Produção (25 anos)	Gwh/MWp	1,08	1,09	1,14	1,12	1,04	1,19	1,10
Compras e Vendas 2028-2053		S. Miguel	Terceira	Pico	Faial	S. Jorge	Sta Maria	Total
Todos os valores em GWh, salvo indicação em contrário								
Produção Vendida								
Produção disponível para venda	GWh	782,88	415,06	314,18	291,40	130,78	75,44	2.009,75
Produção Armazenada	GWh	(3,71)	(10,51)	(27,39)	(26,24)	(12,00)	(7,88)	(87,72)
Perdas de Armazenamento	GWh	(0,53)	(1,51)	(3,94)	(3,78)	(1,73)	(1,14)	(12,63)
Armazenamento Vendida	GWh	3,17	8,99	23,44	22,46	10,27	6,75	75,09
Produção vendida diretamente	GWh	779,71	406,07	290,74	268,94	120,51	68,69	1.934,66
Produção Vendida	GWh	782,88	415,06	314,18	291,41	130,78	75,44	2.009,75
Preço	€/MWh	€ 168,94	€ 170,50	€ 191,57	€ 196,32	€ 238,49	€ 244,76	€ 184,14
Quantidade vendida em Euros	€M	132,26	70,77	60,19	57,21	31,19	18,46	370,1
Armazenamento Adicional Vendido								
Eletricidade comprada da EDA	GWh	99,40	70,66	68,63	66,54	40,24	20,25	365,72
Preço médio	€/MWh	145,46	159,37	155,64	156,14	175,50	175,50	156,97
Procura em Euros	€M	14,5	11,3	10,7	10,4	7,1	3,6	57,41
Menos: eletricidade usada internamente	GWh	(18,0)	(8,7)	(8,7)	(8,0)	(4,2)	(2,7)	(50,28)
Eletricidade comprada armazenada	GWh	81,36	61,97	59,94	58,57	36,01	17,60	315,44
Perdas de armazenamento	GWh	(11,72)	(8,92)	(8,63)	(8,43)	(5,18)	(2,53)	(45,42)
Menos: eletricidade usada internamente	GWh	(15,77)	(7,46)	(8,69)	(7,96)	(4,24)	(2,66)	(46,78)
Armazenamento Adicional líquido vendido	GWh	53,87	45,58	42,61	42,18	26,59	12,41	223,23
Preço Médio	€/MWh	€ 168,94	€ 170,50	€ 191,57	€ 196,32	€ 238,49	€ 244,76	€ 184,14
Quantidade vendida em Euros	€M	9,10	7,77	8,16	8,28	6,34	3,04	42,69
Total Armazenamento adquirido pela EDA	GWh	57,043	54,573	66,058	64,639	36,854	19,155	298,32
Total adquirido pela EDA	GWh	836,75	460,64	356,80	333,58	157,37	87,85	2.232,98
Fotovoltaica (procurada diretamente)	GWh	779,71	406,07	290,74	268,94	120,51	68,69	1.934,66
Fotovolotaica (redução do corte)	GWh	3,17	8,99	23,44	22,46	10,27	6,75	75,09
Eólica (redução do corte)	GWh	53,87	45,58	42,61	42,18	26,59	12,41	223,23
Custo Total	€M	141,36	78,54	68,35	65,49	37,53	21,50	412,77
Custo líquido	€M	126,9	67,3	57,7	55,1	30,5	17,9	355,4
Custo líquido /MWh	€/MWh	€ 151,66	€ 146,05	€ 161,63	€ 165,18	€ 193,61	€ 204,30	€ 159,14
Custo líquido /MWh em valores 2028	€/MWh	122,09	117,58	130,12	132,98	155,86	164,47	128,12