

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Inyector de Aire
Azotea P7º Sector Centro Sur MO
VIN Presurizador Caja Escala Centro Sur
NICOTRA
AT 30-28 TIC-10 A
THS13EXT3PRESS

N° de Activo Fijo 50002218-0

N° OT Edificio Período de Ejecución

Área

8158
Av. Manquehue Norte 1499
Marzo, 2022
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
~
✓
✓
✓
✓
✓
~
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor	✓		9.62	9.74	9.58	15	

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	09-03-2022		

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica