

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

N° de Activo Fijo 50002872-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8197
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
	_

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	8
Calor	33
Retorno	

	Trif			Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
		Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.2			0.3
Ventilador Interior		<b>✓</b>	0.31			0.46
Compresor 1						4.6
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	09-03-2022

Técnico 1 Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica