

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	431
Ubicación	Piso 6 Clinica	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Enfermera Jefe Oncología	N° OT	1710
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC06CBASEFR	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	F0877003CD08170	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.9
Calor	35.3

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
5.1	4.5	3.6

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.27	0.25	0.23	0.42
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-09-2021

Técnico 1	Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2	Angel Ramos

Mantenición Grupo 3  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica