

Equipo:	Fan Coil	N° De Activo:	50001652-0
Ubicación:	Piso -1 Resonancia Magnetica		
Descripción:	Resonancia Magnética - Pasillo Operador Resonador 2	Cliente:	Cas
Marca:	YORK	Periodo Ejecución	Septiembre, 2021
Modelo:	HCR-006WPHR-4HW	Area	
Serie:	F2007090065	Mantenimiento preventivo	✓

	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS		✓								
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE		✓								
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA		✓								
CHEQUEO DE CORREAS										
ALINEACION DE POLEAS										
CAMBIO DE CORREAS										
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO		✓								
LIMPIEZA DE TERMOSTATO		✓								
LIMPIEZA DE DIFUSORES		✓								
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)		✓								
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR										
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR										
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES										
CHEQUEO DE VALVULAS		✓								
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT		✓								
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA		N/A								
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO		✓								
LIMPIEZA GENERAL		✓								
LUBRICACION GENERAL		✓								

EQUIPOS		CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA		Presión		Temperatura		
	CHILLER			Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C
		Trif	Mono	R	S	T	Nom.	
								Amp
								Amp
								Amp
								Amp
								Amp
				Baja		Alta		PSI/°
				Baja		Alta		PSI/°
		Trif	Mono	R	S	T	Nom	
	M.Split							Amp
	Split							Amp
	Comp							Amp
	Ventana			Baja		Alta		PSI/°G
	Vrv			Frio	Calor			
	Vrv UI					C°		
		Trif	Mono	R	S	T	Nom	
	Uma		✓	0.36	0.32	0.28	0.54	Amp
								Amp
✓	Fan Coil			3.8	3	2.2	A/M/B	
	Vex / Vin			25				°C
	Cortina de aire			12.4	38.6	Frio/Calor		°C

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio: 30-09-2021

Técnico 1: Miguel Angel Delgado      Técnico 2: Andrés Ramírez

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantenimiento  
QR Cleaner

