

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
URGENCIA ESCOLAR EX AUDITORIO P1 VIT
ESTAR ENFERMERIA, URGENCIA ESCOLAR P1 VIT
ANWO
FCA400CT-M
340C720571212180100014

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

2056	
50004002-0	

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

8530
Av. Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención
<u>-</u>

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.3
Calor	35

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.2	2.9	2.6

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.29	0.27	0.25	0.39

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-03-2022

Técnico 1
Técnico 2

Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica