

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split	
CASA N° 5827 CONCILIO VATICANO	
CASA Nº 5827 CONVENIO 11	
CLARK	
CST18-HRE	
12670WJ1500J22100076	

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8574
Vitacura 6080
Marzo, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
✓	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	9.1			
Calor	44.6			
Retorno				

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.21			0.36
Ventilador Interior						
Compresor 1						9
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-03-2022		

Técnico 1
Técnico 2

Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

OR Planter

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica