

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1022
Ubicación	PISO 1 CLINICA	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	ESTAR PERSONAL UCI PEDIATRICA, PISO 1 NORTE	N° OT	2608
Marca	VITACURA (EX HAB 111) YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	CCPB0514	Período de Ejecución	Octubre, 2021
Serie	S/R	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.5
Calor	38.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.9	2.3	1.6

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.37	0.28	0.23	0.51
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 08-10-2021

Técnico 1	José Paricaguan
Técnico 2	Andrés Ramírez




Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica