

# ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1901
Ubicación	Piso 1 Urgencia General	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Urgencia General - Hall Espera 6	N° OT	2970
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC06CBAHEFXXLDE	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	50530N60395109	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.3
Calor	40.1

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.7	2.2	1.6

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.55	0.5	0.45	0.63
Motor 1			
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 14-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica