

| | | | |
|-------------|---------------------|-------------------------|---------------|
| Equipo | Fan Coil | Correlativo de Fan Coil | 615 |
| Ubicación | Piso 1 Torre Sur | N° de Activo Fijo | 50001572-0 |
| Descripción | Hall Manquehue N° 4 | N° OT | 6124 |
| Marca | YORK | Edificio | Vitacura 5951 |
| Modelo | YGFC12CBAHEF-R | Período de Ejecución | Enero, 2022 |
| Serie | F5011012EF19469 | Área | Mantenimiento |

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|------|
| Frío | 14.5 |
| Calor | 36.2 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.5 | 0 | 0 |

| | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|---------|-------------------------------------|-------|------|---------|
| | Alta | Media | Baja | Nominal |
| Motor 1 | 0.42 | | | 0.65 |
| Motor 2 | 0.4 | | | 0.65 |
| Motor 3 | | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 19-01-2022

| | |
|-----------|----------------------|
| Técnico 1 | Miguel Angel Delgado |
| Técnico 2 | Luis Osorio |

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica