

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 12
KENDAL
12-ASM-24MDSUE
A2287A248304W00059

N° de Activo Fijo 12004152-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9167	
Av. Vitacura 5951	
Abril, 2022	
Mantención	

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	8		
Calor	33.4		
Retorno			

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	5.56			13
Ventilador Interior		✓	2.2			3.5
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	07-04-2022

Técnico 1 Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica