

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	2
Ubicación	Piso 5 Mo	N° de Activo Fijo	50001929-0
Descripción	Bodega Equipos Neonatologia	N° OT	1914
Marca	ANWO	Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Modelo	FCA600CT	Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Serie	K115031551	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.6
Calor	0

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
5.8	5.2	4.8

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.33	0.3	0.28	0.41
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 21-09-2021

Técnico 1	Lowen´s Ydel Pierre
Técnico 2	Angel Ramos

Mantenición Grupo 3
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica