

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| Equipo      | Fan Coil           |
| Ubicación   | Subterráneo N°2 Mo |
| Descripción | Acceso A Mo        |
| Marca       | YORK               |
| Modelo      | YGFC14CBAHEFXREG   |
| Serie       | 50531E19667155     |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Correlativo de Fan Coil | 28                       |
| N° de Activo Fijo       | 50002167-0               |
| N° OT                   | 3059                     |
| Edificio                | Av. Manquehue Norte 1499 |
| Período de Ejecución    | Octubre, 2021            |
| Área                    | Mantenición              |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria                      | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño               | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                      | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte                           | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones                | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                          | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |    |
|------------------------------|----|
| Frío                         | 20 |
| Calor                        | 20 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 4.8                                 | 4.8   | 4.8  |

Motor 1  
Motor 2  
Motor 3

| Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |      |         |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta                                | Media | Baja | Nominal |
| 0.46                                |       |      | 0.6     |
| 0.5                                 |       |      | 0.6     |
|                                     |       |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 15-10-2021

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Técnico 1 | José Paricaguan |
| Técnico 2 | Andrés Ramírez  |



Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica