

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Mini Split | |
|--------------------------------|--|
| Jardín Manquehue | |
| Radioterapia, Sala Maquina 1 A | |
| ANWO | |
| GEP36E-DOO | |
| 9U828900002455 | |

N° de Activo Fijo

50003891-0

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área

Vitacura 5951 Marzo, 2022 Mantención

8977

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo

Inspección visual de filtración de gas refrigerante

| ✓ |
|----------|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ~ |
| ✓ |
| ~ |
| ~ |
| ~ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | | | |
|------------------------------|-----|--|--|--|
| Frío | 9.4 | | | |
| Calor | | | | |
| Retorno | | | | |

| | | Medición de Consumos Electricos (A) | | | |
|------|----------|-------------------------------------|---|---------------|-----------------|
| Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| | ✓ | 0.49 | | | 0.8 |
| | | | | | |
| | | | | | 8.42 |
| | | | | | |
| | Trif | Trif Mono | | Trif Mono R S | Trif Mono R S T |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Fecha Mantención: | 29-03-2022 | | | | | |

29-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ Mantención Grupo 1
QR Olabber Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica