

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	2062
Ubicación	PISO 15 TORRE SUR	N° de Activo Fijo	50004000-0
Descripción	OFICINA SUBGERENCIA CONTROL DE GESTION, PISO 15 TORRE SUR	N° OT	8122
Marca	ANWO	Edificio	AV. VITACURA 5951
Modelo	FCA400CT-M	Período de Ejecución	Marzo, 2022
Serie	340C72057121218100070	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	9.5
Calor	40.5

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.5	2.9	2.5

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.32	0.28	0.25	0.39
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 08-03-2022

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Andrés Ramírez

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica