

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	Sala De Maq. Jardín Vitacura
Descripción	VEX 126 Habitación 183 UCI Pediátrica
Marca	INTERCAL
Modelo	MF00-15-0-0-0-H
Serie	16005.2.3.3

N° de Activo Fijo	50003793-0
N° OT	10039
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Mayo, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	0
-------------------------------------	---

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor	✓		0.66	0.69	0.71	2.47

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
----------------	----------------------------------

Fecha Mantención: 04-05-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica