

|             |                       |                         |               |
|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------|
| Equipo      | Fan Coil              | Correlativo de Fan Coil | 971           |
| Ubicación   | Piso 3 Habitaciones   | N° de Activo Fijo       | 50002350-0    |
| Descripción | Norte, Habitación 303 | N° OT                   | 2836          |
| Marca       | ANWO                  | Edificio                | Vitacura 5951 |
| Modelo      | FCA400CT              | Período de Ejecución    | Octubre, 2021 |
| Serie       | K113112815            | Área                    | MantenCIÓN    |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria                      | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño               | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                      |   |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte                           | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones                | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                          | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 10.8 |
| Calor                        | 46.6 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 4.6                                 | 3.6   | 2.5  |

|         | Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |      |         |
|---------|-------------------------------------|-------|------|---------|
|         | Alta                                | Media | Baja | Nominal |
| Motor 1 | 0.27                                | 0.24  | 0.22 | 0.42    |
| Motor 2 |                                     |       |      |         |
| Motor 3 |                                     |       |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 12-10-2021

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Técnico 1 | José Paricaguan |
| Técnico 2 | Andrés Ramírez  |



Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica