

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire	
PISO 1 JARDIN MANQUEHUE	
VEX EMERGENCIA RESONADOR N°1	
S&P	
CVB-320/320NT550W	
1003187237	

N° de Activo Fijo 50003745-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 9152
AV. VITACURA 5951
Abril, 2022
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor		~	2.6			5.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	07-04-2022		

Técnico 2

Técnico 1

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica